

#133122#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 21.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Кирова 29-39, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00272053	Показания прибора, Гкал 21.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	615,629	596,83	18.799

Подпись исполнителя



#133123#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 21.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272053
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,759	0,022	208,96	208,22	204,36	204,04	0,32	24	0	0	70	66,4	3,59	0,49	0,41
25.05.2025	-	0,745	0,025	209,27	208,51	204,64	204,33	0,31	24	0	0	70	66,4	3,52	0,49	0,41
26.05.2025	-	0,828	0,027	213,87	212,96	209,18	208,72	0,46	24	0	0	69,9	66,1	3,79	0,5	0,41
27.05.2025	-	0,792	0,044	219,34	218,2	214,57	213,87	0,7	24	0	0	69,6	66,1	3,45	0,49	0,42
28.05.2025	-	0,73	0,013	191,63	191,09	187,42	187,32	0,1	24	0	0	69,9	66	3,85	0,48	0,43
29.05.2025	-	0,709	0,002	175,74	175,55	171,91	172,11	-0,2	24	0	0	69,7	65,5	4,2	0,48	0,43
30.05.2025	-	0,677	-0,007	172,23	172,31	168,5	168,95	-0,45	24	0	0	69,5	65,3	4,18	0,48	0,43
31.05.2025	-	0,698	0,013	165,83	165,31	162,39	162,27	0,12	24	0	0	67,6	63,4	4,24	0,48	0,43
01.06.2025	-	0,739	0,027	174,4	173,56	170,59	170,14	0,45	24	0	0	69,7	65,5	4,16	0,41	0,37
02.06.2025	-	0,376	-0,083	122,09	124,04	119,44	121,63	-2,19	24	0	1	69,3	65,1	4,24	0,48	0,42
03.06.2025	-	0,831	0,086	193,6	191,85	189,38	188,07	1,31	24	0	0	69,7	65,8	3,91	0,48	0,42
04.06.2025	-	0,763	0,09	180,88	179,07	176,91	175,54	1,37	24	0	0	69,6	65,8	3,79	0,48	0,43
05.06.2025	-	0,693	0,04	171,69	170,7	167,92	167,3	0,62	24	0	0	69,8	65,9	3,86	0,48	0,43
06.06.2025	-	0,721	0,094	174,36	172,54	170,5	169,09	1,41	24	0	0	69,9	66,2	3,68	0,48	0,43
07.06.2025	-	0,772	0,126	176,46	174,16	172,57	170,67	1,9	24	0	0	70	66,2	3,73	0,48	0,43
08.06.2025	-	0,767	0,128	175,41	173,05	171,59	169,64	1,95	24	0	0	69,6	65,8	3,71	0,26	0,24
09.06.2025	-	0,171	0,01	63,45	63,49	62,05	62,19	-0,14	24	0	1	70,1	67,3	2,77	0,13	0,13
10.06.2025	-	0	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	1	32,4	25,7	6,68	0,2	0,2
11.06.2025	-	0,177	-0,006	18,93	19,43	18,63	19,23	-0,6	24	0	1	58,7	47,7	11,05	0,45	0,44
12.06.2025	-	0,691	0,065	87,79	86,34	85,98	84,87	1,11	24	0	0	67,8	60,5	7,28	0,46	0,44
13.06.2025	-	0,65	0,028	108,98	108,31	106,65	106,34	0,31	24	0	0	69,2	63,3	5,9	0,46	0,44
14.06.2025	-	0,713	0,075	128,12	126,56	125,3	124,13	1,17	24	0	0	70	64,9	5,1	0,47	0,44
15.06.2025	-	0,74	0,118	132,84	130,68	129,92	128,12	1,8	24	0	0	70	65,2	4,78	0,47	0,44
16.06.2025	-	0,748	0,131	134,46	132,05	131,51	129,48	2,03	24	0	0	70	65,4	4,67	0,46	0,43
17.06.2025	-	0,735	0,122	136,21	133,94	133,21	131,35	1,86	24	0	0	70	65,4	4,57	0,46	0,43
18.06.2025	-	0,677	0,073	137,64	136,16	134,63	133,51	1,12	24	0	0	70,1	65,6	4,47	0,47	0,44
19.06.2025	-	0,661	0,043	135,69	134,63	132,7	132,03	0,67	24	0	0	69,8	65,2	4,64	0,46	0,43
20.06.2025	-	0,627	0,037	136,68	135,72	133,67	133,07	0,6	24	0	0	70,1	65,7	4,4	0,47	0,44
21.06.2025	-	0,609	0,032	137,83	136,95	134,78	134,25	0,53	24	0	0	70,1	65,8	4,25	0,47	0,44
Итого:	-	18,799	1,375	4284,38	4255,39	4190,9	4172,27	18,63	696	0	-	68	63,42	4,57	0,44	0,4

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	596,83	26908,97	26376,88	26286,08	26068,2
21.06.2025	615,629	31193,35	30632,27	30476,98	30240,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения