

#144930#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 29-39, Калининград

13

7143

ВКТ-7

00272053

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,497	0,006	133,5	133,29	130,56	130,61	-0,05	24	0	0	70	66,2	3,83	0,46	0,43	-
25.07.2025	0,502	0,009	121,71	121,39	119,03	119	0,03	24	0	0	69,8	65,7	4,18	0,46	0,43	-
26.07.2025	0,452	0,007	122,47	122,21	119,81	119,78	0,03	24	0	0	70	66,3	3,73	0,46	0,43	-
27.07.2025	0,468	0,006	123,23	122,93	120,5	120,51	-0,01	24	0	0	69,9	66	3,87	0,46	0,44	-
28.07.2025	0,471	0,006	121,71	121,54	119,05	119,13	-0,08	24	0	0	70	66	3,99	0,47	0,42	-
29.07.2025	0,413	-0,043	158,78	159,43	155,34	156,21	-0,87	24	0	0	69,3	66,3	3,02	0,48	0,41	-
30.07.2025	0,349	-0,129	189,2	191,25	185,05	187,36	-2,31	24	0	0	69,8	67	2,72	0,48	0,42	-
31.07.2025	0,414	-0,091	178,19	179,63	174,28	175,97	-1,69	24	0	0	70,1	67,1	3	0,48	0,42	-
01.08.2025	0,414	-0,05	176,13	177,01	172,29	173,42	-1,13	24	0	0	69,7	66,8	2,83	0,47	0,42	-
02.08.2025	0,352	-0,114	170,93	172,77	167,22	169,28	-2,06	24	0	0	69,8	66,9	2,9	0,47	0,42	-
03.08.2025	0,375	-0,133	167,89	169,97	164,26	166,61	-2,35	24	0	0	69,2	66	3,2	0,47	0,42	-
04.08.2025	0,291	-0,158	165,82	168,35	162,18	164,92	-2,74	24	0	0	70	67	2,92	0,47	0,42	-
05.08.2025	0,271	-0,143	163,06	165,29	159,43	161,89	-2,46	24	0	0	70	67,3	2,72	0,47	0,42	-
06.08.2025	0,618	0,12	161,18	159,2	157,64	156,01	1,63	24	0	1	69,8	66,6	3,18	0,47	0,42	-
07.08.2025	0,528	0,023	160,86	160,3	157,29	157,04	0,25	24	0	0	70,2	67	3,24	0,46	0,42	-
08.08.2025	0,568	0,08	161,78	160,23	158,2	156,99	1,21	24	0	0	69,9	66,8	3,08	0,46	0,42	-
09.08.2025	0,521	0,039	160,45	159,6	156,91	156,34	0,57	24	0	0	70,2	67,2	3,06	0,46	0,42	-
10.08.2025	0,559	0,055	158,94	157,85	155,5	154,67	0,83	24	0	0	69,7	66,5	3,22	0,46	0,42	-
11.08.2025	0,569	0,073	159,2	157,78	155,67	154,59	1,08	24	0	0	70	66,8	3,19	0,45	0,42	-
12.08.2025	0,592	0,085	125,32	123,8	122,61	121,37	1,24	24	0	1	69,6	65,5	4,15	0,45	0,43	-
13.08.2025	0,618	0,102	104,53	102,62	102,23	100,65	1,58	24	0	0	70	65	5,02	0,43	0,41	-
14.08.2025	0,487	0,042	88,6	88,03	86,68	86,35	0,33	24	0	1	69,8	64,5	5,33	0,45	0,43	-
15.08.2025	0,552	0,059	107,9	106,72	105,52	104,63	0,89	24	0	0	70,3	65,7	4,65	0,45	0,43	-
16.08.2025	0,503	0,06	105,76	104,65	103,42	102,57	0,85	24	0	0	70,1	65,8	4,32	0,45	0,43	-
17.08.2025	0,628	0,139	104,46	102,01	102,16	100,01	2,15	24	0	1	70,1	65,4	4,76	0,45	0,43	-
18.08.2025	0,699	0,189	106,36	103,12	103,99	101,1	2,89	24	0	0	70,3	65,4	4,9	0,45	0,43	-
19.08.2025	0,708	0,203	107,78	104,32	105,37	102,27	3,1	24	0	1	70,4	65,6	4,78	0,45	0,43	-
20.08.2025	0,671	0,203	102,12	98,68	99,87	96,77	3,1	24	0	1	70,1	65,4	4,69	0,45	0,43	-
21.08.2025	0,681	0,211	101,72	98,17	99,49	96,26	3,23	24	0	1	70,2	65,5	4,72	0,44	0,43	-
22.08.2025	0,675	0,194	99,94	96,62	97,73	94,76	2,97	24	0	0	70,1	65,2	4,92	0,44	0,43	-
23.08.2025	0,622	0,191	99,35	96,1	97,15	94,21	2,94	24	0	0	70,1	65,7	4,38	0,44	0,43	-
Итого:	16,068	0	4208,87	4184,86	4116,43	4101,28	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,068															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	635,078	35438,03	34838,01	34628,25	34363,57
23.08.2025	651,146	39646,9	39022,87	38744,68	38464,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 7:32:43