

#148384#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Кирова 29-39, Калининград

13

7143

ВКТ-7

00272053

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTNn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,716	0,187	97,05	93,74	94,92	91,98	2,94	24	0	1	69,9	64,4	5,55	0,44	0,43	-
25.08.2025	0,734	0,227	91,49	87,52	89,54	85,93	3,61	24	0	1	68,9	63,3	5,63	0,43	0,41	-
26.08.2025	0,31	0,061	100,15	99,22	98,86	98,1	0,76	24	0	1	50,4	47,6	2,76	0,45	0,41	-
27.08.2025	0,702	0,138	148,88	146,35	145,87	143,7	2,17	24	0	0	66,4	62,5	3,89	0,46	0,41	-
28.08.2025	0,695	0,178	154,67	151,66	151,25	148,57	2,68	24	0	0	70,3	66,9	3,41	0,45	0,43	-
29.08.2025	0,693	0,187	142,51	139,39	139,33	136,57	2,76	24	0	1	70,4	66,8	3,66	0,45	0,41	-
30.08.2025	0,725	0,231	149,92	146,09	146,66	143,17	3,49	24	0	0	69,7	66,3	3,36	0,45	0,41	-
31.08.2025	0,731	0,187	146,05	142,81	142,84	140,01	2,83	24	0	0	69,7	66	3,79	0,45	0,41	-
01.09.2025	0,735	0,218	144,32	140,68	141,19	137,87	3,32	24	0	0	70	66,4	3,64	0,45	0,41	-
02.09.2025	0,732	0,25	144,05	139,93	140,9	137,13	3,77	24	0	0	69,8	66,4	3,4	0,45	0,41	-
03.09.2025	0,795	0,241	142,03	137,9	138,9	135,19	3,71	24	0	0	69,7	65,8	3,95	0,45	0,41	-
04.09.2025	0,746	0,253	146,1	141,92	142,93	139,09	3,84	24	0	0	69,5	66,1	3,44	0,46	0,42	-
05.09.2025	0,794	0,255	151,33	147,09	147,97	144,15	3,82	24	0	0	70	66,4	3,65	0,45	0,42	-
06.09.2025	0,786	0,303	148,82	143,92	145,54	141,03	4,51	24	0	0	70,1	66,7	3,32	0,45	0,42	-
07.09.2025	0,763	0,232	142,07	138,19	138,93	135,44	3,49	24	0	0	69,8	66	3,8	0,45	0,41	-
08.09.2025	0,718	0,222	143,78	140,07	140,61	137,28	3,33	24	0	0	69,9	66,4	3,53	0,45	0,42	-
09.09.2025	0,758	0,263	140,42	136,07	137,29	133,35	3,94	24	0	0	70	66,4	3,59	0,45	0,42	-
10.09.2025	0,731	0,25	140,89	136,79	137,76	134,03	3,73	24	0	0	70,1	66,6	3,49	0,45	0,42	-
11.09.2025	0,789	0,26	139,04	134,73	135,99	132,05	3,94	24	0	0	69,8	65,9	3,86	0,45	0,42	-
12.09.2025	0,704	0,263	137,22	132,88	134,17	130,21	3,96	24	0	0	70	66,7	3,28	0,45	0,42	-
13.09.2025	0,705	0,261	135,7	131,43	132,7	128,76	3,94	24	0	0	70	66,7	3,33	0,45	0,42	-
14.09.2025	0,821	0,279	137,28	132,65	134,28	130,02	4,26	24	0	0	70	66	4,01	0,45	0,43	-
15.09.2025	0,769	0,268	124,97	120,5	122,16	118,1	4,06	24	0	1	70,3	66,2	4,08	0,46	0,44	-
16.09.2025	0,783	0,288	103,98	99,15	101,64	97,22	4,42	24	0	1	70,7	65,8	4,83	0,45	0,43	-
17.09.2025	0,747	0,282	111,1	106,57	108,63	104,43	4,2	24	0	1	71	66,6	4,3	0,45	0,42	-
18.09.2025	0,669	0,111	136,3	134,5	133,22	131,76	1,46	24	0	0	71,2	66,9	4,29	0,45	0,42	-
19.09.2025	0,516	-0,01	138,18	138,32	135,06	135,52	-0,46	24	0	0	70,9	66,8	4,05	0,45	0,42	-
20.09.2025	0,435	-0,052	136,84	137,71	133,72	134,89	-1,17	24	0	0	71	67,2	3,81	0,45	0,42	-
21.09.2025	0,508	-0,027	136,33	136,76	133,21	133,97	-0,76	24	0	0	71,1	66,9	4,2	0,45	0,42	-
22.09.2025	0,485	-0,025	135,54	135,92	132,43	133,15	-0,72	24	0	0	71,1	67,1	4	0,45	0,42	-
23.09.2025	0,435	-0,036	135,5	136,11	132,41	133,33	-0,92	24	0	0	71	67,2	3,74	0,45	0,42	-
Итого:	21,23	0	4182,51	4086,57	4090,91	4006	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,23															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	651,146	39646,9	39022,87	38744,68	38464,85
23.09.2025	672,376	43829,41	43109,44	42835,59	42470,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:52:43