

#130434#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Кирова 41-47, Калининград
13

Заводской номер счётчика 3550	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1524,733	1509,945	14.788

Подпись исполнителя _____



#130433#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3550
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.04.2025	-	0,54	0	172,497	0	0	168,63	0	0	24	0	0	2	70,7	67,5	0	0,39	0,32	0
25.04.2025	-	0,475	0	169,632	0	0	165,848	0	0	24	0	0	2	70,5	67,7	0	0,39	0,32	0
26.04.2025	-	0,493	0	169,401	0	0	165,602	0	0	24	0	0	2	70,7	67,8	0	0,39	0,32	0
27.04.2025	-	0,498	0	169,2	0	0	165,427	0	0	24	0	0	2	70,5	67,5	0	0,39	0,32	0
28.04.2025	-	0,509	0	173,688	0	0	169,811	0	0	24	0	0	2	70,6	67,6	0	0,4	0,32	0
29.04.2025	-	0,494	0	174,622	0	0	170,713	0	0	24	0	0	2	70,7	67,8	0	0,4	0,32	0
30.04.2025	-	0,507	0	175,071	0	0	171,132	0	0	24	0	786432	2	70,9	67,9	0	0,4	0,32	0
01.05.2025	-	0,476	0	175,636	0	0	171,687	0	0	24	0	0	2	70,8	68,1	0	0,4	0,32	0
02.05.2025	-	0,512	0	175,137	0	0	171,231	0	0	24	0	0	2	70,5	67,6	0	0,4	0,32	0
03.05.2025	-	0,459	0	160,307	0	0	156,846	0	0	23,97	0,03	0	32774	69,2	65,1	0	0,38	0,31	0
04.05.2025	-	0,515	0	173,39	0	0	169,488	0	0	24	0	0	2	70,9	67,8	0	0,39	0,32	0
05.05.2025	-	0,476	0	171,509	0	0	167,698	0	0	24	0	0	2	70,4	67,5	0	0,39	0,32	0
06.05.2025	-	0,535	0	159,86	0	0	156,547	0	0	23,92	0,08	0	32774	67,6	64,1	0	0,37	0,31	0
07.05.2025	-	0,479	0	163,014	0	0	159,436	0	0	24	0	0	2	69,9	66,9	0	0,38	0,32	0
08.05.2025	-	0,529	0	164,759	0	0	161,064	0	0	24	0	0	2	70,7	67,5	0	0,38	0,32	0
09.05.2025	-	0,467	0	164,759	0	0	161,065	0	0	24	0	0	2	70,7	67,8	0	0,38	0,32	0
10.05.2025	-	0,513	0	164,914	0	0	161,21	0	0	24	0	0	2	70,8	67,6	0	0,38	0,32	0
11.05.2025	-	0,553	0	163,818	0	0	160,183	0	0	24	0	0	2	70,3	66,9	0	0,38	0,32	0
12.05.2025	-	0,51	0	162,711	0	0	159,063	0	0	24	0	0	2	70,7	67,5	0	0,38	0,32	0
13.05.2025	-	0,533	0	162,08	0	0	158,467	0	0	24	0	0	2	70,5	67,1	0	0,38	0,32	0
14.05.2025	-	0,464	0	156,358	0	0	152,878	0	0	23,73	0,27	0	32774	70,4	66,6	0	0,37	0,31	0
15.05.2025	-	0,515	0	158,061	0	0	154,585	0	0	24	0	0	2	70	66,6	0	0,38	0,32	0
16.05.2025	-	0,496	0	159,804	0	0	156,283	0	0	24	0	0	2	70,1	66,9	0	0,38	0,32	0
17.05.2025	-	0,499	0	161,56	0	0	157,952	0	0	24	0	0	2	70,6	67,4	0	0,38	0,32	0
18.05.2025	-	0,472	0	162,08	0	0	158,451	0	0	24	0	0	2	70,7	67,7	0	0,38	0,32	0
19.05.2025	-	0,471	0	164,354	0	0	160,718	0	0	24	0	0	2	70,2	67,3	0	0,38	0,32	0
20.05.2025	-	0,452	0	168,91	0	0	165,101	0	0	24	0	0	2	71	68,2	0	0,38	0,31	0
21.05.2025	-	0,436	0	161,016	0	0	157,402	0	0	23,63	0,37	0	32774	70,8	67,9	0	0,37	0,31	0
22.05.2025	-	0,459	0	173,777	0	0	169,871	0	0	24	0	0	2	70,8	68,1	0	0,39	0,31	0
23.05.2025	-	0,45	0	174,265	0	0	170,371	0	0	24	0	0	2	70,6	68	0	0,39	0,31	0
Итого:	-	14,787	0	5006,19	0	0	4894,76	0	0	719,25	0,75	-	-	70,43	67,33	0	0,39	0,32	0

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 719,25 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1509,945	116412,961	0	0	113718,172	0	0	20590,3	730,02	6155,78	37,98
23.05.2025	1524,733	121419,141	0	0	118612,93	0	0	21309,55	1449,27	6156,53	38,73

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____