

#296365#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Кирова 57-63, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6273
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233747
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
19.03.2026	1,724	0,229	99,11	94,2	96,77	92,79	3,98	24	0	0	72,5	57	15,42	0,6	0,4	0	-
20.03.2026	1,673	0,228	99,61	94,81	97,31	93,35	3,96	24	0	0	72,2	57,4	14,82	0,6	0,4	0	-
21.03.2026	1,718	0,22	99,33	94,5	97,03	93,11	3,92	24	0	0	72,2	56,8	15,39	0,6	0,4	0	-
22.03.2026	1,709	0,229	99,74	94,84	97,42	93,42	4	24	0	0	72,2	57	15,15	0,6	0,4	0	-
23.03.2026	1,712	0,237	103,16	98,16	100,78	96,62	4,16	24	0	0	72,1	57,5	14,57	0,6	0,4	0	-
24.03.2026	1,721	0,252	106,53	101,33	104,06	99,76	4,3	24	0	0	72,3	58,2	14,12	0,6	0,4	0	-
25.03.2026	1,74	0,264	110,69	105,34	108,13	103,66	4,47	24	0	0	72,1	58,4	13,64	0,6	0,4	0	-
26.03.2026	1,691	0,256	105,86	100,69	103,43	99,08	4,35	24	0	0	72,2	58,3	13,84	0,6	0,4	0	-
27.03.2026	1,682	0,237	101,81	96,81	99,47	95,33	4,14	24	0	0	71,9	57,4	14,47	0,6	0,4	0	-
28.03.2026	1,74	0,242	104,66	99,56	102,2	98,02	4,18	24	0	0	72,2	57,6	14,62	0,6	0,4	0	-
29.03.2026	1,717	0,247	105,65	100,48	103,19	98,94	4,25	24	0	0	72	57,8	14,2	0,6	0,4	0	-
30.03.2026	1,7	0,248	106,69	101,52	104,21	99,95	4,26	24	0	0	72,1	58,2	13,88	0,6	0,4	0	-
31.03.2026	1,73	0,244	104,51	99,36	102,09	97,83	4,26	24	0	0	71,9	57,4	14,51	0,6	0,4	0	-
01.04.2026	1,717	0,246	102,72	97,59	100,33	96,07	4,26	24	0	0	72,2	57,5	14,63	0,6	0,4	0	-
02.04.2026	1,662	0,236	101,27	96,23	98,92	94,76	4,16	24	0	0	71,9	57,5	14,36	0,6	0,4	0	-
03.04.2026	1,688	0,239	103,49	98,47	101,11	96,94	4,17	24	0	0	72,1	57,8	14,29	0,6	0,4	0	-
04.04.2026	1,715	0,243	103,4	98,31	101,04	96,8	4,24	24	0	0	71,7	57,2	14,54	0,6	0,4	0	-
05.04.2026	1,766	0,253	107,94	102,65	105,43	101,09	4,34	24	0	0	72,1	57,8	14,35	0,6	0,4	0	-
06.04.2026	1,671	0,243	104,92	99,85	102,52	98,3	4,22	24	0	0	71,7	57,8	13,9	0,6	0,4	0	-
07.04.2026	1,702	0,24	102,72	97,64	100,33	96,16	4,17	24	0	0	72	57,4	14,57	0,6	0,4	0	-
08.04.2026	1,676	0,231	98,65	93,71	96,38	92,28	4,1	24	0	0	71,7	56,8	14,95	0,6	0,4	0	-
09.04.2026	1,68	0,229	97,46	92,56	95,16	91,17	3,99	24	0	0	72,1	56,9	15,23	0,6	0,4	0	-
10.04.2026	1,685	0,231	100,08	95,17	97,79	93,75	4,04	24	0	0	71,8	57	14,86	0,6	0,4	0	-
11.04.2026	1,736	0,248	105,15	99,95	102,72	98,4	4,32	24	0	0	72,1	57,7	14,45	0,6	0,4	0	-
12.04.2026	1,707	0,258	109,08	103,78	106,58	102,15	4,43	24	0	0	72	58,5	13,53	0,6	0,4	0	-
13.04.2026	1,702	0,263	110,1	104,76	107,53	103,06	4,47	24	0	0	72,3	59	13,34	0,6	0,4	0	-
14.04.2026	1,657	0,255	110,83	105,59	108,3	103,92	4,38	24	0	0	71,3	58,4	12,92	0,6	0,4	0	-
15.04.2026	1,427	0,219	96,84	92,37	94,8	90,99	3,81	24	0	0	69	56,3	12,76	0,6	0,4	0	-
16.04.2026	1,703	0,261	110,07	104,72	107,52	103,06	4,46	24	0	0	71,9	58,5	13,38	0,6	0,4	0	-
17.04.2026	1,717	0,264	110,33	104,96	107,78	103,3	4,48	24	0	0	72,1	58,6	13,44	0,6	0,4	0	-
18.04.2026	1,717	0,268	113,26	107,85	110,65	106,09	4,56	24	0	0	72	58,9	13,06	0,6	0,4	0	-
Итого:	52,585	0	3235,66	3077,76	3160,98	3030,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,585																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	765,393	47123,07	44678,46	45990,03	43943,93
18.04.2026	817,978	50358,73	47756,22	49151,01	46974,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 13:59:39