

#125842#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Кирова 57-63, Калининград
13
6273
ВКТ-7
00233747
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.03.2025	1,417	0,161	69	65,26	67,52	64,43	3,09	24	0	0	70,6	52	18,54	0,6	0,4	0	5,5
25.03.2025	1,347	0,159	67,51	63,82	66	62,99	3,01	24	0	0	70,6	52,6	17,99	0,6	0,4	0	4,4
26.03.2025	1,31	0,149	65,13	61,6	63,65	60,8	2,85	24	0	0	70,5	52,3	18,2	0,6	0,4	0	6,9
27.03.2025	1,304	0,154	65,23	61,67	63,81	60,9	2,91	24	0	0	70,5	52,5	18	0,6	0,4	0	5,7
28.03.2025	1,137	0,145	60,22	56,99	58,88	56,23	2,65	24	0	0	70,5	53,7	16,85	0,6	0,4	0	8,9
29.03.2025	0,981	0,128	55,22	52,39	53,99	51,66	2,33	24	0	0	70,4	54,6	15,82	0,6	0,4	0	9,9
30.03.2025	1,273	0,144	63,78	60,37	62,34	59,61	2,73	24	0	0	70,4	52,3	18,09	0,6	0,4	0	6,8
31.03.2025	1,284	0,148	64,81	61,28	63,35	60,49	2,86	24	0	0	70,4	52,5	17,87	0,6	0,4	0	5,9
01.04.2025	1,37	0,156	67,14	63,47	65,67	62,7	2,97	24	0	0	70,4	51,9	18,48	0,6	0,4	0	-
02.04.2025	1,212	0,148	61,98	58,59	60,6	57,82	2,78	24	0	0	70,3	52,8	17,51	0,6	0,4	0	-
03.04.2025	1,117	0,146	59,16	55,93	57,86	55,17	2,69	24	0	0	70,2	53,4	16,82	0,6	0,4	0	-
04.04.2025	1,216	0,142	61,1	57,78	59,76	57,02	2,74	24	0	0	70,4	52,5	17,87	0,6	0,4	0	-
05.04.2025	1,531	0,164	71,16	67,22	69,53	66,38	3,15	24	0	0	71,3	51,6	19,69	0,6	0,4	0	-
06.04.2025	1,662	0,167	72,73	68,6	70,96	67,76	3,2	24	0	0	73,3	52,3	21	0,6	0,4	0	-
07.04.2025	1,479	0,163	69,56	65,7	67,97	64,88	3,09	24	0	0	72	52,7	19,32	0,6	0,4	0	-
08.04.2025	1,491	0,161	70,44	66,54	68,87	65,72	3,15	24	0	0	70,6	51,4	19,3	0,6	0,4	0	-
09.04.2025	1,415	0,164	68,43	64,61	66,92	63,79	3,13	24	0	0	70,5	51,9	18,68	0,6	0,4	0	-
10.04.2025	1,577	0,167	73,71	69,63	72,04	68,8	3,24	24	0	0	71	51,4	19,58	0,6	0,4	0	-
11.04.2025	1,374	0,156	67,41	63,71	65,91	62,91	3	24	0	0	70,4	51,9	18,46	0,6	0,4	0	-
12.04.2025	1,303	0,152	64,86	61,29	63,4	60,48	2,92	24	0	0	70,6	52,5	18,09	0,6	0,4	0	-
13.04.2025	1,033	0,142	56,56	53,46	55,31	52,68	2,63	24	0	0	70,3	54,2	16,09	0,6	0,4	0	-
14.04.2025	0,834	0,137	53,94	51,12	52,77	50,35	2,42	24	0	0	70,5	57,3	13,15	0,6	0,4	0	-
15.04.2025	0,808	0,145	57,21	54,33	55,97	53,48	2,49	24	0	0	70,3	58,5	11,83	0,6	0,4	0	-
16.04.2025	0,824	0,161	62,9	59,81	61,51	58,84	2,67	24	0	0	70,4	59,6	10,81	0,6	0,4	0	-
17.04.2025	0,704	0,182	68,77	65,54	67,27	64,35	2,92	24	0	0	70,3	62,6	7,69	0,6	0,4	0	-
18.04.2025	0,451	0,193	68,27	65,22	66,83	63,93	2,9	24	0	0	70	66,2	3,82	0,6	0,4	0	-
19.04.2025	0,457	0,196	68,9	65,79	67,42	64,5	2,92	24	0	0	70	66,2	3,86	0,6	0,4	0	-
20.04.2025	0,415	0,195	68,47	65,42	67,04	64,09	2,95	24	0	0	69,6	66,4	3,22	0,6	0,4	0	-
21.04.2025	0,387	0,163	58,75	56,11	57,52	55,03	2,49	24	0	0	68,6	64,7	3,89	0,6	0,4	0	-
22.04.2025	0,381	0,144	52,24	49,85	51,04	48,86	2,18	24	0	0	70,2	65,6	4,59	0,6	0,4	0	-
23.04.2025	0,405	0,152	53,42	50,93	52,22	49,92	2,3	24	0	0	70,2	65,4	4,81	0,6	0,4	0	-
Итого:	33,499	0	1988,01	1884,03	1943,93	1856,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,499																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	348,178	20007,35	18986,04	19542,24	18699,96
23.04.2025	381,677	21995,36	20870,07	21486,17	20556,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:43:37