

#120776#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 16, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7195
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16030647
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	10,232	0,007	171,812	170,349	0,03	167,629	167,576	0,03	24	4	0	0	71,7	57,6	0,41	0,37	-
25.02.2025	10,055	0	173,607	172,232	0	169,606	169,592	0	24	4	0	0	70,2	56,4	0,41	0,37	-
26.02.2025	9,786	0	172,367	171,039	0	168,549	168,514	0	24	4	0	0	70,1	56,5	0,41	0,37	-
27.02.2025	9,794	0	175,167	173,827	0	171,299	171,265	0	24	4	0	0	70	56,4	0,4	0,37	-
28.02.2025	9,407	0	168,831	167,598	0	165,114	165,139	0	24	4	0	0	69,8	55,6	0,4	0,37	-
01.03.2025	9,15	0	157,223	156,125	0	153,78	153,883	0	24	4	0	0	71,4	56,8	0,4	0,37	-
02.03.2025	9,371	0	156,74	155,584	0	153,157	153,258	0	24	4	0	0	70,6	56,2	0,4	0,37	-
03.03.2025	9,315	0,002	157,834	156,7	0,01	154,293	154,399	0,01	24	4	0	0	70,1	55,7	0,4	0,37	-
04.03.2025	9,378	0	159,527	158,409	0	156,002	156,129	0	24	4	0	0	69,8	55,7	0,4	0,37	-
05.03.2025	9,25	0	160,719	159,613	0	157,194	157,303	0	24	4	0	0	69,9	55,9	0,4	0,37	-
06.03.2025	9,308	0	162,946	161,825	0	159,369	159,474	0	24	4	0	0	69,9	55,9	0,4	0,37	-
07.03.2025	9,524	0	165,841	164,666	0	162,203	162,284	0	24	4	0	0	69,9	56,5	0,4	0,37	-
08.03.2025	9,136	0	166,531	165,386	0	162,87	162,942	0	24	4	0	0	70	56,7	0,4	0,37	-
09.03.2025	9,165	0	167,762	166,601	0	164,06	164,117	0	24	4	0	0	70,1	57	0,4	0,36	-
10.03.2025	9,106	0	168,984	167,816	0	165,249	165,288	0	24	4	0	0	70	57,2	0,4	0,36	-
11.03.2025	8,947	0	171,169	169,995	0	167,394	167,416	0	24	4	0	0	69,6	56,3	0,4	0,37	-
12.03.2025	8,907	0,007	163,179	162,033	0,03	159,616	159,647	0,03	24	4	0	0	70	57,1	0,4	0,37	-
13.03.2025	9,086	0	172,905	171,695	0	169,093	169,096	0	24	4	0	0	70,9	57,8	0,4	0,37	-
14.03.2025	9,538	0	178,434	177,106	0	174,413	174,359	0	24	4	0	0	72,3	58,9	0,4	0,37	-
15.03.2025	9,833	0	178,447	177,061	0	174,271	174,226	0	24	4	0	0	73,5	59,8	0,4	0,37	-
16.03.2025	10,061	0	178,904	177,475	0	174,592	174,54	0	24	4	0	0	73,3	59,4	0,4	0,37	-
17.03.2025	10,253	0,002	179,298	177,866	0,01	174,999	174,966	0,01	24	4	0	0	74,1	59,8	0,4	0,37	-
18.03.2025	10,344	0	176,784	175,336	0	172,463	172,45	0	24	4	0	0	71,9	58,5	0,4	0,37	-
19.03.2025	9,879	0	179,571	178,225	0	175,419	175,407	0	24	4	0	0	70,3	57,2	0,4	0,37	-
20.03.2025	9,552	0	178,316	177,048	0	174,35	174,365	0	24	4	0	0	70,1	57,2	0,4	0,37	-
21.03.2025	9,595	0	180,443	179,167	0	176,447	176,455	0	24	4	0	0	70,2	57,5	0,4	0,37	-
22.03.2025	9,539	0	183,461	182,176	0	179,404	179,385	0	24	4	0	0	70	57,4	0,4	0,37	-
23.03.2025	9,555	0	184,145	182,88	0	180,08	180,089	0	24	4	0	0	69,8	57,2	0,4	0,37	-
Итого:	267,066	0	4790,947	4755,833	0,08	4682,915	4683,564	0,08	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,788																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	1397,307	23851,409	23644,566	6,91	20635,41	20615,038	6,83	4166	262
23.03.2025	1664,373	28642,357	28400,4	6,99	25318,325	25298,604	6,909	4838	262

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 7:28:59