

#130444#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Леонова 16, Калининград
13

Заводской номер счётчика 16030647	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1996,272	1910,527	85.745	20.48

Подпись исполнителя _____



#130443#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16030647
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	2,693	0	157,97	157,514	0	154,471	154,389	0	24	4	0	0	70,1	65,7	0,37	0,32
25.04.2025	-	2,867	0,005	159,902	159,411	0,02	156,367	156,268	0,02	24	4	0	0	69,8	65,4	0,37	0,32
26.04.2025	-	2,814	0	154,93	154,491	0	151,527	151,485	0	24	4	0	0	70	65,6	0,37	0,32
27.04.2025	-	2,788	0	155,104	154,681	0	151,681	151,648	0	24	4	0	0	69,8	65,4	0,37	0,32
28.04.2025	-	2,764	0	155,173	154,759	0	151,767	151,737	0	24	4	0	0	69,9	65,4	0,37	0,32
29.04.2025	-	2,9	0	159,951	159,514	0	156,44	156,397	0	24	4	0	0	70	65,8	0,37	0,32
30.04.2025	-	2,801	0,003	161,841	161,413	0,01	158,27	158,223	0,01	24	4	0	0	70,2	66	0,37	0,32
01.05.2025	-	2,755	0	162,66	162,23	0	159,06	159,007	0	24	4	0	0	70,2	66	0,37	0,32
02.05.2025	-	2,836	0	163,915	163,455	0	160,286	160,22	0	24	4	0	0	69,9	65,8	0,37	0,32
03.05.2025	-	2,736	0	163,159	162,719	0	159,569	159,512	0	24	4	0	0	68,6	64,3	0,36	0,31
04.05.2025	-	2,635	0,002	148,959	148,491	0,01	145,789	145,684	0,01	24	5	0	0	70,1	65,7	0,37	0,32
05.05.2025	-	2,958	0	162,109	161,628	0	158,515	158,45	0	24	5	0	0	69,5	65	0,37	0,32
06.05.2025	-	2,969	0,008	158,525	158,01	0,03	155,076	154,968	0,029	24	5	0	0	67,3	63,2	0,36	0,3
07.05.2025	-	2,783	0	162,379	161,924	0	159,032	158,953	0	24	5	0	0	69,2	64,5	0,36	0,31
08.05.2025	-	2,922	0	152,324	151,753	0	149,036	148,864	0	24	5	0	0	70	65,3	0,36	0,31
09.05.2025	-	2,977	0	155,759	155,232	0	152,327	152,212	0	24	5	0	0	69,9	65,5	0,36	0,31
10.05.2025	-	2,874	0,003	155,51	155,006	0,01	152,085	151,978	0,01	24	5	0	0	70	65,5	0,36	0,31
11.05.2025	-	2,893	0	156,504	155,986	0	153,052	152,939	0	24	5	0	0	69,5	64,7	0,36	0,31
12.05.2025	-	3,11	0	155,217	154,67	0	151,831	151,717	0	24	5	0	0	69,9	65,2	0,36	0,31
13.05.2025	-	2,92	0,003	151,758	151,244	0,01	148,413	148,308	0,01	24	5	0	0	69,7	65,1	0,36	0,31
14.05.2025	-	2,842	0	149,905	149,415	0	146,626	146,524	0	24	5	0	0	69,6	65	0,35	0,31
15.05.2025	-	2,718	0	141,396	140,911	0	138,304	138,192	0	24	5	0	0	69,1	64,4	0,36	0,31
16.05.2025	-	2,816	0	143,572	143,1	0	140,478	140,382	0	24	5	0	0	69,2	64,4	0,36	0,32
17.05.2025	-	2,913	0,003	145,595	145,071	0,01	142,448	142,321	0,01	24	5	0	0	69,8	64,8	0,36	0,32
18.05.2025	-	3,014	0	149,626	149,107	0	146,349	146,239	0	24	5	0	0	69,9	65,1	0,36	0,32
19.05.2025	-	2,956	0	150,335	149,805	0	147,024	146,907	0	24	5	0	0	69,5	65,1	0,36	0,31
20.05.2025	-	2,777	0	152,796	152,281	0	149,464	149,329	0	24	5	0	0	70,3	66,1	0,36	0,31
21.05.2025	-	2,851	0,008	161,488	160,92	0,03	157,887	157,728	0,029	24	5	0	0	70,1	65,9	0,35	0,3
22.05.2025	-	2,855	0	164,421	163,809	0	160,783	160,563	0	24	5	0	0	70,2	66,1	0,37	0,31
23.05.2025	-	3,009	0	178,291	177,622	0	174,334	174,088	0	24	5	0	0	70	66,2	0,37	0,31
Итого:	-	85,746	0,035	4691,074	4676,172	0,13	4588,291	4585,232	0,128	720	140	0	0	69,71	65,27	0,36	0,31

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1910,527	34598,352	34321,036	7,08	31142,533	31120,524	6,998	5582	262
23.05.2025	1996,272	39289,426	38997,209	7,21	35730,823	35705,757	7,125	6302	262

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения