

#296363#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 20, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 8948
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19076651
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	4,313	0	53,851	0	0	52,69	0	0	24	0	69,2	49,6	0,45	0,4	-
20.03.2026	4,245	0	54,022	0	0	52,863	0	0	24	0	69	49,9	0,45	0,4	-
21.03.2026	4,264	0	53,927	0	0	52,772	0	0	24	0	69	49,7	0,45	0,4	-
22.03.2026	4,236	0	54,27	0	0	53,104	0	0	24	0	69	50	0,45	0,4	-
23.03.2026	4,067	0	55,457	0	0	54,262	0	0	24	0	69,1	51,2	0,45	0,4	-
24.03.2026	4,188	0	56,41	0	0	55,194	0	0	24	0	69,2	51,1	0,45	0,39	-
25.03.2026	4,211	0	57,053	0	0	55,824	0	0	24	0	69,1	51,1	0,45	0,39	-
26.03.2026	4,188	0	55,145	0	0	53,96	0	0	24	0	69,1	50,6	0,45	0,4	-
27.03.2026	4,045	0	53,954	0	0	52,804	0	0	24	0	68,7	50,5	0,45	0,4	-
28.03.2026	4,286	0	54,912	0	0	53,73	0	0	24	0	69,1	50,1	0,45	0,39	-
29.03.2026	4,291	0	55,233	0	0	54,048	0	0	24	0	69	50	0,45	0,4	-
30.03.2026	4,202	0	55,296	0	0	54,111	0	0	24	0	69	50,5	0,45	0,4	-
31.03.2026	4,209	0	54,906	0	0	53,733	0	0	24	0	68,8	50,1	0,45	0,4	-
01.04.2026	4,224	0	54,4	0	0	53,233	0	0	24	0	69	50	0,45	0,4	-
02.04.2026	4,241	0	53,963	0	0	52,812	0	0	24	0	68,8	49,6	0,45	0,4	-
03.04.2026	4,249	0	54,361	0	0	53,198	0	0	24	0	68,9	49,8	0,45	0,4	-
04.04.2026	4,131	0	54,479	0	0	53,326	0	0	24	0	68,5	50	0,45	0,4	-
05.04.2026	4,352	0	55,648	0	0	54,451	0	0	24	0	69	49,9	0,45	0,4	-
06.04.2026	4,205	0	54,824	0	0	53,661	0	0	24	0	68,5	49,8	0,45	0,4	-
07.04.2026	4,274	0	54,382	0	0	53,224	0	0	24	0	68,8	49,6	0,45	0,4	-
08.04.2026	4,22	0	53,16	0	0	52,035	0	0	24	0	68,5	49,1	0,45	0,4	-
09.04.2026	4,321	0	52,695	0	0	51,567	0	0	24	0	68,8	48,8	0,45	0,4	-
10.04.2026	4,18	0	53,151	0	0	52,024	0	0	24	0	68,6	49,4	0,45	0,4	-
11.04.2026	4,345	0	54,787	0	0	53,61	0	0	24	0	69	49,7	0,45	0,4	-
12.04.2026	4,354	0	55,716	0	0	54,521	0	0	24	0	69	49,9	0,45	0,4	-
13.04.2026	4,335	0	56,094	0	0	54,883	0	0	24	0	69,3	50,4	0,45	0,4	-
14.04.2026	4,158	0	56,616	0	0	55,422	0	0	24	0	68,4	50,5	0,45	0,4	-
15.04.2026	3,624	0	50,698	0	0	49,7	0	0	24	0	65,6	48,2	0,43	0,38	-
16.04.2026	4,395	0	56,087	0	0	54,886	0	0	24	0	68,9	49,8	0,45	0,4	-
17.04.2026	4,191	0	56,07	0	0	54,864	0	0	24	0	69,1	50,8	0,45	0,4	-
18.04.2026	4,229	0	56,688	0	0	55,469	0	0	24	0	69	50,8	0,45	0,4	-
Итого:	130,773	0	1698,255	0	0	1661,981	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,235														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	1760,521	23998,488	0	0	23480,28	0	0	16764	3
18.04.2026	1891,295	25696,742	0	0	25142,261	0	0	17508	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:54:28