

#125840#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 20, Калининград
13
8948
ТВ7 (ASCII)
19076651
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,106	0	53,396	0	0	52,289	0	0	24	0	67,7	48,9	0,45	0,38	6,8
25.03.2025	4,059	0	53,493	0	0	52,382	0	0	24	0	67,7	49,3	0,45	0,38	5,5
26.03.2025	4,116	0	53,906	0	0	52,79	0	0	24	0	67,6	49	0,45	0,38	4,4
27.03.2025	4,168	0	53,708	0	0	52,599	0	0	24	0	67,6	48,7	0,45	0,38	6,9
28.03.2025	3,988	0	55,207	0	0	54,057	0	0	24	0	67,9	50,3	0,45	0,38	5,7
29.03.2025	4,084	0	55,75	0	0	54,59	0	0	24	0	67,9	50	0,45	0,38	8,9
30.03.2025	4,019	0	54,946	0	0	53,811	0	0	24	0	67,6	49,8	0,45	0,38	9,9
31.03.2025	4,001	0	54,521	0	0	53,394	0	0	24	0	67,6	49,7	0,45	0,38	6,8
01.04.2025	4,185	0	53,048	0	0	51,955	0	0	24	0	67,5	48,3	0,44	0,38	5,9
02.04.2025	3,994	0	52,181	0	0	51,107	0	0	24	0	67,5	48,9	0,44	0,38	-
03.04.2025	3,929	0	53,1	0	0	52,007	0	0	24	0	67,4	49,4	0,44	0,38	-
04.04.2025	3,889	0	52,473	0	0	51,39	0	0	24	0	67,6	49,5	0,44	0,38	-
05.04.2025	3,875	0	49,596	0	0	48,564	0	0	24	0	67,8	48,8	0,43	0,38	-
06.04.2025	4,095	0	48,97	0	0	47,895	0	0	24	0	69,8	49,4	0,43	0,38	-
07.04.2025	4,037	0	49,951	0	0	48,884	0	0	24	0	68,8	49,1	0,43	0,38	-
08.04.2025	4,009	0	50,057	0	0	49,021	0	0	24	0	67,5	48	0,43	0,38	-
09.04.2025	3,883	0	49,766	0	0	48,744	0	0	24	0	67,4	48,3	0,43	0,38	-
10.04.2025	3,99	0	48,785	0	0	47,771	0	0	24	0	67,7	47,8	0,43	0,38	-
11.04.2025	3,868	0	50,401	0	0	49,369	0	0	24	0	67,2	48,5	0,43	0,38	-
12.04.2025	4,082	0	51,301	0	0	50,244	0	0	24	0	67,5	48,1	0,43	0,38	-
13.04.2025	3,948	0	53,659	0	0	52,549	0	0	24	0	67,6	49,7	0,44	0,38	-
14.04.2025	3,958	0	57,611	0	0	56,403	0	0	24	0	68,1	51,4	0,44	0,38	-
15.04.2025	4,119	0	62,522	0	0	61,215	0	0	24	0	68,1	52	0,44	0,36	-
16.04.2025	4,38	0	67,212	0	0	65,796	0	0	24	0	68,3	52,4	0,43	0,34	-
17.04.2025	2,666	0	49,522	0	0	48,502	0	0	24	0	67,6	54,5	0,45	0,32	-
18.04.2025	0,533	0	21,451	0	0	21,047	0	0	24	0	64,3	58,3	0,46	0,3	-
19.04.2025	0,656	0	21,716	0	0	21,309	0	0	24	0	64,2	56,8	0,46	0,3	-
20.04.2025	0,583	0	21,648	0	0	21,246	0	0	24	0	63,8	57,3	0,46	0,3	-
21.04.2025	0,502	0	17,353	0	0	17,048	0	0	24	0	61,9	54,9	0,43	0,32	-
22.04.2025	0,526	0	13,71	0	0	13,472	0	0	24	0	61,5	52,2	0,41	0,34	-
23.04.2025	0,516	0	13,894	0	0	13,651	0	0	24	0	61,6	52,6	0,41	0,34	-
Итого:	102,764	0	1444,854	0	0	1415,101	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,545														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	800,652	11542,247	0	0	11302,208	0	0	8124	3
23.04.2025	903,414	12987,1	0	0	12717,308	0	0	8868	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:39:02