

#142064#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 20, Калининград
13
8948
ТВ7 (ASCII)
19076651
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,372	0	11,271	0	0	11,082	0	0	24	0	60,2	52,2	0,39	0,35	-
25.06.2025	0,417	0	10,758	0	0	10,583	0	0	24	0	59,3	49,9	0,39	0,35	-
26.06.2025	0,366	0	10,82	0	0	10,642	0	0	24	0	59,8	51,6	0,39	0,35	-
27.06.2025	0,373	0	10,819	0	0	10,64	0	0	24	0	59,9	51,6	0,39	0,35	-
28.06.2025	0,356	0	10,021	0	0	9,856	0	0	24	0	60	51,4	0,4	0,36	-
29.06.2025	0,364	0	10,908	0	0	10,727	0	0	24	0	60	51,9	0,39	0,35	-
30.06.2025	0,436	0	10,908	0	0	10,727	0	0	24	0	59,9	50,2	0,39	0,35	-
01.07.2025	0,443	0	10,796	0	0	10,617	0	0	24	0	60	50	0,39	0,35	-
02.07.2025	0,378	0	11,021	0	0	10,835	0	0	24	0	60,7	52,3	0,39	0,35	-
03.07.2025	0,353	0	11,043	0	0	10,855	0	0	24	0	60,8	53	0,39	0,35	-
04.07.2025	0,406	0	10,999	0	0	10,814	0	0	24	0	60,5	51,5	0,39	0,35	-
05.07.2025	0,357	0	11,113	0	0	10,926	0	0	24	0	60,6	52,8	0,39	0,35	-
06.07.2025	0,465	0	11,133	0	0	10,944	0	0	24	0	60,7	50,6	0,39	0,35	-
07.07.2025	0,356	0	11,2	0	0	11,009	0	0	24	0	60,9	53,2	0,39	0,35	-
08.07.2025	0,389	0	11,37	0	0	11,176	0	0	24	0	60,9	52,6	0,39	0,35	-
09.07.2025	0,427	0	11,161	0	0	10,972	0	0	24	0	60,6	51,3	0,39	0,35	-
10.07.2025	0,363	0	11,217	0	0	11,028	0	0	24	0	60,4	52,6	0,39	0,35	-
11.07.2025	0,407	0	11,264	0	0	11,075	0	0	24	0	60,2	51,5	0,38	0,34	-
12.07.2025	0,359	0	11,307	0	0	11,116	0	0	24	0	60,6	52,9	0,38	0,34	-
13.07.2025	0,344	0	11,375	0	0	11,181	0	0	24	0	60,8	53,5	0,38	0,34	-
14.07.2025	0,366	0	11,306	0	0	11,113	0	0	24	0	60,9	53	0,38	0,34	-
15.07.2025	0,395	0	11,387	0	0	11,194	0	0	24	0	60,8	52,4	0,38	0,34	-
16.07.2025	0,331	0	10,441	0	0	10,268	0	0	24	0	60	52,3	0,37	0,34	-
17.07.2025	0,398	0	10,771	0	0	10,591	0	0	24	0	60,3	51,3	0,39	0,35	-
18.07.2025	0,376	0	10,58	0	0	10,405	0	0	24	0	60	51,4	0,39	0,35	-
19.07.2025	0,353	0	10,314	0	0	10,143	0	0	24	0	59,9	51,6	0,38	0,35	-
20.07.2025	0,422	0	10,538	0	0	10,361	0	0	24	0	60,4	50,7	0,39	0,35	-
21.07.2025	0,351	0	10,607	0	0	10,427	0	0	24	0	60,7	52,6	0,39	0,35	-
22.07.2025	0,357	0	10,696	0	0	10,517	0	0	24	0	60,3	52,2	0,39	0,35	-
23.07.2025	0,363	0	10,988	0	0	10,803	0	0	24	0	60,6	52,5	0,39	0,35	-
Итого:	11,443	0	328,132	0	0	322,627	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,733														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	932,396	13784,152	0	0	13500,733	0	0	10332	3
23.07.2025	943,841	14112,285	0	0	13823,36	0	0	11052	3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.07.2025 15:18:30