

#148381#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 20, Калининград
13
8948
ТВ7 (ASCII)
19076651
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,359	0	8,854	0	0	8,718	0	0	24	0	57,5	47,6	0,37	0,34	-
25.08.2025	0,347	0	8,285	0	0	8,168	0	0	24	0	54,9	44,8	0,37	0,34	-
26.08.2025	0,178	0	8,268	0	0	8,189	0	0	24	0	44,2	39	0,36	0,33	-
27.08.2025	0,401	0	13,089	0	0	12,887	0	0	24	0	57,3	49,9	0,4	0,34	-
28.08.2025	0,477	0	14,293	0	0	14,039	0	0	24	0	62,3	54,2	0,41	0,34	-
29.08.2025	0,402	0	14,662	0	0	14,397	0	0	24	0	62,8	56,2	0,41	0,34	-
30.08.2025	0,461	0	14,715	0	0	14,453	0	0	24	0	62,2	54,6	0,41	0,34	-
31.08.2025	0,423	0	14,616	0	0	14,356	0	0	24	0	62,2	55,2	0,41	0,34	-
01.09.2025	0,405	0	14,382	0	0	14,126	0	0	24	0	62,3	55,5	0,41	0,34	-
02.09.2025	0,469	0	14,387	0	0	14,131	0	0	24	0	62,3	54,4	0,41	0,34	-
03.09.2025	0,429	0	14,34	0	0	14,086	0	0	24	0	62,1	54,9	0,41	0,34	-
04.09.2025	0,449	0	14,518	0	0	14,262	0	0	24	0	62,1	54,6	0,41	0,34	-
05.09.2025	0,458	0	15,759	0	0	15,472	0	0	24	0	63,2	56,1	0,42	0,34	-
06.09.2025	0,435	0	15,761	0	0	15,474	0	0	24	0	63,1	56,4	0,42	0,34	-
07.09.2025	0,489	0	15,719	0	0	15,435	0	0	24	0	62,9	55,3	0,42	0,34	-
08.09.2025	0,497	0	16,298	0	0	16	0	0	24	0	63,2	55,8	0,43	0,34	-
09.09.2025	0,448	0	15,677	0	0	15,391	0	0	24	0	63,1	56,2	0,42	0,34	-
10.09.2025	0,44	0	15,628	0	0	15,343	0	0	24	0	63,1	56,3	0,42	0,35	-
11.09.2025	0,406	0	15,646	0	0	15,363	0	0	24	0	62,7	56,4	0,42	0,35	-
12.09.2025	0,461	0	15,621	0	0	15,338	0	0	24	0	62,9	55,7	0,42	0,35	-
13.09.2025	0,465	0	15,689	0	0	15,405	0	0	24	0	62,9	55,7	0,42	0,35	-
14.09.2025	0,444	0	15,631	0	0	15,349	0	0	24	0	62,8	55,9	0,42	0,35	-
15.09.2025	0,429	0	14,314	0	0	14,059	0	0	24	0	62,4	55,1	0,42	0,35	-
16.09.2025	0,403	0	11,955	0	0	11,748	0	0	24	0	61,4	53,2	0,41	0,37	-
17.09.2025	0,445	0	12,142	0	0	11,93	0	0	24	0	61,5	52,6	0,41	0,36	-
18.09.2025	0,445	0	15,173	0	0	14,894	0	0	24	0	63,3	56,2	0,43	0,35	-
19.09.2025	0,408	0	15,653	0	0	15,365	0	0	24	0	63,5	57,1	0,43	0,35	-
20.09.2025	0,467	0	15,448	0	0	15,162	0	0	24	0	63,7	56,3	0,43	0,35	-
21.09.2025	0,473	0	15,515	0	0	15,226	0	0	24	0	63,9	56,5	0,43	0,35	-
22.09.2025	0,486	0	15,491	0	0	15,202	0	0	24	0	63,8	56,1	0,43	0,36	-
23.09.2025	0,516	0	15,374	0	0	15,092	0	0	24	0	63,4	55,3	0,43	0,36	-
Итого:	13,415	0	442,903	0	0	435,06	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,204														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	955,845	14499,744	0	0	14204,058	0	0	11796	3
23.09.2025	969,261	14942,645	0	0	14639,119	0	0	12540	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:37:40