

#120444#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
11/03/25г.-26/03/25г.

Абонент: _УКУЮТ

Адрес: _Мусоргского,19

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00214275

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xD8AF

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
11.03.2025	70,21	55,09	15,12	68,87	67,33	68,27	67,3	0,03	6	4	1,022	0,005	11	0	
12.03.2025	70,43	56,18	14,25	162,66	159,03	161,04	158,65	0,38	6	4	2,294	0,025	24	0	
13.03.2025	71,48	56,57	14,91	162,26	158,56	160,68	158,29	0,27	6	4	2,385	0,021	24	0	
14.03.2025	72,83	57,19	15,64	159,33	155,59	157,79	155,41	0,18	6	4	2,447	0,013	24	0	
15.03.2025	74,05	57,76	16,29	159,01	155,14	157,43	154,98	0,16	6	4	2,543	0,015	24	0	
16.03.2025	73,87	57,82	16,05	159,23	155,38	157,64	155,18	0,2	6	4	2,513	0,016	24	0	
17.03.2025	74,62	57,81	16,81	156,97	153,1	155,29	152,87	0,23	6	4	2,592	0,018	24	0	
18.03.2025	72,35	56,44	15,91	159,62	155,9	157,97	155,64	0,26	6	4	2,503	0,018	24	0	
19.03.2025	70,76	55,89	14,87	160,47	156,91	158,9	156,58	0,33	6	4	2,357	0,023	24	0	
20.03.2025	70,57	55,95	14,62	161,2	157,61	159,82	157,49	0,12	6	4	2,315	0,012	24	0	
21.03.2025	70,66	56,22	14,44	164,17	160,5	162,77	160,37	0,13	6	4	2,33	0,011	24	0	
22.03.2025	70,6	56,08	14,52	163,47	159,81	162,06	159,66	0,15	6	4	2,334	0,015	24	0	
23.03.2025	70,47	56,24	14,23	164,55	160,87	163,28	160,88	-0,01	6	4	2,296	0,007	24	0	
24.03.2025	70,75	56,47	14,28	164,03	160,35	162,81	160,39	-0,04	6	4	2,292	0,008	24	0	
25.03.2025	70,73	56,45	14,28	163,6	159,93	162,41	160	-0,07	6	4	2,287	0,006	24	0	
26.03.2025	70,6	56,33	14,27	166,47	162,76	165,3	162,86	-0,1	6	4	2,324	0,003	24	0	
Итого:				2495,9	2438,77	2473,4	2436,55	2,22			36,834	0,216	371	0	
Средние:	71,56	56,53	15,03						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
10/03/2524:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26/03/2524:00	2495,91	2438,77	2473,46	2436,55	2,22	36,834	0,216	371	0
Итого:	2495,91	2438,77	2473,46	2436,55	2,22	36,834	0,216	371	0

Период нормальной работы 371ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 382ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

