

#296362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Мусоргского 19, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6874
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00214275
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,297	0,032	150,82	148,99	147,3	146,73	0,57	24	0	0	72,3	57	15,34	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,299	0,028	151,01	149,27	147,53	147,05	0,48	24	0	0	72,1	56,8	15,35	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,301	0,031	151,3	149,54	147,82	147,28	0,54	24	0	0	72,1	56,7	15,34	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,275	0,036	152,74	150,91	149,21	148,6	0,61	24	0	0	72,1	57,1	14,98	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,276	0,032	156,91	155,1	153,27	152,73	0,54	24	0	0	72	57,4	14,6	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,285	0,031	159,36	157,57	155,63	155,11	0,52	24	0	0	72,2	57,8	14,45	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,301	0,03	161,62	159,81	157,83	157,35	0,48	24	0	0	72	57,7	14,36	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,257	0,032	156,5	154,74	152,92	152,36	0,56	24	0	0	72	57,5	14,5	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,268	0,04	152,58	150,72	149,1	148,44	0,66	24	0	0	71,8	56,8	14,92	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,311	0,033	154,68	152,89	151,09	150,56	0,53	24	0	0	72,1	57	15,08	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,313	0,034	156,32	154,51	152,73	152,18	0,55	24	0	0	71,9	57	14,91	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,265	0,031	156,17	154,39	152,53	152,04	0,49	24	0	0	72	57,3	14,63	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,275	0,033	154,61	152,83	151,07	150,55	0,52	24	0	0	71,8	57	14,82	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,265	0,028	153,54	151,82	149,98	149,53	0,45	24	0	0	72	57,1	14,89	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,265	0,031	153,08	151,35	149,56	149,07	0,49	24	0	0	71,7	56,8	14,91	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,263	0,021	154,28	152,71	150,7	150,37	0,33	24	0	0	71,9	57	14,86	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,249	0,039	153,99	152,15	150,48	149,86	0,62	24	0	0	71,6	56,9	14,68	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,258	0,043	157,73	155,74	154,06	153,33	0,73	24	0	0	72	57,7	14,35	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,278	0,036	156,34	154,5	152,77	152,18	0,59	24	0	0	71,6	56,9	14,64	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,285	0,035	154,3	152,49	150,75	150,19	0,56	24	0	0	71,8	56,9	14,91	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,243	0,041	150,28	148,38	146,84	146,17	0,67	24	0	0	71,6	56,6	14,98	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,303	0,044	149,25	147,25	145,81	145,05	0,76	24	0	0	72	56,5	15,47	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,256	0,037	151,17	149,4	147,72	147,15	0,57	24	0	0	71,7	56,7	15,02	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,3	0,039	155,21	153,27	151,61	150,95	0,66	24	0	0	72	57,1	14,87	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,245	0,037	157,67	155,8	154,02	153,4	0,62	24	0	0	71,9	57,6	14,31	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,3	0,045	159,29	157,23	155,56	154,81	0,75	24	0	0	72,2	57,8	14,48	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,187	0,033	162,13	160,4	158,44	157,93	0,51	24	0	0	71,2	57,6	13,57	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,831	0,036	138,85	137,2	135,9	135,22	0,68	22	2	1	68,4	55,2	13,17	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,319	0,085	161,92	159,17	158,19	156,68	1,51	24	0	0	71,8	57,8	14,09	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,321	0,084	159,53	156,79	155,87	154,39	1,48	24	0	0	72	57,7	14,3	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,3	0,089	163,23	160,47	159,48	157,95	1,53	24	0	0	71,9	58,1	13,84	0,6	0,4	-
Итого:	70,191	0	4806,41	4747,39	4695,77	4675,21	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,191															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	553,014	41580,68	41273,79	40571,09	40581,72
18.04.2026	623,205	46387,09	46021,18	45266,86	45256,93

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:41:35