

#125715#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Мусоргского 19, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00214275	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	86,421	29,931	56.49

Подпись исполнителя



#124966#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 6874
 Тип теплосчётчика БКТ-7
 Заводской номер 00214275
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	2,292	0,008	164,03	162,81	160,35	160,39	-0,04	24	0	0	70,8	56,5	14,28	0,6	0,4
25.03.2025	4,4	2,287	0,006	163,6	162,41	159,93	160	-0,07	24	0	0	70,7	56,4	14,28	0,6	0,4
26.03.2025	6,9	2,324	0,003	166,47	165,3	162,76	162,86	-0,1	24	0	0	70,6	56,3	14,27	0,6	0,4
27.03.2025	5,7	2,316	0,01	164,66	163,36	161	160,97	0,03	24	0	0	70,6	56,3	14,34	0,6	0,4
28.03.2025	8,9	2,287	0,002	168,94	167,78	165,14	165,25	-0,11	24	0	0	70,8	56,9	13,85	0,6	0,4
29.03.2025	9,9	2,236	0	170,47	169,46	166,66	166,87	-0,21	24	0	0	70,7	57,3	13,45	0,6	0,4
30.03.2025	6,8	2,226	0,001	167,45	166,39	163,72	163,91	-0,19	24	0	0	70,6	56,9	13,63	0,6	0,4
31.03.2025	5,9	2,229	0,002	166,05	164,91	162,34	162,46	-0,12	24	0	0	70,5	56,8	13,72	0,6	0,4
01.04.2025	-	2,258	0,005	161,06	159,92	157,51	157,58	-0,07	24	0	0	70,5	56,2	14,33	0,6	0,4
02.04.2025	-	2,255	0,007	159,55	158,31	155,99	156	-0,01	24	0	0	70,5	56,1	14,42	0,6	0,4
03.04.2025	-	2,22	0,007	163,81	162,61	160,17	160,19	-0,02	24	0	0	70,4	56,6	13,84	0,6	0,4
04.04.2025	-	2,212	0,01	161,76	160,5	158,19	158,09	0,1	24	0	0	70,5	56,6	13,9	0,6	0,4
05.04.2025	-	2,283	0,015	154,28	152,91	150,81	150,64	0,17	24	0	0	71,2	56,1	15,02	0,6	0,4
06.04.2025	-	2,428	0,019	150,37	148,79	146,8	146,56	0,24	24	0	0	73,2	56,8	16,41	0,6	0,4
07.04.2025	-	2,371	0,015	153,79	152,32	150,24	150,07	0,17	24	0	0	71,9	56,2	15,68	0,6	0,4
08.04.2025	-	2,305	0,017	154,06	152,62	150,62	150,44	0,18	24	0	0	70,6	55,4	15,2	0,6	0,4
09.04.2025	-	2,303	0,015	152,97	151,53	149,56	149,37	0,19	24	0	0	70,6	55,3	15,29	0,6	0,4
10.04.2025	-	2,319	0,017	148,63	147,12	145,26	145,03	0,23	24	0	0	70,9	55,1	15,83	0,6	0,4
11.04.2025	-	2,294	0,02	153,81	152,33	150,39	150,14	0,25	24	0	0	70,4	55,2	15,14	0,6	0,4
12.04.2025	-	2,317	0,015	157,4	155,96	153,88	153,7	0,18	24	0	0	70,6	55,6	14,98	0,6	0,4
13.04.2025	-	2,27	0,014	164,56	163,16	160,87	160,74	0,13	24	0	0	70,6	56,6	14,02	0,6	0,4
14.04.2025	-	2,255	0,014	180,11	178,78	176,07	175,98	0,09	24	0	0	70,9	58,1	12,75	0,6	0,4
15.04.2025	-	2,258	0,006	194,58	193,39	190,22	190,27	-0,05	24	0	0	70,7	58,9	11,86	0,6	0,4
16.04.2025	-	1,352	-0,001	131,95	131,44	129,04	129,26	-0,22	24	0	0	70,6	60,1	10,53	0,6	0,4
17.04.2025	-	0,408	0,005	70,27	70,21	68,73	68,9	-0,17	24	0	0	70,1	64	6,05	0,6	0,4
18.04.2025	-	0,348	-0,008	72,99	73,16	71,32	71,76	-0,44	24	0	0	69,9	64,7	5,22	0,6	0,4
19.04.2025	-	0,37	-0,008	73,58	73,75	71,9	72,34	-0,44	24	0	0	70	64,5	5,51	0,6	0,4
20.04.2025	-	0,335	-0,014	73,24	73,49	71,58	72,11	-0,53	24	0	0	69,5	64,4	5,11	0,6	0,4
21.04.2025	-	0,377	-0,004	68,42	68,55	66,95	67,31	-0,36	24	0	0	68,2	62,2	5,92	0,6	0,4
22.04.2025	-	0,401	-0,001	66,37	66,49	64,93	65,26	-0,33	24	0	0	69,9	63,4	6,45	0,6	0,4
23.04.2025	-	0,354	0,005	67,41	67,45	65,97	66,17	-0,2	24	0	0	69,9	64,4	5,54	0,6	0,4
Итого:	6,9	56,49	0,202	4366,64	4337,21	4268,9	4270,62	-1,72	744	0	-	70,55	58,25	12,28	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2025	29,931	2001,81	1982,94	1955,73	1953,3
23.04.2025	86,421	6368,45	6320,15	6224,63	6223,92

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения