

#130461#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Мусоргского 19, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00214275	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	97,328	86,421	10.907

Подпись исполнителя _____



#130460#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00214275
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,33	0,001	67,92	68,02	66,48	66,76	-0,28	24	0	0	69,8	64,6	5,19	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,343	0,003	67,24	67,26	65,8	65,96	-0,16	24	0	0	69,6	64,3	5,34	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,36	-0,001	66,89	66,96	65,45	65,7	-0,25	24	0	0	69,8	64,1	5,68	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,364	0,001	66,82	66,81	65,38	65,57	-0,19	24	0	0	69,6	63,9	5,72	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,398	0,004	68,63	68,64	67,19	67,39	-0,2	24	0	0	69,6	63,6	6,05	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,377	0,005	68,54	68,59	67,1	67,32	-0,22	24	0	0	69,8	64	5,77	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,423	0,006	68,85	68,85	67,41	67,58	-0,17	24	0	0	70	63,6	6,37	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,408	0,004	68,76	68,71	67,32	67,42	-0,1	24	0	0	69,9	63,8	6,12	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,364	0,002	68,65	68,68	67,21	67,4	-0,19	24	0	0	69,7	64,2	5,53	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,361	0	60,83	60,89	59,57	59,8	-0,23	22	2	1	68,3	62	6,27	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,395	0,002	68,2	68,23	66,76	66,96	-0,2	24	0	0	70	63,9	6,06	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,369	0,003	68,01	68,02	66,59	66,75	-0,16	24	0	0	69,4	63,8	5,65	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,341	-0,005	62,27	62,45	61,04	61,39	-0,35	24	0	0	66,4	60,4	5,93	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,352	-0,007	65,22	65,39	63,78	64,18	-0,4	24	0	0	68,9	63	5,91	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,397	-0,008	65,6	65,77	64,16	64,54	-0,38	24	0	0	69,7	63,2	6,49	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,333	-0,007	65,68	65,89	64,24	64,63	-0,39	24	0	0	69,7	64,2	5,53	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,37	-0,004	65,6	65,75	64,16	64,51	-0,35	24	0	0	69,8	63,7	6,08	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,33	-0,002	65,39	65,52	63,95	64,28	-0,33	24	0	0	69,4	63,9	5,47	0,6	0,4
12.05.2025	-	0,369	-0,002	59,75	59,8	58,43	58,71	-0,28	22	2	1	69,7	63,1	6,58	0,6	0,4
13.05.2025	-	0,375	-0,005	64,84	64,99	63,4	63,79	-0,39	24	0	0	69,6	63,3	6,27	0,6	0,4
14.05.2025	-	0,344	-0,004	64,79	64,93	63,38	63,71	-0,33	24	0	0	69,5	63,8	5,7	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,356	0	64,06	64,15	62,67	62,96	-0,29	24	0	0	69	63	5,96	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,381	0,001	65,09	65,15	63,65	63,94	-0,29	24	0	0	69,1	62,8	6,24	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,394	0	65,61	65,63	64,17	64,42	-0,25	24	0	0	69,6	63,2	6,35	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,333	0	65,67	65,69	64,23	64,44	-0,21	24	0	0	69,7	64,3	5,36	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,386	0,001	65,98	66,08	64,54	64,86	-0,32	24	0	0	69,3	63	6,24	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,367	0,009	67,05	66,79	65,61	65,52	0,09	24	0	0	70,1	64,6	5,49	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,286	0,001	63,9	63,96	62,55	62,73	-0,18	24	0	0	69,8	65,1	4,74	0,6	0,4
22.05.2025	-	0,347	-0,009	68,06	68,4	66,62	67,12	-0,5	24	0	0	69,9	64,3	5,65	0,6	0,4
23.05.2025	-	0,354	0	68,54	68,69	67,1	67,42	-0,32	24	0	0	69,7	64,1	5,55	0,6	0,4
Итого:	-	10,907	-0,011	1982,44	1984,69	1939,94	1947,76	-7,82	716	4	-	69,48	63,63	5,84	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

716 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	86,421	6368,45	6320,15	6224,63	6223,92
23.05.2025	97,328	8350,89	8304,84	8164,57	8171,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения