

#142063#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Мусоргского 19, Калининград
13
6874
ВКТ-7
00214275
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,294	-0,006	73,89	74,12	72,26	72,64	-0,38	24	0	0	69,5	65,1	4,37	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,301	-0,002	73,88	73,96	72,2	72,5	-0,3	24	0	0	70,1	65,7	4,37	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,289	-0,009	73,93	74,13	72,25	72,68	-0,43	24	0	0	69,9	65,5	4,37	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,3	-0,009	73,69	73,89	72,01	72,43	-0,42	24	0	0	70	65,4	4,52	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,336	-0,009	73,55	73,74	71,88	72,32	-0,44	24	0	0	69,7	64,7	5	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,312	-0,006	74,28	74,42	72,6	73	-0,4	24	0	0	69,9	65,3	4,58	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,267	-0,015	74,46	74,74	72,78	73,27	-0,49	24	0	0	69,6	65,6	4,04	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,287	-0,016	74	74,36	72,34	72,89	-0,55	24	0	0	69,9	65,5	4,44	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,296	-0,002	74,13	74,26	72,45	72,79	-0,34	24	0	0	70	65,7	4,34	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,295	-0,001	73,15	73,26	71,47	71,79	-0,32	24	0	0	70,2	65,8	4,38	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,343	0	72,64	72,67	70,96	71,27	-0,31	24	0	0	69,9	64,8	5,08	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,275	-0,003	72,47	72,51	70,79	71,08	-0,29	24	0	0	69,9	65,8	4,11	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,289	-0,002	72,93	72,99	71,25	71,57	-0,32	24	0	0	69,9	65,6	4,29	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,268	0,003	73,28	73,3	71,6	71,83	-0,23	24	0	0	70,2	66,3	3,92	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,298	0,001	73,52	73,5	71,84	72,05	-0,21	24	0	0	70,1	65,8	4,31	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,291	0,002	73,31	73,3	71,63	71,84	-0,21	24	0	0	70	65,8	4,23	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,266	-0,002	73,2	73,28	71,53	71,81	-0,28	24	0	0	69,8	65,9	3,95	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,305	0,002	73,56	73,55	71,88	72,09	-0,21	24	0	0	70,2	65,8	4,4	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,294	0,004	73,81	73,8	72,13	72,33	-0,2	24	0	0	70	65,8	4,21	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,29	0,006	73,74	73,68	72,06	72,21	-0,15	24	0	0	70	65,8	4,14	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,255	0,003	74,18	74,21	72,5	72,74	-0,24	24	0	0	70	66,3	3,69	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,242	0,003	74,59	74,61	72,91	73,11	-0,2	24	0	0	70,2	66,7	3,46	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,218	-0,004	74,55	74,68	72,87	73,16	-0,29	24	0	0	70,2	67	3,22	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,261	-0,004	74,34	74,51	72,68	73,03	-0,35	24	0	0	69,7	65,8	3,87	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,265	-0,003	74,35	74,46	72,67	73	-0,33	24	0	0	69,8	65,9	3,89	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,3	0,001	74,21	74,24	72,53	72,75	-0,22	24	0	0	70,2	65,9	4,32	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,255	-0,001	73,81	73,91	72,13	72,43	-0,3	24	0	0	69,9	66,1	3,75	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,243	0,002	73,84	73,87	72,16	72,4	-0,24	24	0	0	70,2	66,7	3,56	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,268	0,005	73,79	73,79	72,11	72,31	-0,2	24	0	0	70,2	66,3	3,86	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,275	-0,001	74,04	74,12	72,36	72,65	-0,29	24	0	0	70,3	66,3	4,02	0,6	0,4	-
Итого:	8,478	0	2213,12	2215,86	2162,83	2171,97	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,478															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	106,868	10521,51	10482,83	10287,48	10307,85
23.07.2025	115,346	12734,63	12698,69	12450,31	12479,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:12:01