

#148380#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Мусоргского 19, Калининград

13

6874

ВКТ-7

00214275

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,4	20,3	2,04	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,004	0,004	0,81	0,62	0,81	0,62	0,19	24	0	1	19,9	20,4	-0,54	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,07	0	26,9	27,23	26,77	27,1	-0,33	24	0	1	34,6	31,6	2,94	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,307	-0,004	64,94	65,08	63,66	63,98	-0,32	24	0	0	65,8	60,6	5,12	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,26	-0,007	68,03	68,27	66,59	66,93	-0,34	24	0	0	69,9	65,7	4,18	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,278	-0,002	67,89	68,05	66,45	66,71	-0,26	24	0	0	70,2	65,8	4,4	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,255	-0,002	67,81	67,93	66,37	66,63	-0,26	24	0	0	69,5	65,4	4,06	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,259	0,004	67,66	67,71	66,22	66,37	-0,15	24	0	0	69,6	65,6	4,01	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,294	0,015	67,83	67,75	66,39	66,43	-0,04	24	0	0	69,8	65,4	4,44	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,309	0,02	67,98	67,67	66,54	66,37	0,17	24	0	0	69,7	65,2	4,43	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,281	0,017	68,02	67,78	66,58	66,47	0,11	24	0	0	69,6	65,6	4,06	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,291	0,02	68,57	68,26	67,12	66,91	0,21	24	0	0	69,4	65,3	4,09	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,279	0,021	71,04	70,65	69,48	69,23	0,25	24	0	0	70	66,2	3,71	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,273	0,026	70,89	70,58	69,37	69,16	0,21	24	0	0	70	66,3	3,72	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,267	0,015	70,63	70,44	69,16	69,04	0,12	24	0	0	69,8	66,1	3,73	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,268	0,015	71,28	71,12	69,7	69,69	0,01	24	0	0	69,9	66,1	3,79	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,286	0,013	70,84	70,71	69,33	69,29	0,04	24	0	0	70	66	4,03	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,279	0,011	70,88	70,77	69,37	69,35	0,02	24	0	0	70	66,1	3,97	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,273	0,005	70,83	70,83	69,32	69,44	-0,12	24	0	0	69,8	65,8	4,01	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,28	0,017	70,76	70,6	69,24	69,18	0,06	24	0	0	70	66	3,94	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,24	0,012	70,44	70,34	68,92	68,94	-0,02	24	0	0	70	66,5	3,5	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,264	0,016	70,03	69,81	68,53	68,43	0,1	24	0	0	70	66,3	3,72	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,313	0,018	68,67	68,41	67,2	67,09	0,11	24	0	0	70,3	65,8	4,53	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,29	0,017	66,27	66,02	64,83	64,71	0,12	24	0	0	70,7	66,4	4,33	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,3	0,017	67,84	67,61	66,32	66,26	0,06	24	0	0	70,9	66,5	4,42	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,321	0,008	72,71	72,66	71,03	71,2	-0,17	24	0	0	71,2	66,6	4,62	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,288	0,004	72,48	72,44	70,82	70,98	-0,16	24	0	0	70,9	66,7	4,19	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,272	0,008	73,25	73,15	71,57	71,65	-0,08	24	0	0	71	67,2	3,88	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,282	0,013	73,32	73,15	71,64	71,65	-0,01	24	0	0	71,2	67,3	3,94	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,3	0,014	73,65	73,46	71,97	71,97	0	24	0	0	71,2	67	4,14	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,346	0,015	73,66	73,45	71,98	71,99	-0,01	24	0	0	71	66,2	4,78	0,6	0,4	-
Итого:	8,029	0	1985,91	1982,55	1943,28	1943,77	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,029															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	120,454	14155,7	14123,58	13840,9	13876,58
23.09.2025	128,483	16141,61	16106,13	15784,18	15820,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 10:58:17