

#115753#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: _ УКУЮТ

Адрес: _ Носова,2-8

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00104432

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х7376

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	73,41	44,76	28,65	66,43	64,88	66,36	65,72	-0,84	7	7	1,853	24	0	
25.01.2025	71,15	44,77	26,38	68,57	67,05	68,42	67,7	-0,65	7	7	1,768	24	0	
26.01.2025	68,74	44	24,74	67,94	66,5	67,39	66,78	-0,28	7	7	1,642	24	0	
27.01.2025	69,63	44,54	25,09	68,51	67,07	68,08	67,38	-0,31	7	7	1,68	24	0	
28.01.2025	69,29	45,24	24,05	70,72	69,23	70,15	69,43	-0,2	7	7	1,662	24	0	
29.01.2025	69,06	45,33	23,73	71,15	69,65	70,43	69,71	-0,06	7	7	1,65	24	0	
30.01.2025	69,31	45,46	23,85	71,71	70,2	71,08	70,36	-0,16	7	7	1,674	24	0	
31.01.2025	70,39	45,35	25,04	69,39	67,92	68,85	68,13	-0,21	7	7	1,7	24	0	
01.02.2025	72,45	45,27	27,18	67,97	66,41	67,36	66,64	-0,23	7	7	1,802	24	0	
02.02.2025	74,97	46,2	28,77	68,72	67,04	68,01	67,29	-0,25	7	7	1,927	24	0	
03.02.2025	75,42	46,03	29,39	68,27	66,59	67,34	66,62	-0,03	7	7	1,956	24	0	
04.02.2025	73,68	45,7	27,98	68,92	67,29	67,9	67,18	0,11	7	7	1,883	24	0	
05.02.2025	73,65	45,28	28,37	68,17	66,5	67,06	66,34	0,16	7	7	1,886	24	0	
06.02.2025	71,98	45,21	26,77	69,74	68,08	68,68	67,96	0,12	7	7	1,82	24	0	
07.02.2025	74,74	45,64	29,1	68,81	67,13	67,62	66,9	0,23	7	7	1,95	24	0	
08.02.2025	79,54	46,35	33,19	67,17	65,32	66,05	65,33	-0,01	7	7	2,168	24	0	
09.02.2025	81,54	46,53	35,01	66,06	64,15	65,01	64,29	-0,14	7	7	2,246	24	0	
10.02.2025	82,71	46,07	36,64	64,57	62,69	63,53	62,86	-0,17	7	7	2,295	24	0	
11.02.2025	82,38	44,39	37,99	60,48	58,69	59,56	59,02	-0,33	7	7	2,231	24	0	
12.02.2025	82,11	43,18	38,93	57,99	56,29	57,03	56,55	-0,26	7	7	2,189	24	0	
13.02.2025	81,36	43,59	37,77	59,63	57,9	58,6	58,1	-0,2	7	7	2,186	24	0	
14.02.2025	80,45	44,1	36,35	61,77	60,08	60,62	60,13	-0,05	7	7	2,185	24	0	
15.02.2025	80,5	43,88	36,62	61,3	59,58	60,28	59,8	-0,22	7	7	2,182	24	0	
16.02.2025	81,46	43,96	37,5	60,42	58,65	59,29	58,8	-0,15	7	7	2,198	24	0	
17.02.2025	80,16	43,24	36,92	60,18	58,48	59,11	58,63	-0,15	7	7	2,156	24	0	
18.02.2025	79,2	44,4	34,8	64,15	62,43	63,01	62,43	0	7	7	2,169	24	0	
19.02.2025	79,02	45,3	33,72	66,77	64,91	65,52	64,84	0,07	7	7	2,19	24	0	
20.02.2025	81,66	45,49	36,17	65,04	63,14	63,86	63,25	-0,11	7	7	2,282	24	0	
21.02.2025	79,95	44,71	35,24	63,68	61,91	62,79	62,2	-0,29	7	7	2,183	24	0	
22.02.2025	76,64	44,85	31,79	65,75	64,06	64,89	64,27	-0,21	7	7	2,035	24	0	
23.02.2025	74,82	43,67	31,15	63,53	61,95	62,91	62,39	-0,44	7	7	1,927	24	0	
Итого:				2043,5	1991,77	2016,7	1997,03	-5,26			61,675	744	0	
Средние:	76,17	44,91	31,25						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	6746	6589,28	6725,64	6658,68	-69,4	169,744	2167	1901
23/02/2524:00	8789,51	8581,05	8742,43	8655,71	-74,66	231,419	2911	1901
Итого:	2043,51	1991,77	2016,79	1997,03	-5,26	61,675	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии

Время работы прибора после сброса 389ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

