

#120265#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Носова 2-8, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00104432	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	279,767	231,419	48.348

Подпись исполнителя



#120264#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104432
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	1,86	64,45	64,21	62,93	63,69	-0,76	24	0	0	73,4	43,8	29,58	0,7	0,7
25.02.2025	-	1,726	61,63	61,49	60,19	61,01	-0,82	24	0	0	71,1	42,4	28,71	0,7	0,7
26.02.2025	-	1,769	65,66	65,08	64,18	64,57	-0,39	24	0	0	71,1	43,6	27,58	0,7	0,7
27.02.2025	-	1,68	65,6	65,34	64,16	64,86	-0,7	24	0	0	69,4	43,2	26,17	0,7	0,7
28.02.2025	-	1,674	63,28	63,35	61,85	62,87	-1,02	24	0	0	70	42,9	27,13	0,7	0,7
01.03.2025	-	1,804	64,49	64,41	62,97	63,85	-0,88	24	0	0	72,3	43,7	28,65	0,7	0,7
02.03.2025	-	1,818	66,26	65,89	64,73	65,32	-0,59	24	0	0	72,2	44,1	28,09	0,7	0,7
03.03.2025	-	1,719	65,78	65,41	64,34	64,89	-0,55	24	0	0	70,2	43,5	26,75	0,7	0,7
04.03.2025	-	1,687	65,72	65,75	64,28	65,22	-0,94	24	0	0	69,9	43,6	26,32	0,7	0,7
05.03.2025	-	1,67	67,25	67,34	65,81	66,74	-0,93	24	0	0	69,3	43,9	25,43	0,7	0,7
06.03.2025	-	1,68	69,23	69,14	67,73	68,46	-0,73	24	0	0	69,5	44,7	24,79	0,7	0,7
07.03.2025	-	1,588	66,07	66,01	64,66	65,34	-0,68	23	1	1	69,4	44,8	24,56	0,7	0,7
08.03.2025	-	1,65	69,88	69,76	68,34	69,13	-0,79	24	0	0	69,2	45	24,19	0,7	0,7
09.03.2025	-	1,629	69,45	69,29	67,94	68,65	-0,71	24	0	0	69	45	24,01	0,7	0,7
10.03.2025	-	1,646	72,54	72,37	70,97	71,65	-0,68	24	0	0	69,5	46,3	23,19	0,7	0,7
11.03.2025	-	1,633	68,6	68,51	67,13	67,79	-0,66	24	0	0	69,6	45,2	24,35	0,7	0,7
12.03.2025	-	1,665	67,73	67,73	66,23	67,03	-0,8	24	0	0	70,2	45,1	25,14	0,7	0,7
13.03.2025	-	1,73	65,63	65,61	64,12	64,97	-0,85	24	0	0	72	45	26,98	0,7	0,7
14.03.2025	-	1,821	65,24	65,05	63,63	64,38	-0,75	24	0	0	73,9	45,2	28,66	0,7	0,7
15.03.2025	-	1,863	65,7	65,43	64,1	64,82	-0,72	24	0	0	74,3	45,2	29,09	0,7	0,7
16.03.2025	-	1,889	66,03	65,79	64,38	65,13	-0,75	24	0	0	74,6	45,2	29,38	0,7	0,7
17.03.2025	-	1,888	63,7	63,41	62,08	62,83	-0,75	24	0	0	75,1	44,7	30,44	0,7	0,7
18.03.2025	-	1,839	65,44	65,28	63,91	64,66	-0,75	24	0	0	73,4	44,6	28,79	0,7	0,7
19.03.2025	-	1,738	65,45	65,32	63,97	64,75	-0,78	24	0	0	71,4	44,2	27,2	0,7	0,7
20.03.2025	-	1,686	66,3	66,15	64,84	65,53	-0,69	24	0	0	70,2	44,1	26,04	0,7	0,7
21.03.2025	-	1,639	68,94	68,93	67,45	68,3	-0,85	24	0	0	68,8	44,4	24,36	0,7	0,7
22.03.2025	-	1,708	70,3	70,25	68,78	69,56	-0,78	24	0	0	69,8	45	24,86	0,7	0,7
23.03.2025	-	1,649	69,81	69,79	68,33	69,09	-0,76	24	0	0	68,9	44,8	24,14	0,7	0,7
Итого:	-	48,348	1866,16	1862,09	1824,03	1845,09	-21,06	671	1	-	70,99	44,4	26,59	0,7	0,7

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 671 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	231,419	8789,51	8742,43	8581,05	8655,71
23.03.2025	279,767	10655,67	10604,52	10405,08	10500,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения