

#115675#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/25г.-23/02/25г.

Абонент: УК УЮТ

Адрес: Озерова, 12-16

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122854

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0xВ9В0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.01.2025	73,9	52,2	21,7	118,45	115,57	116,87	115,42	0	0	0	7	7	2,509	0	24	0	
25.01.2025	72,03	51,67	20,36	121,5	118,67	119,96	118,51	0	0	0	7	7	2,413	0	24	0	
26.01.2025	71,6	51,87	19,73	122,62	119,83	121,07	119,56	0	0	0	7	7	2,362	0	24	0	
27.01.2025	71,35	51,54	19,81	120,99	118,24	119,52	118,06	0	0	0	7	7	2,342	0	24	0	
28.01.2025	71,58	51,88	19,7	120,54	117,83	119,08	117,64	0	0	0	7	7	2,32	0	24	0	
29.01.2025	70,96	51,75	19,21	120,87	118,18	119,43	117,99	0	0	0	7	7	2,271	0	24	0	
30.01.2025	68,17	49,1	19,07	113,52	111,18	112,08	110,81	0	0	0	7	7	2,114	0	24	0	
31.01.2025	71,32	51,04	20,28	115,78	113,11	114,27	112,86	0	0	0	7	7	2,289	0	24	0	
01.02.2025	72,91	51,52	21,39	114,39	111,7	112,84	111,4	0	0	0	7	7	2,387	0	24	0	
02.02.2025	74,92	52,39	22,53	114,26	111,4	112,46	111,02	0	0	0	7	7	2,508	0	24	0	
03.02.2025	76,23	53,01	23,22	114,55	111,62	112,73	111,29	0	0	0	7	7	2,594	0	24	0	
04.02.2025	73,81	51,86	21,95	115,76	112,95	114,1	112,66	0	0	0	7	7	2,477	0	24	0	
05.02.2025	74,11	51,67	22,44	114,5	111,68	112,68	111,24	0	0	0	7	7	2,508	0	24	0	
06.02.2025	71,99	50,95	21,04	117,57	114,88	115,92	114,48	0	0	0	7	7	2,415	0	24	0	
07.02.2025	74,9	52,2	22,7	116,24	113,38	114,35	112,91	0	0	0	7	7	2,574	0	24	0	
08.02.2025	79,88	54,05	25,83	112,16	109,06	110,04	108,58	0	0	0	7	7	2,817	0	24	0	
09.02.2025	81,38	54,31	27,07	109,11	105,97	106,99	105,54	0	0	0	7	7	2,87	0	24	0	
10.02.2025	82,8	54,45	28,35	107,06	103,89	104,75	103,32	0	0	0	7	7	2,945	0	24	0	
11.02.2025	83,17	54,32	28,85	106,74	103,56	104,55	103,09	0	0	0	7	7	2,989	0	24	0	
12.02.2025	82,72	53,47	29,25	103,65	100,58	101,4	100,07	0	0	0	7	7	2,942	0	24	0	
13.02.2025	82,01	53,53	28,48	106,22	103,12	103,97	102,6	0	0	0	7	7	2,936	0	24	0	
14.02.2025	81,1	53,46	27,64	108,59	105,45	106,55	105,11	0	0	0	7	7	2,914	0	24	0	
15.02.2025	81,56	53,86	27,7	108,41	105,25	106,29	104,83	0	0	0	7	7	2,915	0	24	0	
16.02.2025	82,24	54,87	27,37	113,06	109,72	111,11	109,57	0	0	0	7	7	3,004	0	24	0	
17.02.2025	81,53	54,62	26,91	112,48	109,24	111,88	110,35	0	0	0	7	7	2,941	0	24	0	
18.02.2025	79,93	53,96	25,97	112,09	108,97	111,56	110,09	0	0	0	7	7	2,831	0	24	0	
19.02.2025	79,94	54,14	25,8	114,24	111,06	113,01	111,51	0	0	0	7	7	2,867	0	24	0	
20.02.2025	82,14	55,04	27,1	113,29	109,98	111,3	109,73	0	0	0	7	7	2,985	0	24	0	
21.02.2025	80,64	54,53	26,11	114,4	111,21	112,3	110,79	0	0	0	7	7	2,904	0	24	0	
22.02.2025	77,41	53,17	24,24	115,29	112,25	113,24	111,76	0	0	0	7	7	2,722	0	24	0	
23.02.2025	75,97	52,34	23,63	114,02	111,13	111,97	110,53	0	0	0	7	7	2,625	0	24	0	
Итого:				3532,3	3440,66	3478,2	3433,32	0	0	0			82,29	0	744	0	
Средние:	76,9	52,86	24,04								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/01/2524:00	101443,76	98996,1	99619,62	98314,07	0	0	0	2038,929	0	35678	139
23/02/2524:00	104976,11	102436,76	103097,89	101747,39	0	0	0	2121,219	0	36422	139
Итого:	3532,35	3440,66	3478,27	3433,32	0	0	0	82,29	0	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 36593ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



ош 12.12.24 кв.