

#115764#

Отчет по среднесуточным параметрам за период с 24.01.25 по 23.02.25 (ВКТ-9.1.1 зав. №00005112)

Тепловая система 1. Схема 2.9

Температура холодной воды tхв: 9,00 °С Потребитель: Сафронова, 3 УК УЮТ
 Давление холодной воды Pхв: 0,500 МПа Поставщик:

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °С	t2, °С	dt1, °С	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
24.01.25	2.9	2,585	115,806	0,000	0,000	118,600	0,000	0,000	72,71	50,36	22,35	0,449	0,399	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.01.25	2.9	2,455	116,590	0,000	0,000	119,260	0,000	0,000	70,74	49,68	21,06	0,450	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.01.25	2.9	2,401	117,300	0,000	0,000	119,950	0,000	0,000	70,22	49,72	20,50	0,451	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.01.25	2.9	2,414	117,341	0,000	0,000	119,980	0,000	0,000	70,07	49,48	20,59	0,452	0,397	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.01.25	2.9	2,381	119,603	0,000	0,000	122,320	0,000	0,000	70,44	50,53	19,91	0,452	0,396	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.01.25	2.9	2,332	118,591	0,000	0,000	121,260	0,000	0,000	70,09	50,43	19,66	0,452	0,396	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.01.25	2.9	1,851	109,542	0,000	0,000	111,800	0,000	0,000	66,73	49,49	17,24	0,447	0,399	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
31.01.25	2.9	2,255	115,422	0,000	0,000	118,000	0,000	0,000	69,80	50,20	19,60	0,449	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.02.25	2.9	2,509	115,974	0,000	0,000	118,680	0,000	0,000	71,44	49,80	21,64	0,447	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.02.25	2.9	2,597	116,239	0,000	0,000	119,100	0,000	0,000	73,49	51,15	22,34	0,446	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.02.25	2.9	2,719	116,250	0,000	0,000	119,220	0,000	0,000	74,99	51,58	23,41	0,446	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.02.25	2.9	2,581	115,695	0,000	0,000	118,480	0,000	0,000	72,61	50,29	22,32	0,448	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.02.25	2.9	2,592	114,679	0,000	0,000	117,460	0,000	0,000	72,90	50,30	22,60	0,447	0,399	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.02.25	2.9	2,471	115,664	0,000	0,000	118,310	0,000	0,000	70,69	49,31	21,38	0,449	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.02.25	2.9	2,654	115,426	0,000	0,000	118,260	0,000	0,000	73,39	50,40	22,99	0,447	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.02.25	2.9	2,922	114,827	0,000	0,000	118,000	0,000	0,000	78,31	52,89	25,42	0,443	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.02.25	2.9	3,000	113,224	0,000	0,000	116,470	0,000	0,000	79,94	53,46	26,48	0,443	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.02.25	2.9	3,025	110,728	0,000	0,000	114,010	0,000	0,000	81,40	54,10	27,30	0,442	0,399	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.02.25	2.9	3,066	110,041	0,000	0,000	113,330	0,000	0,000	81,76	53,92	27,84	0,441	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.02.25	2.9	3,048	109,558	0,000	0,000	112,810	0,000	0,000	81,46	53,67	27,79	0,442	0,398	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.02.25	2.9	3,030	111,113	0,000	0,000	114,350	0,000	0,000	80,65	53,40	27,25	0,444	0,399	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.02.25	2.9	2,989	111,197	0,000	0,000	114,370	0,000	0,000	79,75	52,89	26,86	0,444	0,400	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.02.25	2.9	2,986	112,458	0,000	0,000	115,700	0,000	0,000	80,20	53,67	26,53	0,448	0,402	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.02.25	2.9	3,080	117,963	0,000	0,000	121,420	0,000	0,000	80,92	54,82	26,10	0,458	0,408	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.02.25	2.9	3,014	114,329	0,000	0,000	117,640	0,000	0,000	80,39	54,02	26,37	0,449	0,402	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.02.25	2.9	2,834	109,495	0,000	0,000	112,540	0,000	0,000	78,59	52,75	25,84	0,445	0,399	23:52	00:08	23:52	00:00	00:00	00:00	00:08	00:00	0,1,J	F
19.02.25	2.9	2,871	110,992	0,000	0,000	114,080	0,000	0,000	78,61	52,76	25,85	0,445	0,400	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.02.25	2.9	2,994	110,823	0,000	0,000	114,070	0,000	0,000	80,89	53,89	27,00	0,443	0,400	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.02.25	2.9	2,926	111,339	0,000	0,000	114,500	0,000	0,000	79,50	53,25	26,25	0,445	0,401	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.02.25	2.9	2,727	112,145	0,000	0,000	115,100	0,000	0,000	76,26	51,95	24,31	0,448	0,401	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.02.25	2.9	2,645	111,097	0,000	0,000	113,910	0,000	0,000	74,62	50,82	23,80	0,449	0,402	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Среднее	2.9	2,708	113,918	0,000	0,000	116,871	0,000	0,000	75,60	51,77	23,83	0,447	0,399	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	--	--
Итого	2.9	83,953	3531,453	0,000	0,000	3622,990	0,000	0,000	75,60	51,77	23,83	0,447	0,399	743:52	00:08	743:52	00:00	00:00	00:00	00:08	00:00	0,1,J	F
На 24.01.25	2.9	283,276	17989,670	0,000	0,000	18410,061	0,000	0,000	75,76	51,68	24,08	0,447	0,398	3443:23	00:02	3443:23	00:00	00:00	00:02	00:00	00:00		
На 23.02.25	2.9	367,229	21521,123	0,000	0,000	22033,051	0,000	0,000	74,62	50,82	23,80	0,449	0,402	4187:15	00:10	4187:15	00:00	00:00	00:02	00:08	00:00		

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МПкКаналыучитодателюиспользовать
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.02.2025

«ШЕЛЕН-Сервис»
 отчетов
 390704509

Ответственный за учет _____

Отчет принят " " 20 г. / /