

#296361#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 3, Калининград (ввод 1)
Номер абонента 13
Порядковый номер 7527
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5112
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	0,692	0	33,55	0	0	32,77	0	0	24	0	0	0	72,2	51,2	0	0,45	0,39	0	-
20.03.2026	1,53	0	75,07	0	0	73,331	0	0	24	0	0	0	72,1	51,5	0	0,46	0,39	0	-
21.03.2026	0,312	0	15,51	0	0	15,151	0	0	24	0	0	0	72,1	51,5	0	0,46	0,39	0	-
22.03.2026	0,426	0	21,46	0	0	20,962	0	0	24	0	0	0	72,1	51,6	0	0,46	0,39	0	-
23.03.2026	0,399	0	20,53	0	0	20,055	0	0	24	0	0	0	72	51,9	0	0,46	0,39	0	-
24.03.2026	0,454	0	23,57	0	0	23,022	0	0	24	0	0	0	72,2	52,4	0	0,46	0,39	0	-
25.03.2026	0,539	0	28,84	0	0	28,172	0	0	24	0	0	0	72	52,6	0	0,46	0,39	0	-
26.03.2026	0,839	0	42,34	0	0	41,359	0	0	24	0	0	0	72,1	51,9	0	0,46	0,39	0	-
27.03.2026	1,047	0	51,64	0	0	50,454	0	0	24	0	0	0	71,7	51,3	0	0,46	0,39	0	-
28.03.2026	0,718	0	35,6	0	0	34,776	0	0	24	0	0	0	72	51,6	0	0,46	0,39	0	-
29.03.2026	1,252	0	62,37	0	0	60,934	0	0	24	0	0	0	71,8	51,7	0	0,46	0,39	0	-
30.03.2026	0,294	0	14,92	0	0	14,575	0	0	24	0	0	0	71,9	51,8	0	0,46	0,39	0	-
31.03.2026	2,01	0	100,72	0	0	98,406	0	0	24	0	0	0	71,7	51,5	0	0,46	0,39	0	-
01.04.2026	1,814	0	89,86	0	0	87,78	0	0	24	0	0	0	72	51,4	0	0,46	0,4	0	-
02.04.2026	0,695	0	34,44	0	0	33,654	0	0	24	0	0	0	71,4	51,2	0	0,46	0,4	0	-
03.04.2026	1,151	0	56,74	0	0	55,433	0	0	24	0	0	0	71,8	51,3	0	0,46	0,4	0	-
04.04.2026	1,601	0	80,31	0	0	78,473	0	0	24	0	0	0	71,6	51,3	0	0,46	0,4	0	-
05.04.2026	0,68	0	34,93	0	0	34,125	0	0	24	0	0	0	71,8	52	0	0,46	0,4	0	-
06.04.2026	2,782	0	135,591	0	0	132,505	0	0	24	0	0	0	71,4	50,8	0	0,46	0,4	0	-
07.04.2026	3,198	0	157,771	0	0	154,147	0	0	24	0	0	0	71,7	51,1	0	0,46	0,4	0	-
08.04.2026	3,49	0	169,481	0	0	165,611	0	0	24	0	0	0	71,5	50,4	0	0,46	0,4	0	-
09.04.2026	3,281	0	156,661	0	0	153,042	0	0	24	0	0	0	71,9	50,5	0	0,46	0,4	0	-
10.04.2026	2,099	0	102,94	0	0	100,581	0	0	24	0	0	0	71,6	50,9	0	0,46	0,4	0	-
11.04.2026	1,95	0	97,51	0	0	95,256	0	0	24	0	0	0	72	51,7	0	0,46	0,4	0	-
12.04.2026	0,419	0	21,64	0	0	21,139	0	0	24	0	0	0	72	52,2	0	0,46	0,4	0	-
13.04.2026	0,228	0	11,65	0	0	11,378	0	0	24	0	0	0	72,3	52,4	0	0,46	0,4	0	-
14.04.2026	0,429	0	24,51	0	0	23,993	0	0	24	0	0	0	68,4	52,2	0	0,46	0,4	0	-
15.04.2026	1,061	0	58,07	0	0	56,986	0	0	22,85	1,15	0	32774	63,8	49,8	0	0,44	0,38	0	-
16.04.2026	1,542	0	79,49	0	0	77,659	0	0	24	0	0	0	71,8	52,1	0	0,46	0,39	0	-
17.04.2026	2,002	0	102,75	0	0	100,375	0	0	24	0	0	0	72	52,1	0	0,46	0,39	0	-
18.04.2026	1,047	0	55,14	0	0	53,866	0	0	24	0	0	0	71,9	52,5	0	0,46	0,39	0	-
Итого:	39,981	0	1995,604	0	0	1949,97	0	0	742,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,981																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,85

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	1126,454	71499,352	0	0	69800,188	0	0	13454,5	696	44,97	0
18.04.2026	1166,435	73494,953	0	0	71750,164	0	0	14197,35	1438,85	46,12	1,15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:27:54