

#142062#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 1)
13
7527
ВКТ-9
5112
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,46	0	94,54	0	0	92,422	0	0	24	0	0	0	70,7	65,7	0	0,39	0,36	0	-
25.06.2025	0,439	0	90,3	0	0	88,299	0	0	24	0	0	0	70,3	65,3	0	0,39	0,36	0	-
26.06.2025	0,434	0	90,91	0	0	88,877	0	0	24	0	0	0	70,7	65,8	0	0,39	0,36	0	-
27.06.2025	0,431	0	90,8	0	0	88,768	0	0	24	0	0	0	70,7	65,8	0	0,39	0,36	0	-
28.06.2025	0,406	0	84,13	0	0	82,246	0	0	22,07	1,93	786433	32770	70,7	65,9	0	0,4	0,36	0	-
29.06.2025	0,435	0	91,47	0	0	89,429	0	0	24	0	0	0	70,6	65,7	0	0,39	0,36	0	-
30.06.2025	0,446	0	91,68	0	0	89,631	0	0	24	0	0	0	70,6	65,6	0	0,39	0,36	0	-
01.07.2025	0,437	0	90,35	0	0	88,338	0	0	24	0	0	2	70,5	65,4	0	0,39	0,36	0	-
02.07.2025	0,445	0	92,04	0	0	89,972	0	0	24	0	0	0	70,8	65,9	0	0,39	0,36	0	-
03.07.2025	0,438	0	92,2	0	0	90,13	0	0	24	0	0	0	70,8	65,9	0	0,39	0,36	0	-
04.07.2025	0,447	0	91,8	0	0	89,74	0	0	24	0	0	0	70,8	65,8	0	0,39	0,36	0	-
05.07.2025	0,447	0	92,75	0	0	90,67	0	0	24	0	0	0	70,8	65,8	0	0,39	0,36	0	-
06.07.2025	0,448	0	92,9	0	0	90,814	0	0	24	0	0	0	70,8	65,9	0	0,39	0,36	0	-
07.07.2025	0,447	0	93,48	0	0	91,379	0	0	24	0	0	0	70,8	65,9	0	0,39	0,36	0	-
08.07.2025	0,444	0	94,97	0	0	92,833	0	0	24	0	0	0	70,9	66,1	0	0,39	0,36	0	-
09.07.2025	0,444	0	93,24	0	0	91,144	0	0	24	0	0	0	70,8	66	0	0,39	0,36	0	-
10.07.2025	0,445	0	93,71	0	0	91,61	0	0	24	0	0	0	70,7	65,8	0	0,39	0,36	0	-
11.07.2025	0,454	0	93,98	0	0	91,878	0	0	24	0	0	0	70,6	65,7	0	0,38	0,35	0	-
12.07.2025	0,446	0	94,31	0	0	92,189	0	0	24	0	0	0	70,8	66	0	0,38	0,35	0	-
13.07.2025	0,446	0	94,89	0	0	92,757	0	0	24	0	0	0	70,8	66	0	0,38	0,35	0	-
14.07.2025	0,444	0	94,25	0	0	92,132	0	0	24	0	0	0	70,8	66	0	0,38	0,35	0	-
15.07.2025	0,458	0	95,05	0	0	92,92	0	0	24	0	0	0	70,7	65,8	0	0,38	0,35	0	-
16.07.2025	0,392	0	86,77	0	0	84,828	0	0	24	0	0	0	70,7	66	0	0,38	0,35	0	-
17.07.2025	0,422	0	89,3	0	0	87,3	0	0	24	0	0	0	70,7	65,8	0	0,39	0,36	0	-
18.07.2025	0,405	0	87,88	0	0	85,921	0	0	24	0	0	0	70,5	65,8	0	0,39	0,36	0	-
19.07.2025	0,4	0	86,18	0	0	84,252	0	0	24	0	0	0	70,7	65,9	0	0,39	0,36	0	-
20.07.2025	0,406	0	88,05	0	0	86,076	0	0	24	0	0	0	70,7	66	0	0,39	0,36	0	-
21.07.2025	0,412	0	88,52	0	0	86,53	0	0	24	0	0	0	70,8	66,1	0	0,39	0,36	0	-
22.07.2025	0,416	0	89,32	0	0	87,327	0	0	24	0	0	0	70,6	65,8	0	0,39	0,36	0	-
23.07.2025	0,421	0	91,87	0	0	89,807	0	0	24	0	0	2	70,8	66,1	0	0,39	0,36	0	-
Итого:	13,015	0	2741,64	0	0	2680,219	0	0	718,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,015																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,07

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	616,193	40490,715	0	0	39564,441	0	0	7034,23	736,28	33,2	31,73
23.07.2025	629,206	43232,352	0	0	42244,66	0	0	7752,3	1454,35	35,13	33,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:14:47