

#144925#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 1)
13
7527
ВКТ-9
5112
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,411	0	91,6	0	0	89,546	0	0	24	0	0	0	70,8	66,1	0	0,39	0,35	0	-
25.07.2025	0,37	0	82,23	0	0	80,392	0	0	24	0	0	0	70,6	66	0	0,38	0,36	0	-
26.07.2025	0,371	0	82,95	0	0	81,088	0	0	24	0	0	0	70,8	66,2	0	0,38	0,36	0	-
27.07.2025	0,356	0	79,45	0	0	77,67	0	0	22,97	1,05	786433	32770	70,7	66,2	0	0,39	0,36	0	-
28.07.2025	0,317	0	69,58	0	0	68,029	0	0	20,63	3,38	786433	32770	70,5	66,3	0	0,4	0,35	0	-
29.07.2025	0,471	0	111,92	0	0	109,428	0	0	23,78	0,22	0	32774	70,5	65,9	0	0,4	0,34	0	-
30.07.2025	0,554	0	142,841	0	0	139,639	0	0	24	0	0	0	70,8	66,8	0	0,43	0,35	0	-
31.07.2025	0,536	0	131,271	0	0	128,302	0	0	24	0	0	0	71,1	66,9	0	0,42	0,35	0	-
01.08.2025	0,535	0	133,041	0	0	130,063	0	0	24	0	0	0	70,7	66,6	0	0,42	0,35	0	-
02.08.2025	0,525	0	131,761	0	0	128,798	0	0	24	0	0	0	70,9	66,8	0	0,42	0,35	0	-
03.08.2025	0,524	0	131,851	0	0	128,934	0	0	24	0	0	0	70,2	66,2	0	0,42	0,35	0	-
04.08.2025	0,537	0	132,171	0	0	129,185	0	0	24	0	0	0	71	66,9	0	0,42	0,35	0	-
05.08.2025	0,54	0	131,131	0	0	128,167	0	0	24	0	0	0	71,1	66,9	0	0,42	0,35	0	-
06.08.2025	0,543	0	131,451	0	0	128,504	0	0	24	0	0	0	70,8	66,5	0	0,42	0,35	0	-
07.08.2025	0,557	0	132,251	0	0	129,247	0	0	24	0	0	0	71,2	67	0	0,42	0,35	0	-
08.08.2025	0,548	0	133,921	0	0	130,9	0	0	24	0	0	0	71	66,8	0	0,42	0,35	0	-
09.08.2025	0,544	0	134,481	0	0	131,421	0	0	24	0	0	0	71,3	67,2	0	0,42	0,35	0	-
10.08.2025	0,545	0	133,621	0	0	130,625	0	0	24	0	0	0	70,8	66,6	0	0,42	0,35	0	-
11.08.2025	0,545	0	133,181	0	0	130,171	0	0	24	0	0	0	71,1	66,9	0	0,42	0,35	0	-
12.08.2025	0,446	0	98,73	0	0	96,525	0	0	23,87	0,13	0	32774	70,6	65,8	0	0,4	0,35	0	-
13.08.2025	0,354	0	80,18	0	0	78,376	0	0	24	0	0	0	70,9	66,4	0	0,38	0,36	0	-
14.08.2025	0,298	0	67,39	0	0	65,881	0	0	22,92	1,08	0	32774	70,7	65,6	0	0,36	0,34	0	-
15.08.2025	0,35	0	79,82	0	0	78,012	0	0	24	0	0	0	71,1	66,6	0	0,38	0,36	0	-
16.08.2025	0,35	0	78,66	0	0	76,889	0	0	24	0	0	0	70,9	66,4	0	0,38	0,36	0	-
17.08.2025	0,341	0	78,03	0	0	76,275	0	0	24	0	0	0	70,8	66,4	0	0,38	0,35	0	-
18.08.2025	0,355	0	79,03	0	0	77,245	0	0	24	0	0	0	71	66,4	0	0,38	0,35	0	-
19.08.2025	0,36	0	79,8	0	0	77,992	0	0	24	0	0	0	71,1	66,5	0	0,38	0,35	0	-
20.08.2025	0,331	0	76,02	0	0	74,309	0	0	24	0	0	0	70,9	66,4	0	0,38	0,35	0	-
21.08.2025	0,33	0	75,78	0	0	74,072	0	0	24	0	0	0	70,9	66,5	0	0,38	0,35	0	-
22.08.2025	0,324	0	74,51	0	0	72,837	0	0	24	0	0	0	70,8	66,3	0	0,38	0,35	0	-
23.08.2025	0,322	0	74,43	0	0	72,767	0	0	24	0	0	0	70,6	66,2	0	0,37	0,35	0	-
Итого:	13,49	0	3193,083	0	0	3121,289	0	0	738,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,49																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

738,17

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	629,206	43232,352	0	0	42244,66	0	0	7752,3	742,07	35,13	1,93
23.08.2025	642,695	46425,434	0	0	45365,949	0	0	8490,47	1480,23	41	7,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:00:49