

#148379#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 1)
13
7527
ВКТ-9
5112
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,32	0	72,85	0	0	71,235	0	0	24	0	0	0	70,3	65,8	0	0,37	0,35	0	-
25.08.2025	0,284	0	68,74	0	0	67,258	0	0	24	0	0	0	69,2	65	0	0,37	0,35	0	-
26.08.2025	0,223	0	63,4	0	0	62,506	0	0	20,03	3,97	0	32774	53,4	49,9	0	0,37	0,34	0	-
27.08.2025	0,502	0	106,38	0	0	104,188	0	0	24	0	0	2	67,3	62	0	0,4	0,35	0	-
28.08.2025	0,523	0	115,85	0	0	113,223	0	0	24	0	0	2	71,2	66,6	0	0,41	0,35	0	-
29.08.2025	0,509	0	117,92	0	0	115,236	0	0	24	0	0	0	71,3	66,9	0	0,41	0,35	0	-
30.08.2025	0,511	0	118,42	0	0	115,777	0	0	24	0	0	0	70,6	66,2	0	0,41	0,35	0	-
31.08.2025	0,507	0	117,93	0	0	115,29	0	0	24	0	0	0	70,7	66,3	0	0,41	0,35	0	-
01.09.2025	0,512	0	116,85	0	0	114,217	0	0	24	0	0	0	71	66,5	0	0,41	0,35	0	-
02.09.2025	0,517	0	118,08	0	0	115,434	0	0	24	0	0	0	70,8	66,3	0	0,41	0,35	0	-
03.09.2025	0,499	0	118,48	0	0	115,83	0	0	24	0	0	0	70,7	66,4	0	0,41	0,35	0	-
04.09.2025	0,506	0	120,47	0	0	117,785	0	0	24	0	0	2	70,5	66,2	0	0,41	0,35	0	-
05.09.2025	0,525	0	131,261	0	0	128,297	0	0	24	0	0	0	71	66,9	0	0,42	0,35	0	-
06.09.2025	0,532	0	131,771	0	0	128,794	0	0	24	0	0	0	71	66,9	0	0,42	0,35	0	-
07.09.2025	0,529	0	131,401	0	0	128,45	0	0	24	0	0	0	70,8	66,7	0	0,42	0,35	0	-
08.09.2025	0,544	0	136,551	0	0	133,472	0	0	24	0	0	0	71	66,9	0	0,43	0,35	0	-
09.09.2025	0,532	0	131,011	0	0	128,052	0	0	24	0	0	0	71	66,9	0	0,42	0,35	0	-
10.09.2025	0,539	0	130,451	0	0	127,499	0	0	24	0	0	0	71,1	66,9	0	0,42	0,35	0	-
11.09.2025	0,534	0	130,711	0	0	127,782	0	0	24	0	0	0	70,7	66,6	0	0,42	0,35	0	-
12.09.2025	0,535	0	130,561	0	0	127,612	0	0	24	0	0	0	71	66,9	0	0,42	0,35	0	-
13.09.2025	0,541	0	131,081	0	0	128,121	0	0	24	0	0	0	71	66,8	0	0,42	0,35	0	-
14.09.2025	0,529	0	130,601	0	0	127,659	0	0	24	0	0	0	70,9	66,8	0	0,42	0,35	0	-
15.09.2025	0,513	0	119,09	0	0	116,385	0	0	24	0	0	0	71,3	66,9	0	0,42	0,36	0	-
16.09.2025	0,461	0	98,94	0	0	96,671	0	0	24	0	0	0	71,6	66,8	0	0,41	0,37	0	-
17.09.2025	0,459	0	96,22	0	0	94,003	0	0	24	0	0	0	71,8	66,9	0	0,41	0,37	0	-
18.09.2025	0,546	0	124,951	0	0	122,045	0	0	24	0	0	0	72,2	67,7	0	0,43	0,36	0	-
19.09.2025	0,556	0	129,271	0	0	126,286	0	0	24	0	0	0	71,9	67,5	0	0,43	0,36	0	-
20.09.2025	0,542	0	127,851	0	0	124,887	0	0	24	0	0	0	72	67,7	0	0,43	0,36	0	-
21.09.2025	0,545	0	128,941	0	0	125,938	0	0	24	0	0	0	72,2	67,9	0	0,43	0,36	0	-
22.09.2025	0,543	0	128,731	0	0	125,738	0	0	24	0	0	0	72,2	67,9	0	0,43	0,36	0	-
23.09.2025	0,545	0	127,161	0	0	124,217	0	0	24	0	0	0	72	67,6	0	0,43	0,36	0	-
Итого:	15,463	0	3651,926	0	0	3569,887	0	0	740,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,463																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

740,03

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	642,695	46425,434	0	0	45365,949	0	0	8490,47	762,17	41	5,87
23.09.2025	658,161	50077,359	0	0	48935,836	0	0	9230,5	1502,2	44,97	9,83

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:46:44