

#296360#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Репина 2а, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9063
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19078888
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	4,127	0	65,647	0	0	64,153	0	0	24	0	71,1	55,7	0,26	0,2	-
20.03.2026	4,563	0	75,044	0	0	73,282	0	0	24	0	72,4	57,6	0,3	0,22	-
21.03.2026	4,63	0	76,927	0	0	75,112	0	0	24	0	72,6	57,9	0,31	0,22	-
22.03.2026	4,539	0	72,646	0	0	70,936	0	0	24	0	72,5	57,2	0,31	0,22	-
23.03.2026	3,899	0	59,456	0	0	58,066	0	0	24	0	72,2	56,2	0,31	0,22	-
24.03.2026	4,018	0	60,527	0	0	59,106	0	0	24	0	72,4	56,2	0,31	0,22	-
25.03.2026	3,902	0	61,629	0	0	60,186	0	0	24	0	72,3	56,8	0,32	0,22	-
26.03.2026	2,11	0	34,124	0	0	33,4	0	0	24	0	67,9	52,8	0,19	0,15	-
27.03.2026	4,061	0	61,108	0	0	59,685	0	0	24	0	72,2	55,9	0,32	0,22	-
28.03.2026	3,928	0	55,736	0	0	54,435	0	0	24	0	72,3	55,1	0,29	0,2	-
29.03.2026	4,011	0	57,854	0	0	56,5	0	0	24	0	72,4	55,4	0,3	0,21	-
30.03.2026	3,898	0	57,384	0	0	56,038	0	0	24	0	72,3	55,7	0,3	0,21	-
31.03.2026	3,809	0	55,458	0	0	54,162	0	0	24	0	72,3	55,5	0,29	0,21	-
01.04.2026	3,871	0	55,129	0	0	53,846	0	0	24	0	72	54,8	0,29	0,21	-
02.04.2026	3,919	0	55,729	0	0	54,404	0	0	24	0	73	55,8	0,29	0,21	-
03.04.2026	3,856	0	54,88	0	0	53,619	0	0	24	0	71,5	54,4	0,29	0,21	-
04.04.2026	3,477	0	57,405	0	0	56,057	0	0	24	0	72,4	57,6	0,3	0,21	-
05.04.2026	3,434	0	58,66	0	0	57,284	0	0	24	0	72,4	58,1	0,3	0,21	-
06.04.2026	4,136	0	66,152	0	0	64,596	0	0	24	0	72,5	57,3	0,3	0,21	-
07.04.2026	4,718	0	92,157	0	0	89,987	0	0	24	0	72,5	60	0,27	0,21	-
08.04.2026	4,976	0	99,951	0	0	97,53	0	0	24	0	73,7	61,6	0,29	0,22	-
09.04.2026	4,888	0	100,362	0	0	97,952	0	0	24	0	73,3	61,4	0,29	0,22	-
10.04.2026	4,907	0	102,239	0	0	99,787	0	0	24	0	73,3	61,6	0,3	0,22	-
11.04.2026	4,9	0	104,321	0	0	101,847	0	0	24	0	72,8	61,4	0,3	0,22	-
12.04.2026	4,786	0	100,404	0	0	98,01	0	0	24	0	73	61,4	0,3	0,22	-
13.04.2026	4,418	0	84,941	0	0	82,941	0	0	24	0	72,6	59,9	0,3	0,22	-
14.04.2026	4,356	0	83,729	0	0	81,764	0	0	24	0	72,4	59,7	0,29	0,2	-
15.04.2026	2,396	0	54,912	0	0	53,786	0	0	24	0	66,1	55,5	0,26	0,21	-
16.04.2026	4,625	0	89,443	0	0	87,317	0	0	24	0	72,9	60,3	0,3	0,21	-
17.04.2026	4,675	0	87,837	0	0	85,747	0	0	24	0	72,9	59,9	0,3	0,21	-
18.04.2026	4,54	0	91,184	0	0	89,016	0	0	24	0	73	60,9	0,31	0,21	-
Итого:	128,373	0	2232,975	0	0	2180,551	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,661														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	1960,118	53615,226	0	0	52411,124	0	0	16695	0
18.04.2026	2088,489	55848,199	0	0	54591,674	0	0	17439	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:35:53