

#130471#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Репина 2а, Калининград
13

Заводской номер счётчика 19078888	Показания прибора, ГДж 23.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1077,715	1065,337	12.378	2.956

Подпись исполнителя _____



#130470#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 19078888
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,423	0	41,465	0	0	40,761	0	0	24	0	60,8	58,3	0,39	0,36
25.04.2025	-	0,312	0	38,437	0	0	37,8	0	0	24	0	60	58	0,39	0,36
26.04.2025	-	0,391	0	38,467	0	0	37,832	0	0	24	0	59,9	57,4	0,39	0,36
27.04.2025	-	0,399	0	38,359	0	0	37,718	0	0	24	0	60,2	57,7	0,39	0,36
28.04.2025	-	0,442	0	39,912	0	0	39,248	0	0	24	0	60,1	57,5	0,39	0,37
29.04.2025	-	0,366	0	41,379	0	0	40,681	0	0	24	0	60,6	58,4	0,4	0,36
30.04.2025	-	0,423	0	41,535	0	0	40,829	0	0	24	0	60,8	58,3	0,4	0,36
01.05.2025	-	0,407	0	42,436	0	0	41,712	0	0	24	0	61	58,7	0,4	0,36
02.05.2025	-	0,398	0	42,291	0	0	41,565	0	0	24	0	61,2	58,9	0,4	0,36
03.05.2025	-	0,37	0	37,654	0	0	37,034	0	0	24	0	59,8	57,4	0,38	0,35
04.05.2025	-	0,413	0	41,5	0	0	40,823	0	0	24	0	59,4	57	0,39	0,36
05.05.2025	-	0,394	0	39,808	0	0	39,153	0	0	24	0	59,8	57,4	0,39	0,36
06.05.2025	-	0,255	0	23,191	0	0	22,814	0	0	24	0	59,3	56,7	0,3	0,29
07.05.2025	-	0,409	0	42,569	0	0	41,724	0	0	24	0	66,1	63,7	0,39	0,35
08.05.2025	-	0,437	0	44,627	0	0	43,716	0	0	24	0	67	64,7	0,39	0,35
09.05.2025	-	0,492	0	44,723	0	0	43,811	0	0	24	0	67	64,4	0,39	0,35
10.05.2025	-	0,483	0	45,308	0	0	44,382	0	0	24	0	67,1	64,6	0,39	0,35
11.05.2025	-	0,465	0	44,709	0	0	43,805	0	0	24	0	66,7	64,2	0,39	0,35
12.05.2025	-	0,462	0	42,944	0	0	42,07	0	0	24	0	67	64,4	0,39	0,35
13.05.2025	-	0,434	0	42,062	0	0	41,211	0	0	24	0	66,8	64,2	0,39	0,35
14.05.2025	-	0,32	0	33,361	0	0	32,742	0	0	24	0	63,6	61,3	0,37	0,35
15.05.2025	-	0,375	0	30,972	0	0	30,45	0	0	24	0	60,4	57,5	0,35	0,33
16.05.2025	-	0,401	0	40,177	0	0	39,383	0	0	24	0	66	63,6	0,39	0,36
17.05.2025	-	0,442	0	42,185	0	0	41,334	0	0	24	0	66,6	64,1	0,39	0,36
18.05.2025	-	0,466	0	42,689	0	0	41,825	0	0	24	0	66,8	64,2	0,39	0,36
19.05.2025	-	0,456	0	43,705	0	0	42,827	0	0	24	0	66,6	64	0,39	0,35
20.05.2025	-	0,466	0	48,307	0	0	47,307	0	0	24	0	67,6	65,3	0,39	0,34
21.05.2025	-	0,42	0	42,959	0	0	42,08	0	0	24	0	67,1	64,8	0,37	0,34
22.05.2025	-	0,422	0	41,937	0	0	41,077	0	0	24	0	67,3	64,8	0,37	0,34
23.05.2025	-	0,435	0	42,93	0	0	42,052	0	0	24	0	67,1	64,7	0,37	0,34
Итого:	-	12,378	0	1222,598	0	0	1199,766	0	0	720	0	63,66	61,21	0,38	0,35

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1065,337	33585,292	0	0	32849,151	0	0	8799	0
23.05.2025	1077,715	34807,889	0	0	34048,915	0	0	9519	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения