

#144924#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Репина 2а, Калининград
13
9063
ТВ7 (ASCII)
19078888
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,363	0	48,042	0	0	47,046	0	0	24	0	67,6	65,8	0,4	0,36	-
25.07.2025	0,424	0	51,015	0	0	49,932	0	0	24	0	68,6	66,6	0,4	0,35	-
26.07.2025	0,381	0	49,381	0	0	48,363	0	0	24	0	67,5	65,6	0,4	0,36	-
27.07.2025	0,359	0	49,65	0	0	48,616	0	0	24	0	67,9	66,1	0,4	0,35	-
28.07.2025	0,278	0	39,245	0	0	38,482	0	0	24	0	65,3	63,6	0,39	0,36	-
29.07.2025	0,38	0	54,186	0	0	53,13	0	0	24	0	65,3	63,6	0,4	0,34	-
30.07.2025	0,414	0	56,806	0	0	55,715	0	0	24	0	64,9	63,2	0,34	0,25	-
31.07.2025	0,508	0	77,484	0	0	76,009	0	0	24	0	64,6	63	0,44	0,33	-
01.08.2025	0,507	0	77,585	0	0	76,116	0	0	24	0	64,4	62,8	0,44	0,33	-
02.08.2025	0,481	0	77,244	0	0	75,777	0	0	24	0	64,5	63	0,44	0,33	-
03.08.2025	0,556	0	77,654	0	0	76,204	0	0	24	0	64	62,3	0,45	0,33	-
04.08.2025	0,515	0	77,626	0	0	76,155	0	0	24	0	64,4	62,8	0,45	0,33	-
05.08.2025	0,524	0	77,187	0	0	75,722	0	0	24	0	64,6	63	0,44	0,33	-
06.08.2025	0,546	0	77,175	0	0	75,72	0	0	24	0	64,3	62,6	0,44	0,33	-
07.08.2025	0,536	0	77,259	0	0	75,791	0	0	24	0	64,6	62,9	0,44	0,33	-
08.08.2025	0,545	0	77,443	0	0	75,975	0	0	24	0	64,5	62,8	0,45	0,33	-
09.08.2025	0,522	0	77,479	0	0	75,995	0	0	24	0	64,8	63,2	0,45	0,33	-
10.08.2025	0,555	0	77,231	0	0	75,773	0	0	24	0	64,4	62,7	0,45	0,33	-
11.08.2025	0,52	0	77,347	0	0	75,878	0	0	24	0	64,6	63	0,45	0,33	-
12.08.2025	0,201	0	40,556	0	0	39,822	0	0	24	0	62,7	61,5	0,24	0,19	-
13.08.2025	0,249	0	53,261	0	0	52,404	0	0	24	0	58,8	57,7	0,4	0,33	-
14.08.2025	0,227	0	32,597	0	0	32,03	0	0	24	0	61,4	59,7	0,34	0,32	-
15.08.2025	0,259	0	39,917	0	0	39,201	0	0	24	0	62,7	61,1	0,38	0,35	-
16.08.2025	0,249	0	39,442	0	0	38,72	0	0	24	0	63,2	61,7	0,38	0,35	-
17.08.2025	0,249	0	39,092	0	0	38,38	0	0	24	0	63,1	61,5	0,38	0,35	-
18.08.2025	0,269	0	39,72	0	0	38,994	0	0	24	0	63,2	61,6	0,38	0,35	-
19.08.2025	0,26	0	38,901	0	0	38,185	0	0	24	0	63,5	61,9	0,38	0,35	-
20.08.2025	0,27	0	38,3	0	0	37,604	0	0	24	0	63	61,3	0,38	0,35	-
21.08.2025	0,278	0	38,214	0	0	37,519	0	0	24	0	63	61,2	0,37	0,35	-
22.08.2025	0,265	0	37,615	0	0	36,935	0	0	24	0	62,8	61,1	0,37	0,35	-
23.08.2025	0,274	0	37,484	0	0	36,812	0	0	24	0	62,5	60,8	0,37	0,35	-
Итого:	11,964	0	1752,138	0	0	1719,005	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,858														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	1102,499	37513,937	0	0	36699,661	0	0	10983	0
23.08.2025	1114,466	39266,076	0	0	38418,666	0	0	11727	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 15:07:58