

#296359#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Чайковского 26-30, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7027
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233721
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,457	138,37	134,58	135,1	132,73	2,37	24	0	0	72,8	54,3	18,49	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,443	138,95	135,13	135,7	133,28	2,42	24	0	0	72,6	54,3	18,28	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,364	138,01	134,33	134,81	132,47	2,34	24	0	0	72,5	54,7	17,8	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,479	139,74	135,87	136,47	134,04	2,43	24	0	0	72,5	54	18,46	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,392	143,87	139,93	140,5	137,93	2,57	24	0	0	72,4	55,1	17,3	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,386	154,47	150,34	150,86	148,1	2,76	24	0	0	72,6	56,6	16,05	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,459	163,95	159,6	160,14	157,22	2,92	24	0	0	72,4	56,8	15,6	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,38	153,23	149	149,64	146,81	2,83	24	0	0	72,4	56,3	16,17	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,397	146,32	142,27	142,94	140,24	2,7	24	0	0	72,2	55,1	17,07	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,416	149,41	145,27	145,92	143,17	2,75	24	0	0	72,5	55,7	16,86	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,462	150,51	146,52	147	144,4	2,6	24	0	0	72,3	55,3	17,02	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,455	151,47	147,5	147,94	145,37	2,57	24	0	0	72,4	55,5	16,86	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,414	148,99	145,1	145,54	143,02	2,52	24	0	0	72,2	55,4	16,86	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,385	147,29	143,47	143,86	141,41	2,45	24	0	0	72,4	55,6	16,83	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,359	145,65	141,67	142,29	139,66	2,63	24	0	0	72,2	55,3	16,86	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,366	147,62	143,55	144,17	141,48	2,69	24	0	0	72,4	55,7	16,69	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,433	148,07	144,35	144,63	142,34	2,29	24	0	0	72	54,9	17,06	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,486	152,59	148,75	148,99	146,63	2,36	24	0	0	72,4	55,5	16,91	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,481	149,49	145,67	146,03	143,62	2,41	24	0	0	72	54,7	17,23	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,431	147,26	143,52	143,84	141,48	2,36	24	0	0	72,2	55,1	17,17	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,43	142,66	138,94	139,37	137,05	2,32	24	0	0	72	54,3	17,7	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,495	141,33	137,5	138,04	135,6	2,44	24	0	0	72,4	54,1	18,37	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,402	143,95	140,15	140,6	138,18	2,42	24	0	0	72,1	54,8	17,36	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,438	150,37	146,63	146,85	144,51	2,34	24	0	0	72,4	55,6	16,84	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,448	153,93	150,15	150,33	147,99	2,34	24	0	0	72,3	55,8	16,51	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,414	155,32	151,63	151,68	149,39	2,29	24	0	0	72,6	56,5	16,13	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,311	157,11	153,41	153,51	151,15	2,36	24	0	0	71,6	56,4	15,26	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,049	139,17	135,87	136,16	133,98	2,18	24	0	1	69,2	53,9	15,26	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,383	156,99	152,96	153,35	150,67	2,68	24	0	0	72,3	56,5	15,8	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,496	157,86	153,9	154,15	151,65	2,5	24	0	0	72,4	56	16,42	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,33	161,53	157,63	157,8	155,23	2,57	24	0	0	72,3	57,3	14,99	0,6	0,4	-
Итого:	74,641	4615,48	4495,19	4508,21	4430,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,641														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	896,351	68808,09	66901,06	67161,13	65792,95
18.04.2026	970,992	73423,57	71396,25	71669,34	70223,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:43:40