

#125837#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 26-30, Калининград

13

7027

ВКТ-7

00233721

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,316	142,5	137,97	139,29	136,1	3,19	24	0	0	71,1	54,1	17	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,317	145,5	140,91	142,2	138,96	3,24	24	0	0	71,1	54,5	16,64	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,247	147,08	142,48	143,78	140,46	3,32	24	0	0	71	55	15,98	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,262	145,97	141,41	142,67	139,44	3,23	24	0	0	71	54,8	16,18	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,33	152,17	147,48	148,72	145,41	3,31	24	0	0	71,2	55,2	15,98	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,225	153,44	148,8	149,95	146,64	3,31	24	0	0	71,1	56	15,12	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,239	150,01	145,45	146,61	143,36	3,25	24	0	0	70,9	55,3	15,61	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,236	148,73	144,21	145,39	142,16	3,23	24	0	0	70,9	55,2	15,71	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,262	145,45	140,99	142,2	139,01	3,19	24	0	0	70,9	54,7	16,26	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,198	144,93	140,44	141,67	138,46	3,21	24	0	0	70,9	55	15,83	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,231	149,68	145,08	146,32	143,01	3,31	24	0	0	70,8	55,2	15,57	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,184	145,87	141,45	142,59	139,43	3,16	24	0	0	70,9	55,3	15,62	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,265	134,59	130,27	131,51	128,51	3	24	0	0	71,6	54	17,58	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,402	132,25	127,89	129,05	126,08	2,97	24	0	0	73,6	54,6	19,02	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,337	136,92	132,54	133,71	130,71	3	24	0	0	72,4	54,6	17,85	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,26	136,68	132,35	133,59	130,53	3,06	24	0	0	71,1	53,8	17,27	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,205	134,54	130,31	131,5	128,51	2,99	24	0	0	71	53,9	17,14	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,237	126,78	122,69	123,87	121,09	2,78	24	0	0	71,4	52,9	18,46	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,202	133,76	129,53	130,76	127,79	2,97	24	0	0	70,8	53,6	17,19	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,253	138,71	134,32	135,6	132,5	3,1	24	0	0	71	54	16,98	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,256	148,81	144,19	145,45	142,13	3,32	24	0	0	70,9	55,1	15,86	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,26	165,81	160,92	162,02	158,47	3,55	24	0	0	71,2	57	14,22	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,318	197,4	191,97	192,94	188,9	4,04	24	0	0	71	58,8	12,22	0,6	0,4	-
16.04.2025	2,389	225,34	219,41	220,21	215,77	4,44	24	0	0	71,1	60,1	11,03	0,6	0,4	-
17.04.2025	1,261	180,7	176,16	176,63	172,87	3,76	24	0	0	71	63,7	7,27	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,286	133,82	130,84	130,84	128,06	2,78	24	0	0	70,6	68,4	2,18	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,308	134,93	131,89	131,93	129,11	2,82	24	0	0	70,6	68,3	2,35	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,296	134,57	131,57	131,61	128,81	2,8	24	0	0	70,2	67,9	2,26	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,337	116,26	113,6	113,73	111,34	2,39	24	0	0	69,1	66,1	2,99	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,307	103,72	101,36	101,34	99,26	2,08	24	0	0	70,8	67,8	3,06	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,287	108,98	106,58	106,55	104,35	2,2	24	0	0	70,6	67,9	2,72	0,6	0,4	-
Итого:	57,513	4495,9	4365,06	4394,23	4297,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,513														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	366,356	24500,1	23774,65	23923,44	23414,12
23.04.2025	423,869	28996	28139,71	28317,67	27711,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:30:59