

#130419#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 26-30, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00233721	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	433,231	423,869	9.362

Подпись исполнителя



#130418#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233721
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,312	113,41	110,93	110,92	108,64	2,28	24	0	0	70,4	67,6	2,84	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,326	111,48	109,04	109,06	106,78	2,28	24	0	0	70,2	67,2	3	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,31	111,22	108,77	108,81	106,51	2,3	24	0	0	70,4	67,5	2,87	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,323	111,01	108,55	108,57	106,34	2,23	24	0	0	70,2	67,2	3	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,327	113,79	111,28	111,3	109	2,3	24	0	0	70,2	67,3	2,97	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,345	114,52	112,01	111,97	109,72	2,25	24	0	0	70,4	67,2	3,12	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,342	115,08	112,57	112,46	110,26	2,2	24	0	0	70,5	67,5	3,07	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,335	115,23	112,7	112,62	110,38	2,24	24	0	0	70,5	67,5	3	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,321	114,97	112,47	112,44	110,15	2,29	24	0	0	70,3	67,4	2,87	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,334	104,91	102,5	102,66	100,51	2,15	24	0	1	69	65,7	3,27	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,426	113,72	111,05	111,14	108,8	2,34	24	0	0	70,6	66,7	3,87	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,309	112,28	109,74	109,82	107,47	2,35	24	0	0	70,2	67,3	2,83	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,358	105,07	102,6	102,89	100,67	2,22	24	0	0	67,2	63,7	3,52	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,31	106,65	104,16	104,28	102,06	2,22	24	0	0	69,6	66,6	3	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,306	108,07	105,57	105,67	103,38	2,29	24	0	0	70,4	67,4	2,95	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,293	108,31	105,78	105,91	103,61	2,3	24	0	0	70,4	67,6	2,78	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,321	110,27	107,69	107,86	105,48	2,38	24	0	0	70,5	67,4	3,02	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,356	109,51	106,97	107,11	104,81	2,3	24	0	0	70	66,7	3,35	0,6	0,4
12.05.2025	-	0,331	108,71	106,22	106,32	104,07	2,25	24	0	0	70,4	67,2	3,15	0,6	0,4
13.05.2025	-	0,303	108,29	105,82	105,89	103,63	2,26	24	0	0	70,2	67,3	2,91	0,6	0,4
14.05.2025	-	0,328	104,48	102,1	102,17	100,02	2,15	24	0	0	70,1	66,8	3,26	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,324	105,73	103,35	103,42	101,25	2,17	24	0	0	69,6	66,5	3,16	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,283	106,83	104,44	104,45	102,32	2,13	24	0	0	69,7	67	2,74	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,286	108,25	105,81	105,86	103,62	2,24	24	0	0	70,2	67,5	2,71	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,297	108,77	106,33	106,37	104,14	2,23	24	0	0	70,3	67,5	2,81	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,293	110,43	107,95	108,03	105,75	2,28	24	0	0	69,8	67,1	2,72	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,184	79,74	77,97	77,97	76,36	1,61	24	0	1	70,3	67,9	2,37	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,228	106,8	104,43	104,38	102,22	2,16	24	0	0	70,4	68,3	2,19	0,6	0,4
22.05.2025	-	0,28	115,26	112,82	112,67	110,44	2,23	24	0	0	70,6	68,1	2,48	0,6	0,4
23.05.2025	-	0,271	115,55	113,13	112,93	110,74	2,19	24	0	0	70,3	67,9	2,41	0,6	0,4
Итого:	-	9,362	3278,34	3204,75	3205,95	3139,13	66,82	720	0	-	70,1	67,15	2,94	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	423,869	28996	28139,71	28317,67	27711,35
23.05.2025	433,231	32274,34	31344,46	31523,62	30850,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения