

#133116#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 21.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 26-30, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00233721	Показания прибора, Гкал 21.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	439,044	433,231	5.813

Подпись исполнителя



#133117#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 21.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233721
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,239	116,33	113,93	113,69	111,51	2,18	24	0	0	70,6	68,5	2,13	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,244	116,44	114,03	113,81	111,61	2,2	24	0	0	70,5	68,4	2,16	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,236	119,01	116,53	116,36	114,04	2,32	24	0	0	70,5	68,4	2,04	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,221	121,93	119,37	119,28	116,86	2,42	24	0	0	70,2	68,3	1,84	0,6	0,4
28.05.2025	-	0,201	106,82	104,4	104,41	102,2	2,21	24	0	0	70,4	68,5	1,94	0,6	0,4
29.05.2025	-	0,227	117,15	114,61	114,58	112,23	2,35	24	0	0	70,2	68,2	1,99	0,6	0,4
30.05.2025	-	0,221	150,67	147,49	147,37	144,33	3,04	24	0	0	70,1	68,6	1,51	0,6	0,4
31.05.2025	-	0,204	144,51	141,56	141,46	138,72	2,74	24	0	0	68,2	66,8	1,46	0,6	0,4
01.06.2025	-	0,212	151,56	148,42	148,2	145,27	2,93	24	0	0	70,3	68,9	1,42	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,141	106,5	104,42	104,15	102,19	1,96	24	0	1	69,9	68,5	1,37	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,251	168,94	165,74	165,17	162,2	2,97	24	0	0	70,4	68,9	1,52	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,222	157,41	154,51	153,91	151,22	2,69	24	0	0	70,3	68,9	1,43	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,241	150,95	147,96	147,57	144,8	2,77	24	0	0	70,5	68,9	1,6	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,218	152,07	149,35	148,64	146,16	2,48	24	0	0	70,5	69,1	1,44	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,249	153,64	150,91	150,22	147,67	2,55	24	0	0	70,6	69	1,66	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,24	152,76	150,01	149,38	146,82	2,56	24	0	0	70,2	68,6	1,59	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,062	53,8	52,8	52,6	51,66	0,94	24	0	1	70,7	69,5	1,13	0,6	0,4
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	24	0	1	35,2	20,6	14,61	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,058	17,93	17,33	17,69	17,12	0,57	24	0	1	52,6	49,5	3,04	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,212	78,18	76,41	76,58	74,93	1,65	24	0	0	68	65,2	2,78	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,221	97,71	95,53	95,57	93,56	2,01	24	0	0	69,7	67,4	2,32	0,6	0,4
14.06.2025	-	0,203	113,6	110,96	111,06	108,6	2,46	24	0	0	70,5	68,7	1,84	0,6	0,4
15.06.2025	-	0,226	116,78	114,38	114,17	111,99	2,18	24	0	0	70,5	68,6	1,98	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,2	117,97	115,62	115,31	113,14	2,17	24	0	0	70,6	68,8	1,74	0,6	0,4
17.06.2025	-	0,209	119,36	116,97	116,69	114,46	2,23	24	0	0	70,5	68,7	1,78	0,6	0,4
18.06.2025	-	0,214	120,73	118,27	118,02	115,73	2,29	24	0	0	70,6	68,8	1,8	0,6	0,4
19.06.2025	-	0,21	119,05	116,63	116,44	114,14	2,3	24	0	0	70,3	68,6	1,79	0,6	0,4
20.06.2025	-	0,212	119,87	117,41	117,2	114,91	2,29	24	0	0	70,6	68,8	1,79	0,6	0,4
21.06.2025	-	0,219	121,02	118,51	118,32	115,99	2,33	24	0	0	70,6	68,8	1,87	0,6	0,4
Итого:	-	5,813	3382,69	3314,06	3307,85	3244,06	63,79	696	0	-	68,41	66,16	2,26	0,6	0,4

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	433,231	32274,34	31344,46	31523,62	30850,48
21.06.2025	439,044	35657,03	34658,52	34831,47	34094,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения