

#144923#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Чайковского 26-30, Калининград

13

7027

ВКТ-7

00233721

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,271	71,12	69,9	69,51	68,51	1	24	0	0	70,3	66,3	3,93	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,313	64,87	63,73	63,4	62,48	0,92	24	0	0	70,1	65,1	4,99	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,256	65,28	64,15	63,81	62,87	0,94	24	0	0	70,2	66,2	4,03	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,277	65,68	64,56	64,23	63,3	0,93	24	0	0	70,1	65,8	4,34	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,308	64,9	63,77	63,4	62,55	0,85	24	0	0	70,2	65,3	4,84	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,278	90,15	88,27	88,17	86,52	1,65	24	0	0	69,8	66,6	3,16	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,252	118,61	115,69	115,95	113,25	2,7	24	0	0	70,4	68,2	2,19	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,249	114,47	111,76	111,86	109,39	2,47	24	0	0	70,7	68,4	2,27	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,242	114,75	111,88	112,16	109,52	2,64	24	0	0	70,3	68,2	2,15	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,267	114,06	111,17	111,55	108,82	2,73	24	0	0	70,5	68,1	2,43	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,324	114,49	111,6	111,99	109,34	2,65	24	0	0	69,9	67	2,91	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,28	114,62	111,83	111,99	109,49	2,5	24	0	0	70,6	68,1	2,5	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,278	113,93	111,23	111,41	108,87	2,54	24	0	0	70,7	68,2	2,52	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,296	113,98	111,31	111,46	109	2,46	24	0	0	70,4	67,8	2,66	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,263	114,33	111,56	111,75	109,2	2,55	24	0	0	70,9	68,5	2,39	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,283	114,86	112,01	112,24	109,66	2,58	24	0	0	70,6	68,1	2,53	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,266	115,04	112,2	112,4	109,8	2,6	24	0	0	70,9	68,5	2,39	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,293	114,53	111,77	111,94	109,44	2,5	24	0	0	70,4	67,8	2,62	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,293	114,61	111,91	112	109,56	2,44	24	0	0	70,7	68,1	2,61	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,262	81,44	79,64	79,63	78,05	1,58	24	0	0	70,1	66,8	3,33	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,272	63,35	61,91	61,97	60,68	1,29	24	0	0	70,2	65,8	4,46	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,252	53	51,74	51,83	50,71	1,12	24	0	1	69,9	65	4,95	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,261	62,94	61,51	61,52	60,27	1,25	24	0	0	70,5	66,2	4,3	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,29	62	60,57	60,63	59,38	1,25	24	0	0	70,3	65,5	4,83	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,315	61,52	60,06	60,19	58,91	1,28	24	0	0	70,2	65	5,26	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,283	62,61	61,12	61,21	59,91	1,3	24	0	0	70,4	65,8	4,66	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,264	63,43	61,93	62	60,7	1,3	24	0	0	70,6	66,2	4,32	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,251	60,27	58,85	58,99	57,68	1,31	24	0	0	70,3	65,9	4,33	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,242	60,03	58,64	58,72	57,45	1,27	24	0	0	70,3	66,1	4,15	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,263	59,11	57,73	57,84	56,6	1,24	24	0	0	70,2	65,6	4,62	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,285	58,89	57,47	57,61	56,36	1,25	24	0	0	70,1	65,2	4,99	0,6	0,4	-
Итого:	8,529	2662,87	2601,47	2603,36	2548,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,529														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	445,312	39304,95	38248,7	38398,02	37607,91
23.08.2025	453,841	41967,82	40850,17	41001,38	40156,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:58:20