

#148378#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Чайковского 26-30, Калининград
13
7027
ВКТ-7
00233721
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,299	57,62	56,17	56,34	55,11	1,23	24	0	0	69,9	64,5	5,41	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,284	54,52	53,05	53,32	52,08	1,24	24	0	0	68,8	63,4	5,43	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,174	65,04	63,49	64,24	62,77	1,47	24	0	1	49,5	46,8	2,74	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,319	104,2	101,51	102,09	99,61	2,48	24	0	0	66,9	63,7	3,16	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,314	110,51	107,72	108,07	105,44	2,63	24	0	0	70,9	68	2,94	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,341	110,77	108,24	108,3	105,97	2,33	24	0	0	71	67,9	3,18	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,317	110,61	108,28	108,2	106,04	2,16	24	0	0	70,3	67,3	2,96	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,344	110,24	107,95	107,84	105,74	2,1	24	0	0	70,3	67,1	3,23	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,311	109,97	107,72	107,57	105,48	2,09	24	0	0	70,6	67,7	2,93	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,329	109,76	107,52	107,36	105,32	2,04	24	0	0	70,4	67,3	3,09	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,307	109,76	107,59	107,36	105,36	2	24	0	0	70,3	67,4	2,87	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,327	110,71	108,41	108,26	106,21	2,05	24	0	0	70,1	67,1	3,07	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,302	116,54	114,1	113,9	111,69	2,21	24	0	0	70,7	68	2,65	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,295	116,83	114,34	114,19	111,9	2,29	24	0	0	70,7	68,1	2,59	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,358	116,82	114,14	114,18	111,8	2,38	24	0	0	70,5	67,3	3,16	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,306	118,8	116,06	116,16	113,64	2,52	24	0	0	70,6	67,9	2,65	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,292	116,8	114,07	114,16	111,68	2,48	24	0	0	70,7	68,1	2,57	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,257	99,2	97,08	96,96	95,02	1,94	24	0	1	70,7	68	2,69	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,309	116,21	114,42	113,57	112,03	1,54	24	0	0	70,4	67,7	2,73	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,336	116,27	114,46	113,63	112,09	1,54	24	0	0	70,7	67,7	2,96	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,302	116,36	114,55	113,72	112,15	1,57	24	0	0	70,7	68	2,65	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,295	115,9	114,11	113,27	111,71	1,56	24	0	0	70,6	68	2,6	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,326	105,42	103,78	103,02	101,6	1,42	24	0	0	70,9	67,7	3,16	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,289	91,31	89,82	89,21	87,92	1,29	24	0	0	71,2	68	3,26	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,331	98,44	96,83	96,19	94,81	1,38	24	0	0	71,5	68,1	3,43	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,305	117,82	115,9	115,11	113,38	1,73	24	0	0	71,9	69,3	2,64	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,325	118,3	116,4	115,6	113,91	1,69	24	0	0	71,6	68,8	2,83	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,317	119,23	117,28	116,52	114,75	1,77	24	0	0	71,7	69	2,73	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,385	119,49	117,51	116,75	115,03	1,72	24	0	0	71,9	68,6	3,3	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,328	119,66	117,71	116,95	115,18	1,77	24	0	0	71,8	69	2,8	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,311	113,19	111,56	110,67	109,16	1,51	24	0	0	71,7	68,8	2,82	0,6	0,4	-
Итого:	9,635	3316,3	3251,77	3242,71	3184,58	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,635														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	453,841	41967,82	40850,17	41001,38	40156,18
23.09.2025	463,476	45284,12	44101,94	44244,09	43340,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 8:01:22