

#120773#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Нарвская 10-16, Калининград

13

6866

ВКТ-7

00209821

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,825	0,199	95,92	90,19	93,66	89,29	4,37	24	0	1	73,1	45	28,05	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,743	0,189	95,13	89,46	92,96	88,69	4,27	24	0	1	71,7	44,3	27,44	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,738	0,204	96,9	91,12	94,72	90,22	4,5	24	0	1	71,4	44,6	26,79	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,79	0,214	101,95	95,98	99,67	95,02	4,65	24	0	1	71,3	45,4	25,86	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,681	0,188	96,26	90,68	94,05	89,89	4,16	24	0	1	71,1	44,6	26,51	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,797	0,2	94,87	89,07	92,62	88,2	4,42	24	0	1	73	44,9	28,06	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,765	0,206	96	90,18	93,81	89,27	4,54	24	0	1	72	44,7	27,31	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,783	0,207	100,16	94,25	97,88	93,31	4,57	24	0	1	71,5	45,1	26,36	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,77	0,205	100,75	95,01	98,49	94,05	4,44	24	0	1	71,3	45,2	26,06	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,723	0,198	99,25	93,6	97	92,64	4,36	24	0	1	71,3	45,2	26,05	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,726	0,21	101,01	95,12	98,69	94,16	4,53	24	0	1	71,3	45,8	25,49	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,692	0,211	101,43	95,48	99,12	94,52	4,6	24	0	1	71,2	46,2	25,01	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,69	0,214	101,7	95,75	99,42	94,79	4,63	24	0	1	71,3	46,4	24,87	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,701	0,218	102,16	96,11	99,81	95,15	4,66	24	0	1	71,4	46,5	24,89	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,679	0,216	103,47	97,43	101,09	96,47	4,62	24	0	1	71,2	46,9	24,34	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,657	0,215	99,14	93,25	96,96	92,29	4,67	24	0	1	70,9	45,8	25,16	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,697	0,214	98,93	93	96,71	92,04	4,67	24	0	1	71,3	45,6	25,67	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,769	0,215	98,3	92,31	96,03	91,35	4,68	24	0	1	72,4	45,8	26,57	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,865	0,216	96,79	90,71	94,44	89,75	4,69	24	0	1	73,9	45,8	28,06	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,933	0,214	96,65	90,53	94,24	89,57	4,67	24	0	1	75	46,1	28,83	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,932	0,219	96,78	90,61	94,38	89,65	4,73	24	0	1	74,8	46,1	28,76	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,977	0,216	95,39	89,28	93	88,33	4,67	24	0	1	75,7	46	29,68	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,859	0,209	96,91	90,9	94,63	89,94	4,69	24	0	1	73,2	45,2	27,96	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,753	0,207	97,24	91,32	95,04	90,42	4,62	24	0	1	71,6	44,8	26,79	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,727	0,202	97,99	92,1	95,73	91,23	4,5	24	0	1	71,4	45,1	26,34	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,725	0,218	99,44	93,47	97,2	92,51	4,69	24	0	1	71,4	45,6	25,82	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,727	0,212	99,4	93,39	97,11	92,46	4,65	24	0	1	71,3	45,4	25,91	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,711	0,216	99,95	93,93	97,71	92,97	4,74	24	0	1	71,1	45,6	25,51	0,6	0,4	-
Итого:	77,435	0	2759,87	2594,23	2696,17	2568,18	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,435															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	2092,515	73912,1	70238,51	72125,29	69515,63
23.03.2025	2169,95	76671,97	72832,74	74821,46	72083,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 9:50:27