

#125836#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Нарвская 10-16, Калининград

13

6866

ВКТ-7

00209821

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,72	0,214	99,59	93,61	97,34	92,65	4,69	24	0	1	71,4	45,7	25,75	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,707	0,208	99,54	93,64	97,25	92,72	4,53	24	0	1	71,4	45,7	25,7	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,717	0,211	101,13	95,19	98,84	94,23	4,61	24	0	1	71,3	46	25,35	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,712	0,213	100,02	94,1	97,74	93,14	4,6	24	0	1	71,3	45,7	25,62	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,716	0,206	102,61	96,73	100,24	95,77	4,47	24	0	1	71,4	46,4	25,03	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,653	0,197	103,04	97,55	100,69	96,57	4,12	24	0	1	71,4	47	24,41	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,518	0,179	96,97	91,73	94,72	90,81	3,91	23	0	1	71,2	46,6	24,65	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,661	0,205	100,79	94,96	98,47	94	4,47	24	0	1	71,2	46,3	24,91	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,652	0,2	97,77	92,09	95,55	91,16	4,39	24	0	1	71,3	45,6	25,65	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,629	0,205	96,78	91,05	94,56	90,1	4,46	24	0	1	71,2	45,6	25,63	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,627	0,21	99,43	93,55	97,16	92,59	4,57	24	0	1	71,1	46,3	24,84	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,613	0,212	98,29	92,45	96,08	91,49	4,59	24	0	1	71,2	46,2	25	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,648	0,21	93,88	88,09	91,72	87,18	4,54	24	0	1	72	45,4	26,64	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,774	0,203	91,64	85,78	89,41	84,96	4,45	24	0	1	74,1	45,3	28,75	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,738	0,209	93,61	87,77	91,45	86,92	4,53	24	0	1	72,8	45,1	27,69	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,653	0,215	93,75	87,75	91,64	86,89	4,75	24	0	1	71,4	44,8	26,62	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,616	0,196	92,99	87,27	90,84	86,46	4,38	24	0	1	71,4	44,7	26,64	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,617	0,192	90,47	84,78	88,35	84,06	4,29	24	0	1	71,8	44,3	27,44	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,612	0,199	93,54	87,81	91,4	87	4,4	24	0	1	71,2	44,7	26,44	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,646	0,209	95,61	89,75	93,45	88,87	4,58	24	0	1	71,3	45,2	26,08	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,634	0,218	99,85	93,87	97,59	92,91	4,68	24	0	1	71,2	46,5	24,72	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,677	0,239	108,99	102,71	106,5	101,58	4,92	24	0	1	71,4	48,6	22,88	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,729	0,253	117,87	111,36	115,18	110,09	5,09	24	0	1	71,3	49,8	21,47	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,739	0,162	75,16	71,07	73,46	70,24	3,22	24	0	1	71,4	49,9	21,45	0,6	0,4	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	51,1	45,8	5,29	0,6	0,4	-
Итого:	63,008	0	2343,32	2204,66	2289,63	2182,39	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,008															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

599

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	2169,95	76671,97	72832,74	74821,46	72083,81
17.04.2025	2232,958	79015,29	75037,4	77111,09	74266,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:31:51