

#120772#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Г-7Д, Калининград
13
6399
ВКТ-7
00257164
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,237	0	163,11	162,38	0	159,13	159,13	0	0	24	0	0	74,1	66,4	7,73	0,6	0,4	-
25.02.2025	1,189	0	157,51	156,79	0	153,91	153,85	0	0	24	0	0	71,8	64,2	7,7	0,6	0,4	-
26.02.2025	1,144	0	157,88	157,16	0	154,21	154,16	0	0	23	1	1	72	64,6	7,38	0,6	0,4	-
27.02.2025	1,127	0	164,38	163,68	0	160,73	160,73	0	0	24	0	0	70,1	63,2	6,97	0,6	0,4	-
28.02.2025	1,134	0	159,61	158,92	0	156,04	155,96	0	0	24	0	0	70,9	63,6	7,23	0,6	0,4	-
01.03.2025	1,186	0	162,47	161,71	0	158,55	158,51	0	0	24	0	0	73,3	65,8	7,43	0,6	0,4	-
02.03.2025	1,239	0	166,15	165,36	0	162,21	162,15	0	0	24	0	0	72,9	65,3	7,61	0,6	0,4	-
03.03.2025	1,157	0	163,92	163,21	0	160,25	160,14	0	0	24	0	0	70,9	63,7	7,17	0,6	0,4	-
04.03.2025	1,146	0	164,66	163,93	0	160,98	160,91	0	0	24	0	0	70,6	63,6	7,08	0,6	0,4	-
05.03.2025	1,141	0	167,97	167,27	0	164,27	164,24	0	0	24	0	0	70,1	63,2	6,9	0,6	0,4	-
06.03.2025	1,149	0	172,17	171,47	0	168,33	168,32	0	0	24	0	0	70,3	63,5	6,77	0,6	0,4	-
07.03.2025	1,112	0	170,66	169,99	0	166,93	166,85	0	0	24	0	0	69,9	63,3	6,61	0,6	0,4	-
08.03.2025	1,137	0	172,46	171,77	0	168,7	168,61	0	0	24	0	0	69,9	63,2	6,7	0,6	0,4	-
09.03.2025	1,138	0	171,96	171,25	0	168,23	168,14	0	0	24	0	0	69,7	63	6,72	0,6	0,4	-
10.03.2025	1,098	0	177,86	177,15	0	173,92	173,86	0	0	24	0	0	70,2	63,9	6,28	0,6	0,4	-
11.03.2025	1,104	0	165,97	165,25	0	162,31	162,18	0	0	24	0	0	70,3	63,5	6,76	0,6	0,4	-
12.03.2025	1,144	0	170,09	169,32	0	166,27	166,15	0	0	24	0	0	71	64,2	6,83	0,6	0,4	-
13.03.2025	1,194	0	165,92	165,09	0	161,99	161,87	0	0	24	0	0	72,8	65,5	7,32	0,6	0,4	-
14.03.2025	1,264	0	165,83	164,98	0	161,72	161,64	0	0	24	0	0	74,7	67	7,78	0,6	0,4	-
15.03.2025	1,26	0	164,75	163,95	0	160,63	160,57	0	0	24	0	0	75	67,2	7,8	0,6	0,4	-
16.03.2025	1,322	0	165,34	164,46	0	161,17	161,09	0	0	24	0	0	75,4	67,3	8,15	0,6	0,4	-
17.03.2025	1,292	0	161,17	160,32	0	157,08	156,99	0	0	24	0	0	76	67,8	8,16	0,6	0,4	-
18.03.2025	1,226	0	164,7	163,86	0	160,73	160,57	0	0	24	0	0	74	66,4	7,59	0,6	0,4	-
19.03.2025	1,182	0	164,74	163,95	0	160,93	160,82	0	0	24	0	0	72	64,7	7,31	0,6	0,4	-
20.03.2025	1,14	0	167,14	166,38	0	163,37	163,3	0	0	24	0	0	70,8	63,9	6,94	0,6	0,4	-
21.03.2025	1,093	0	167,08	166,33	0	163,45	163,32	0	0	24	0	0	69,6	62,9	6,66	0,6	0,4	-
22.03.2025	1,145	0	169,61	168,81	0	165,84	165,65	0	0	24	0	0	70,4	63,6	6,87	0,6	0,4	-
23.03.2025	1,139	0	168,87	168,06	0	165,2	165,03	0	0	24	0	0	69,6	62,7	6,85	0,6	0,4	-
Итого:	32,839	0	4653,98	4632,8	0	4547,08	4544,74	0	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,839																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	175,125	24805,43	24716,33	0	24222,5	24228,98	0
23.03.2025	207,964	29459,41	29349,13	0	28769,58	28773,72	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:00:20