

#296358#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 7Г-7Д, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6399
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257164
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,134	0	156,49	155,94	0	152,8	152,91	0	0	24	0	0	72,4	65	7,41	0,6	0,4	-
20.03.2026	1,233	0	170,07	169,82	0	165,96	166,42	0	0	24	0	0	73,6	66,2	7,38	0,6	0,4	-
21.03.2026	1,259	0	177,07	176,47	0	172,79	172,92	0	0	24	0	0	73,7	66,4	7,24	0,6	0,4	-
22.03.2026	1,283	0	179,02	177,67	0	174,67	174,09	0	0	24	0	0	73,7	66,4	7,3	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,268	0	184,07	182,66	0	179,64	178,96	0	0	24	0	0	73,6	66,6	7,02	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,263	0	184,66	183,28	0	180,15	179,53	0	0	24	0	0	74	67,1	6,97	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,24	0	188,3	186,91	0	183,74	183,09	0	0	24	0	0	73,7	67	6,71	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,246	0	180,95	179,78	0	176,6	176,15	0	0	24	0	0	73,6	66,6	7,02	0,6	0,4	-
27.03.2026	1,248	0	178,5	178,04	0	174,18	174,43	0	0	24	0	0	73,8	66,7	7,12	0,6	0,4	-
28.03.2026	1,242	0	170,12	169,36	0	165,99	165,93	0	0	24	0	0	74	66,6	7,44	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,267	0	176,08	175,44	0	171,83	171,89	0	0	24	0	0	73,8	66,5	7,33	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,261	0	176,68	175,55	0	172,41	172,03	0	0	24	0	0	73,9	66,6	7,27	0,6	0,4	-
31.03.2026	1,243	0	174,01	172,88	0	169,81	169,42	0	0	24	0	0	73,9	66,6	7,27	0,6	0,4	-
01.04.2026	1,256	0	173,03	171,93	0	168,82	168,5	0	0	24	0	0	73,7	66,4	7,39	0,6	0,4	-
02.04.2026	1,249	0	173,1	172,06	0	168,83	168,53	0	0	24	0	0	74,6	67,3	7,37	0,6	0,4	-
03.04.2026	1,208	0	166,89	166,89	0	162,96	163,63	0	0	24	0	0	73	65,6	7,37	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,266	0	174,76	174,13	0	170,54	170,62	0	0	24	0	0	73,9	66,6	7,36	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,234	0	178,22	177,05	0	173,92	173,48	0	0	24	0	0	73,9	66,9	7,05	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,235	0	176,39	175,15	0	172,1	171,6	0	0	24	0	0	73,9	66,8	7,13	0,6	0,4	-
07.04.2026	1,163	0	162,52	161,55	0	158,64	158,32	0	0	24	0	0	73,4	66,2	7,29	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,249	0	170,53	169,58	0	166,3	166,1	0	0	24	0	0	74,7	67,2	7,48	0,6	0,4	-
09.04.2026	1,279	0	173,04	171,88	0	168,83	168,4	0	0	24	0	0	74,1	66,6	7,52	0,6	0,4	-
10.04.2026	1,211	0	175,72	174,65	0	171,44	171,07	0	0	24	0	0	74,2	67,1	7,03	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,249	0	178,92	177,87	0	174,59	174,28	0	0	24	0	0	73,7	66,5	7,12	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,244	0	179,97	178,98	0	175,64	175,39	0	0	24	0	0	73,8	66,8	7,03	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,223	0	182,3	181,34	0	177,91	177,64	0	0	24	0	0	73,7	66,9	6,82	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,217	0	180,45	179,51	0	176,1	175,85	0	0	24	0	0	73,6	66,7	6,87	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,206	0	177,3	176,47	0	173,01	172,89	0	0	24	0	0	73,8	66,8	6,93	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,273	0	175,86	175,97	0	171,59	172,46	0	0	24	0	0	73,9	66,5	7,39	0,6	0,4	-
17.04.2026	1,222	0	178,27	177,54	0	173,9	173,9	0	0	24	0	0	74,1	67,1	6,99	0,6	0,4	-
18.04.2026	1,202	0	184,1	183,12	0	179,62	179,34	0	0	24	0	0	74	67,3	6,66	0,6	0,4	-
Итого:	38,373	0	5457,39	5429,47	0	5325,31	5319,77	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,373																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	491,223	74321,61	74003,52	0	72521,94	72489,88	0
18.04.2026	529,596	79779	79432,99	0	77847,25	77809,65	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 12:14:18