

#125835#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Г-7Д, Калининград
13
6399
ВКТ-7
00257164
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,13	0	166,95	166,18	0	163,27	163,15	0	0	24	0	0	70,1	63,3	6,87	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	1,13	0	167,31	166,54	0	163,63	163,54	0	0	24	0	0	69,9	63	6,87	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	1,099	0	167,82	167,05	0	164,17	164,03	0	0	24	0	0	69,6	63	6,65	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	1,101	0	166,03	165,3	0	162,4	162,34	0	0	24	0	0	69,5	62,8	6,73	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,101	0	174,2	173,49	0	170,4	170,27	0	0	24	0	0	69,8	63,4	6,43	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,096	0	175,31	174,57	0	171,51	171,38	0	0	24	0	0	69,6	63,2	6,34	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	1,13	0	172,2	171,4	0	168,43	168,25	0	0	24	0	0	69,8	63,2	6,66	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	1,101	0	169,31	168,5	0	165,6	165,41	0	0	24	0	0	69,8	63,2	6,62	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	1,101	0	169,24	168,39	0	165,52	165,31	0	0	24	0	0	70	63,4	6,61	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,107	0	177,08	176,18	0	173,2	172,92	0	0	24	0	0	69,9	63,5	6,34	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,094	0	180,74	179,86	0	176,73	176,48	0	0	24	0	0	70,2	64,1	6,16	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,099	0	174,41	173,52	0	170,59	170,34	0	0	24	0	0	70	63,6	6,4	0,6	0,4	-
05.04.2025	1,191	0	171,27	170,31	0	167,24	166,98	0	0	24	0	0	72,9	65,8	7,07	0,6	0,4	-
06.04.2025	1,268	0	169,96	168,99	0	165,76	165,56	0	0	24	0	0	74,7	67,1	7,61	0,6	0,4	-
07.04.2025	1,221	0	171,15	170,47	0	167,02	167,04	0	0	24	0	0	73,8	66,5	7,27	0,6	0,4	-
08.04.2025	1,148	0	167,34	166,61	0	163,47	163,42	0	0	24	0	0	71,8	64,8	6,98	0,6	0,4	-
09.04.2025	1,198	0	170,08	169,29	0	166,11	166,02	0	0	24	0	0	72,1	65	7,16	0,6	0,4	-
10.04.2025	1,19	0	168,61	167,79	0	164,68	164,55	0	0	24	0	0	72,2	65	7,19	0,6	0,4	-
11.04.2025	1,138	0	169,54	168,75	0	165,74	165,6	0	0	24	0	0	70,7	63,9	6,81	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,1	0	171,05	170,33	0	167,32	167,21	0	0	24	0	0	69,8	63,2	6,53	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,139	0	178,9	178,15	0	174,98	174,9	0	0	24	0	0	69,8	63,4	6,46	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,087	0	187,2	186,54	0	183,12	183,08	0	0	24	0	0	69,8	63,9	5,91	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,09	0	199,33	198,76	0	194,93	194,98	0	0	24	0	0	70,1	64,6	5,56	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,09	0	211,01	210,9	0	206,4	206,92	0	0	24	0	0	69,7	64,4	5,25	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,686	0	185,36	185,81	0	181,34	182,13	0	0	24	0	0	69,6	65,9	3,75	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,194	0	79,92	79,98	0	78,18	78,29	0	0	24	0	0	70,4	67,9	2,47	0,6	0,4	-
Итого:	28,029	0	4461,32	4443,66	0	4361,74	4360,1	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,029																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч624

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	208,551	29839,85	29731,8	0	29141,72	29148,38	0
22.04.2025	236,765	34382,61	34256,71	0	33583,09	33588,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 7:43:55