

#133362#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 22.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Г-7Д, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00257164	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 22.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	248,47	242,831	5.639

Подпись исполнителя _____



#133361#

Отчёт за период с 22.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00257164
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа
23.05.2025	-	0,211	0	94,26	94,16	0	92,12	92,19	0	0	24	0	0	70,3	68	2,26	0,6	0,4
24.05.2025	-	0,191	0	95,36	95,28	0	93,2	93,29	0	0	24	0	0	70,6	68,6	2	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,202	0	96,1	96,03	0	93,94	94	0	0	24	0	0	70,5	68,4	2,1	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,212	0	101,31	101,25	0	99,04	99,07	0	0	24	0	0	70,4	68,3	2,11	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,19	0	106,67	106,68	0	104,28	104,43	0	0	24	0	0	70,1	68,4	1,76	0,6	0,4
28.05.2025	-	0,196	0	95,19	95,64	0	93,08	93,62	0	0	24	0	0	70,3	68,2	2,08	0,6	0,4
29.05.2025	-	0,198	0	89,24	89,59	0	87,28	87,73	0	0	24	0	0	70,1	67,9	2,2	0,6	0,4
30.05.2025	-	0,198	0	87,74	88,09	0	85,82	86,29	0	0	24	0	0	69,8	67,6	2,26	0,6	0,4
31.05.2025	-	0,176	0	84,56	84,51	0	82,8	82,8	0	0	24	0	0	68	65,9	2,11	0,6	0,4
01.06.2025	-	0,196	0	88,93	88,83	0	86,95	86,99	0	0	24	0	0	70	67,8	2,21	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,177	0	91,97	91,89	0	89,93	89,96	0	0	24	0	0	70,3	68,4	1,93	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,199	0	99,34	99,28	0	97,1	97,21	0	0	24	0	0	70,2	68,1	2,03	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,191	0	92	92,26	0	90,01	90,31	0	0	24	0	0	69,9	67,9	2,07	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,198	0	87,78	88,3	0	85,85	86,47	0	0	24	0	0	70	67,7	2,28	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,184	0	88,5	88,54	0	86,56	86,7	0	0	24	0	0	70,1	68,1	2,07	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,18	0	89,37	89,32	0	87,39	87,4	0	0	24	0	0	70,2	68,2	2,02	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,193	0	88,92	88,84	0	86,96	87,04	0	0	24	0	0	69,8	67,6	2,16	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,042	0	31,63	31,73	0	30,97	31,1	0	0	24	0	1	67,9	67	0,89	0,6	0,4
10.06.2025	-	0,057	0	8,15	8,2	0	8,05	8,11	0	0	24	0	1	54,5	48,7	5,8	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,168	0	29,65	29,88	0	29,1	29,39	0	0	24	0	0	66,1	60,4	5,63	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,155	0	29,28	29,5	0	28,79	29,02	0	0	24	0	0	66,3	61	5,31	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,148	0	48,03	47,75	0	46,99	46,85	0	0	24	0	0	68,8	65,7	3,11	0,6	0,4
14.06.2025	-	0,168	0	59,42	59,75	0	58,12	58,53	0	0	24	0	0	70	67,2	2,84	0,6	0,4
15.06.2025	-	0,192	0	62,05	62,27	0	60,68	60,99	0	0	24	0	0	70,1	67	3,09	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,164	0	63,47	63,35	0	62,07	62,07	0	0	24	0	0	70,1	67,5	2,57	0,6	0,4
17.06.2025	-	0,172	0	64,16	63,98	0	62,73	62,7	0	0	24	0	0	70,1	67,4	2,69	0,6	0,4
18.06.2025	-	0,178	0	65,07	64,89	0	63,59	63,59	0	0	24	0	0	70,2	67,4	2,78	0,6	0,4
19.06.2025	-	0,183	0	63,94	63,77	0	62,52	62,49	0	0	24	0	0	70	67,1	2,87	0,6	0,4
20.06.2025	-	0,173	0	64,44	64,27	0	62,97	62,98	0	0	24	0	0	70,2	67,5	2,69	0,6	0,4
21.06.2025	-	0,189	0	65,22	65,07	0	63,77	63,74	0	0	24	0	0	70,3	67,4	2,9	0,6	0,4
22.06.2025	-	0,182	0	64,92	64,76	0	63,44	63,47	0	0	24	0	0	70,2	67,4	2,82	0,6	0,4
23.06.2025	-	0,176	0	64,48	64,33	0	63,05	63,06	0	0	24	0	0	70	67,2	2,79	0,6	0,4
Итого:	-	5,639	0	2361,15	2361,99	0	2309,15	2313,59	0	0	768	0	-	69,23	66,59	2,64	0,6	0,4

Общее время работы системы 768 час.

Период нормальной работы системы 768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
22.05.2025	242,831	36805,36	36675,46	0	35952,58	35956,94	0
23.06.2025	248,47	39166,51	39037,45	0	38261,73	38270,53	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения