

#142061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Леонова 7Г-7Д, Калининград

13

6399

ВКТ-7

00257164

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,185	0	64,81	64,67	0	63,38	63,34	0	0	24	0	0	70,2	67,3	2,85	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,165	0	58,77	58,65	0	57,51	57,46	0	0	23	1	1	69,7	66,8	2,84	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,162	0	62,04	61,94	0	60,68	60,67	0	0	24	0	0	70	67,4	2,64	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,158	0	59,46	59,35	0	58,18	58,13	0	0	23	1	1	70	67,3	2,72	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,158	0	62,68	62,59	0	61,33	61,31	0	0	24	0	0	70,1	67,6	2,51	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,179	0	62,57	62,46	0	61,23	61,19	0	0	24	0	0	70	67,1	2,87	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,201	0	62,67	62,52	0	61,27	61,28	0	0	24	0	0	70,1	66,8	3,23	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,165	0	61,97	61,86	0	60,62	60,6	0	0	24	0	0	69,9	67,2	2,68	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,188	0	63,26	63,15	0	61,86	61,88	0	0	24	0	0	70,2	67,2	2,97	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,123	0	47,97	47,88	0	46,91	46,91	0	0	18	6	1	70,2	67,6	2,58	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,119	0	45,3	45,23	0	44,33	44,31	0	0	17	7	1	70,2	67,6	2,66	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,162	0	63,81	63,71	0	62,38	62,43	0	0	24	0	0	70,2	67,6	2,56	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,171	0	63,97	63,88	0	62,55	62,6	0	0	24	0	0	70,2	67,5	2,7	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,176	0	64,37	64,26	0	62,93	62,98	0	0	24	0	0	70,2	67,5	2,77	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,165	0	65,32	65,23	0	63,84	63,9	0	0	24	0	0	70,3	67,8	2,56	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,162	0	64,05	63,98	0	62,59	62,71	0	0	24	0	0	70,3	67,7	2,54	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,164	0	64,52	64,45	0	63,06	63,15	0	0	24	0	0	70,2	67,6	2,55	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,167	0	64,72	64,63	0	63,26	63,35	0	0	24	0	0	70,1	67,4	2,62	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,16	0	64,99	64,9	0	63,5	63,58	0	0	24	0	0	70,3	67,8	2,48	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,17	0	65,48	65,37	0	64,01	64,04	0	0	24	0	0	70,3	67,6	2,65	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,164	0	64,98	64,86	0	63,5	63,53	0	0	24	0	0	70,2	67,7	2,54	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,176	0	65,2	65,08	0	63,77	63,74	0	0	24	0	0	70,1	67,4	2,74	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,158	0	59,95	59,8	0	58,61	58,58	0	0	24	0	0	70	67,4	2,64	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,162	0	61,95	61,8	0	60,6	60,53	0	0	24	0	0	70,1	67,4	2,66	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,148	0	57,97	57,84	0	56,73	56,66	0	0	23	1	1	70	67,4	2,57	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,171	0	59,27	59,14	0	58,01	57,93	0	0	24	0	0	70,1	67,2	2,91	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,161	0	60,47	60,34	0	59,18	59,08	0	0	24	0	0	70,2	67,5	2,69	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,146	0	60,86	60,73	0	59,54	59,47	0	0	24	0	0	70,3	67,8	2,45	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,166	0	61,4	61,26	0	60,08	60,02	0	0	24	0	0	69,2	66,5	2,75	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,149	0	63,33	63,19	0	61,94	61,86	0	0	24	0	0	69,8	67,4	2,4	0,6	0,4	-
Итого:	4,901	0	1848,11	1844,75	0	1807,38	1807,22	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,901																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

704

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	248,47	39166,51	39037,45	0	38261,73	38270,53	0
23.07.2025	253,371	41014,62	40882,2	0	40069,11	40077,75	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:11:04