

#144922#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Г-7Д, Калининград
13
6399
ВКТ-7
00257164
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,138	0	60,22	60,12	0	58,89	58,85	0	0	24	0	0	69,8	67,5	2,34	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,156	0	56,26	56,16	0	55,01	55,02	0	0	24	0	0	69,7	66,9	2,79	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,156	0	56,84	56,74	0	55,58	55,56	0	0	24	0	0	69,9	67,2	2,73	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,142	0	52,41	52,33	0	51,26	51,25	0	0	22	2	1	69,9	67,2	2,71	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,136	0	48,5	48,42	0	47,42	47,46	0	0	21	3	1	69,6	66,8	2,81	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,141	0	79,8	80,09	0	78,06	78,43	0	0	24	0	0	69,7	67,9	1,79	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,181	0	99,45	100,25	0	97,3	98,12	0	0	24	0	0	70,3	68,4	1,83	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,173	0	91	91,27	0	88,99	89,35	0	0	24	0	0	70,6	68,7	1,86	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,08	0	45,77	45,84	0	44,78	44,88	0	0	23	1	1	70,1	68,4	1,69	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,169	0	74,95	74,92	0	73,33	73,33	0	0	23	1	1	70,1	67,8	2,3	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,171	0	90,07	90,06	0	88,13	88,17	0	0	24	0	0	69,8	67,9	1,89	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,165	0	90,27	90,3	0	88,3	88,38	0	0	24	0	0	70,5	68,7	1,84	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,178	0	89,42	89,43	0	87,43	87,5	0	0	24	0	0	70,6	68,6	1,97	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,163	0	89,64	89,63	0	87,68	87,74	0	0	24	0	0	70,2	68,4	1,81	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,162	0	90,5	90,48	0	88,47	88,57	0	0	24	0	0	70,7	68,9	1,81	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,179	0	91,63	91,58	0	89,59	89,65	0	0	24	0	0	70,5	68,6	1,9	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,167	0	92,11	92,04	0	90,03	90,06	0	0	24	0	0	70,8	69	1,78	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,175	0	91,61	91,5	0	89,63	89,56	0	0	24	0	0	70,2	68,3	1,91	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,197	0	91,51	91,39	0	89,47	89,47	0	0	24	0	0	70,6	68,4	2,15	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,154	0	68,32	68,27	0	66,79	66,87	0	0	24	0	0	70	67,7	2,28	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,167	0	55,67	55,64	0	54,47	54,49	0	0	24	0	0	70,1	67	3,07	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,127	0	46,63	46,62	0	45,63	45,67	0	0	24	0	1	69,6	66,8	2,78	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,14	0	55,57	55,54	0	54,31	54,39	0	0	24	0	0	70,4	67,8	2,54	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,149	0	54,86	54,82	0	53,64	53,7	0	0	24	0	0	70,2	67,4	2,74	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,166	0	54,48	54,44	0	53,25	53,36	0	0	24	0	0	70,1	67	3,09	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,144	0	55,24	55,2	0	54,02	54,07	0	0	24	0	0	70,3	67,7	2,62	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,155	0	55,81	55,77	0	54,55	54,6	0	0	24	0	0	70,4	67,6	2,77	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,144	0	53,15	53,09	0	51,95	52,02	0	0	24	0	0	70,2	67,4	2,78	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,153	0	52,84	52,8	0	51,64	51,73	0	0	24	0	0	70,2	67,3	2,91	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,144	0	51,87	51,86	0	50,71	50,82	0	0	24	0	0	70,1	67,2	2,82	0,6	0,4	-
Итого:	4,672	0	2086,4	2086,6	0	2040,31	2043,07	0	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,672																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

713

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	253,371	41014,62	40882,2	0	40069,11	40077,75	0
22.08.2025	258,217	43152,74	43020,53	0	42160,01	42171,51	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 15:18:16