

#148377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2025 по 23.09.2025																
Потребитель		УЮТ, ООО, УК														
Адрес потребителя		Леонова 7Г-7Д, Калининград														
Номер абонента		13														
Порядковый номер		6399														
Тип теплосчётчика		ВКТ-7														
Заводской номер		00257164														
Номер системы		1														

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2025	0,174	0	51,72	51,73	0	50,59	50,69	0	0	24	0	0	69,9	66,6	3,34	0,6	0,4	-
24.08.2025	0,144	0	48,2	48,29	0	47,2	47,33	0	0	23	1	1	69,3	66,3	3	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,141	0	46,61	46,78	0	45,75	45,99	0	0	24	0	0	62,6	59,5	3,05	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,088	0	45,47	45,74	0	44,89	45,19	0	0	24	0	1	50,9	49	1,92	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,172	0	69,94	70,6	0	68,52	69,23	0	0	24	0	0	66,7	64,3	2,44	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,181	0	77,14	77,72	0	75,46	76,05	0	0	24	0	0	70,3	68	2,36	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,16	0	79,75	80,41	0	78,03	78,73	0	0	24	0	0	70,6	68,6	2,02	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,159	0	80,64	81,11	0	78,88	79,41	0	0	24	0	0	69,9	67,9	1,98	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,187	0	80,67	80,86	0	78,91	79,17	0	0	24	0	0	70	67,7	2,33	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,16	0	78,56	78,56	0	76,82	76,89	0	0	24	0	0	70,2	68,2	2,09	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,176	0	78,63	78,57	0	76,95	76,91	0	0	24	0	0	70,1	67,8	2,27	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,189	0	78,37	78,3	0	76,69	76,66	0	0	24	0	0	70	67,5	2,42	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,15	0	54,75	54,71	0	53,61	53,64	0	0	24	0	0	68,5	65,8	2,77	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,117	0	24,9	24,9	0	24,42	24,54	0	0	24	0	0	62	57,3	4,74	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,111	0	24,75	24,76	0	24,27	24,37	0	0	24	0	0	62,3	57,8	4,53	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,124	0	24,75	24,75	0	24,27	24,41	0	0	24	0	0	62,3	57,2	5,13	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,118	0	23,74	23,73	0	23,33	23,4	0	0	24	0	0	61,6	56,6	5,01	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,126	0	24,87	24,86	0	24,39	24,45	0	0	24	0	0	62,5	57,5	4,99	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,119	0	23,32	23,32	0	22,86	23,01	0	0	24	0	0	62,2	57	5,25	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,116	0	22,69	22,68	0	22,25	22,36	0	0	24	0	0	62,3	57,1	5,16	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,13	0	22,97	22,95	0	22,52	22,64	0	0	24	0	0	62,4	56,7	5,69	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,104	0	23,34	23,33	0	22,86	23,01	0	0	24	0	0	62,3	57,6	4,62	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,133	0	23,55	23,53	0	23,09	23,22	0	0	24	0	0	62,1	56,3	5,72	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,126	0	18,82	18,81	0	18,46	18,53	0	0	24	0	0	61	54,1	6,84	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,13	0	33,78	33,75	0	33,1	33,1	0	0	24	0	0	67,3	63,4	3,93	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,161	0	65,1	65,04	0	63,66	63,63	0	0	24	0	0	71	68,6	2,45	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,139	0	51,65	51,61	0	50,51	50,56	0	0	24	0	0	70,3	67,6	2,73	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,155	0	48	47,97	0	46,99	47,03	0	0	24	0	0	68,7	65,5	3,26	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,187	0	85,15	85,07	0	83,23	83,22	0	0	24	0	0	71,4	69,2	2,19	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,19	0	85,67	85,56	0	83,75	83,7	0	0	24	0	0	71,6	69,4	2,22	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,169	0	85,42	85,32	0	83,48	83,45	0	0	24	0	0	71,6	69,6	1,98	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,184	0	84,56	84,46	0	82,64	82,63	0	0	24	0	0	71,4	69,2	2,17	0,6	0,4	-
Итого:	4,72	0	1667,48	1669,78	0	1632,38	1637,15	0	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,72																	

Общее время работы системы, ч768

Период нормальной работы системы, ч767

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.08.2025	258,043	43101,02	42968,8	0	42109,42	42120,82	0
23.09.2025	262,763	44768,5	44638,58	0	43741,8	43757,97	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 10:42:09