

#296357#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Сафронова 3, Калининград (ввод 2)  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 7524  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5168  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,484	0	200,682	0	0	195,561	0	0	24	0	0	0	76	58,2	0	0,44	0,4	0	-
20.03.2026	3,461	0	201,282	0	0	196,173	0	0	24	0	0	0	75,8	58,1	0	0,44	0,4	0	-
21.03.2026	3,454	0	201,304	0	0	196,204	0	0	24	0	0	0	75,7	58,1	0	0,44	0,4	0	-
22.03.2026	3,494	0	202,867	0	0	197,728	0	0	24	0	0	0	75,7	58	0	0,44	0,4	0	-
23.03.2026	3,452	0	207,31	0	0	202,064	0	0	24	0	0	0	75,6	58,6	0	0,44	0,4	0	-
24.03.2026	3,478	0	211,267	0	0	205,897	0	0	24	0	0	0	75,8	59	0	0,44	0,4	0	-
25.03.2026	3,413	0	213,12	0	0	207,732	0	0	24	0	0	0	75,6	59,2	0	0,44	0,4	0	-
26.03.2026	3,406	0	205,792	0	0	200,576	0	0	24	0	0	0	75,7	58,7	0	0,44	0,4	0	-
27.03.2026	3,393	0	201,557	0	0	196,481	0	0	24	0	0	0	75,4	58,2	0	0,44	0,4	0	-
28.03.2026	3,459	0	205,744	0	0	200,525	0	0	24	0	0	0	75,8	58,5	0	0,44	0,4	0	-
29.03.2026	3,481	0	206,387	0	0	201,175	0	0	24	0	0	0	75,6	58,3	0	0,44	0,4	0	-
30.03.2026	3,451	0	206,87	0	0	201,639	0	0	24	0	0	0	75,6	58,5	0	0,44	0,4	0	-
31.03.2026	3,433	0	205,102	0	0	199,935	0	0	24	0	0	0	75,5	58,3	0	0,44	0,4	0	-
01.04.2026	3,426	0	203,339	0	0	198,191	0	0	24	0	0	0	75,7	58,4	0	0,44	0,4	0	-
02.04.2026	3,427	0	201,732	0	0	196,655	0	0	24	0	0	0	75,4	58	0	0,44	0,4	0	-
03.04.2026	3,434	0	203,154	0	0	198,022	0	0	24	0	0	0	75,6	58,3	0	0,44	0,4	0	-
04.04.2026	3,43	0	203,707	0	0	198,607	0	0	24	0	0	0	75,2	57,9	0	0,44	0,4	0	-
05.04.2026	3,485	0	208,207	0	0	202,94	0	0	24	0	0	0	75,6	58,5	0	0,44	0,4	0	-
06.04.2026	3,482	0	204,902	0	0	199,773	0	0	24	0	0	0	75,2	57,8	0	0,44	0,4	0	-
07.04.2026	3,447	0	203,114	0	0	197,995	0	0	24	0	0	0	75,5	58,1	0	0,44	0,4	0	-
08.04.2026	3,391	0	198,577	0	0	193,597	0	0	24	0	0	0	75,3	57,8	0	0,44	0,4	0	-
09.04.2026	3,474	0	197,019	0	0	192,038	0	0	24	0	0	0	75,6	57,5	0	0,44	0,4	0	-
10.04.2026	3,376	0	198,902	0	0	193,908	0	0	24	0	0	0	75,3	57,9	0	0,44	0,4	0	-
11.04.2026	3,49	0	204,964	0	0	199,78	0	0	24	0	0	0	75,6	58,2	0	0,44	0,4	0	-
12.04.2026	3,458	0	208,505	0	0	203,246	0	0	24	0	0	0	75,5	58,5	0	0,44	0,4	0	-
13.04.2026	3,469	0	210,115	0	0	204,783	0	0	24	0	0	0	75,8	58,8	0	0,44	0,4	0	-
14.04.2026	3,407	0	211,832	0	0	206,582	0	0	24	0	0	0	74,8	58,3	0	0,45	0,4	0	-
15.04.2026	2,974	0	188,91	0	0	184,506	0	0	22,47	1,53	0	32774	72,1	55,5	0	0,42	0,39	0	-
16.04.2026	3,408	0	208,985	0	0	203,724	0	0	24	0	0	0	75,4	58,7	0	0,44	0,4	0	-
17.04.2026	3,416	0	209,292	0	0	204,005	0	0	24	0	0	0	75,6	58,8	0	0,44	0,4	0	-
18.04.2026	3,421	0	211,665	0	0	206,331	0	0	24	0	0	0	75,5	58,9	0	0,44	0,4	0	-
Итого:	106,274	0	6346,205	0	0	6186,373	0	0	742,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,274																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742,47

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	1469,947	106733,156	0	0	104010,484	0	0	13351,38	696	148,02	0
18.04.2026	1576,217	113079,359	0	0	110196,859	0	0	14093,85	1438,47	149,55	1,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:49:51