

#124762#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 08.04.2025 по 22.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 2)
13

Заводской номер счётчика 5168	Показания прибора, Гкал 22.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 08.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	695,014	664,74	30.274

Подпись исполнителя



#124761#

Отчёт за период с 08.04.2025 по 22.04.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 7524
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5168
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
09.04.2025	-	2,858	0	192,404	0	0	187,849	0	0	24	0	0	0	72,9	57,7	0	0,43	0,4	0
10.04.2025	-	2,884	0	188,579	0	0	184,063	0	0	24	0	0	0	73,4	57,7	0	0,43	0,4	0
11.04.2025	-	2,822	0	194,972	0	0	190,387	0	0	24	0	0	0	72,6	57,8	0	0,43	0,4	0
12.04.2025	-	2,862	0	198,629	0	0	193,928	0	0	24	0	0	0	72,9	58,2	0	0,44	0,4	0
13.04.2025	-	2,881	0	207,627	0	0	202,726	0	0	24	0	0	0	72,8	58,6	0	0,44	0,4	0
14.04.2025	-	2,917	0	223,327	0	0	218,016	0	0	24	0	0	0	73,1	59,7	0	0,44	0,39	0
15.04.2025	-	2,981	0	242,515	0	0	236,776	0	0	24	0	0	0	72,9	60,3	0	0,44	0,38	0
16.04.2025	-	2,156	0	261,14	0	0	254,957	0	0	24	0	0	0	72,9	64,3	0	0,43	0,36	0
17.04.2025	-	1,323	0	307,783	0	0	300,508	0	0	24	0	0	0	72,8	68,4	0	0,44	0,34	0
18.04.2025	-	1,36	0	334,59	0	0	326,742	0	0	24	0	0	0	72,5	68,4	0	0,45	0,33	0
19.04.2025	-	1,402	0	337,905	0	0	329,997	0	0	24	0	0	0	72,4	68,2	0	0,45	0,33	0
20.04.2025	-	1,37	0	336,115	0	0	328,316	0	0	24	0	0	2	72,1	68	0	0,45	0,33	0
21.04.2025	-	1,255	0	263,637	0	0	257,606	0	0	24	0	0	0	71,5	66	0	0,42	0,34	0
22.04.2025	-	1,204	0	205,555	0	0	200,59	0	0	24	0	0	0	73,7	67,7	0	0,4	0,36	0
Итого:	-	30,275	0	3494,778	0	0	3412,461	0	0	336	0	-	-	72,75	62,93	0	0,44	0,37	0

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
08.04.2025	664,74	39088,008	0	0	38128,129	0	0	5134,25	767,95	109,13	0,05
22.04.2025	695,014	42582,785	0	0	41540,59	0	0	5470,25	1127,95	109,13	0,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения