

#142060#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 2)
13
7524
ВКТ-9
5168
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,117	0	166,347	0	0	162,329	0	0	24	0	0	0	73,7	66,7	0	0,39	0,37	0	-
25.06.2025	1,088	0	158,55	0	0	154,756	0	0	24	0	0	0	73,3	66,2	0	0,38	0,37	0	-
26.06.2025	1,067	0	159,48	0	0	155,634	0	0	24	0	0	0	73,6	66,7	0	0,38	0,37	0	-
27.06.2025	1,129	0	159,323	0	0	155,44	0	0	24	0	0	0	74	66,7	0	0,38	0,37	0	-
28.06.2025	1,088	0	147,825	0	0	144,202	0	0	24	0	786432	0	74,3	66,8	0	0,39	0,36	0	-
29.06.2025	1,165	0	160,675	0	0	156,75	0	0	24	0	0	0	74,1	66,6	0	0,38	0,37	0	-
30.06.2025	1,139	0	160,898	0	0	156,961	0	0	24	0	0	0	74,2	66,9	0	0,38	0,37	0	-
01.07.2025	1,182	0	159,238	0	0	155,359	0	0	24	0	0	0	74	66,3	0	0,38	0,37	0	-
02.07.2025	1,129	0	162,518	0	0	158,527	0	0	24	0	0	0	74,3	67,2	0	0,38	0,36	0	-
03.07.2025	1,14	0	162,848	0	0	158,851	0	0	24	0	0	0	74,3	67,1	0	0,38	0,36	0	-
04.07.2025	1,149	0	162,09	0	0	158,111	0	0	24	0	0	0	74,3	67	0	0,38	0,36	0	-
05.07.2025	1,128	0	163,825	0	0	159,81	0	0	24	0	0	0	74,2	67,2	0	0,38	0,36	0	-
06.07.2025	1,136	0	164,178	0	0	160,15	0	0	24	0	0	0	74,3	67,2	0	0,38	0,36	0	-
07.07.2025	1,143	0	165,205	0	0	161,15	0	0	24	0	0	0	74,3	67,2	0	0,38	0,36	0	-
08.07.2025	1,147	0	167,655	0	0	163,532	0	0	24	0	0	0	74,4	67,3	0	0,38	0,36	0	-
09.07.2025	1,125	0	164,508	0	0	160,463	0	0	24	0	0	0	74,4	67,3	0	0,38	0,36	0	-
10.07.2025	1,122	0	165,535	0	0	161,476	0	0	24	0	0	0	74,3	67,3	0	0,38	0,36	0	-
11.07.2025	1,128	0	166,115	0	0	162,053	0	0	24	0	0	0	74,2	67,2	0	0,38	0,36	0	-
12.07.2025	1,092	0	166,7	0	0	162,606	0	0	24	0	0	0	74,3	67,6	0	0,37	0,36	0	-
13.07.2025	1,144	0	167,812	0	0	163,694	0	0	24	0	0	0	74,3	67,3	0	0,37	0,36	0	-
14.07.2025	1,128	0	166,72	0	0	162,631	0	0	24	0	0	0	74,3	67,3	0	0,38	0,36	0	-
15.07.2025	1,112	0	168,007	0	0	163,895	0	0	24	0	0	0	74,2	67,4	0	0,37	0,35	0	-
16.07.2025	1,051	0	153,523	0	0	149,764	0	0	24	0	0	0	74,2	67	0	0,37	0,35	0	-
17.07.2025	1,074	0	158,533	0	0	154,652	0	0	24	0	0	0	74,2	67,2	0	0,38	0,36	0	-
18.07.2025	1,064	0	155,34	0	0	151,55	0	0	24	0	0	0	74,1	67	0	0,38	0,36	0	-
19.07.2025	1,07	0	151,898	0	0	148,18	0	0	24	0	0	0	74,2	67	0	0,38	0,36	0	-
20.07.2025	1,055	0	155,111	0	0	151,307	0	0	24	0	0	0	74,3	67,2	0	0,38	0,36	0	-
21.07.2025	1,039	0	156,07	0	0	152,234	0	0	24	0	0	0	74,4	67,5	0	0,38	0,36	0	-
22.07.2025	1,045	0	157,455	0	0	153,612	0	0	24	0	0	0	74,1	67,2	0	0,38	0,36	0	-
23.07.2025	1,087	0	161,967	0	0	157,993	0	0	24	0	0	0	74,3	67,3	0	0,38	0,36	0	-
Итого:	33,283	0	4835,949	0	0	4717,672	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,283																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	768,105	54680,328	0	0	53349,836	0	0	6925,13	736,28	142,27	31,72
23.07.2025	801,385	59516,277	0	0	58067,508	0	0	7645,13	1456,28	142,27	31,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:14:37