

#144921#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 2)
13
7524
ВКТ-9
5168
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	1,086	0	162,138	0	0	158,163	0	0	24	0	0	0	74,2	67,3	0	0,38	0,36	0	-
25.07.2025	1,041	0	145,103	0	0	141,549	0	0	24	0	0	0	74,2	66,8	0	0,37	0,36	0	-
26.07.2025	1,031	0	146,361	0	0	142,762	0	0	24	0	0	0	74,4	67,1	0	0,37	0,36	0	-
27.07.2025	0,974	0	140,441	0	0	136,996	0	0	24	0	786432	0	74,3	67,2	0	0,38	0,36	0	-
28.07.2025	0,905	0	122,388	0	0	119,399	0	0	21,98	2,02	786433	32768	74,1	67,1	0	0,4	0,36	0	-
29.07.2025	1,188	0	197,653	0	0	192,88	0	0	24	0	0	2	73,6	67,2	0	0,39	0,35	0	-
30.07.2025	1,357	0	247,375	0	0	241,355	0	0	24	0	0	0	74	68,3	0	0,42	0,35	0	-
31.07.2025	1,298	0	225,96	0	0	220,409	0	0	24	0	0	0	74,4	68,5	0	0,41	0,36	0	-
01.08.2025	1,288	0	225,842	0	0	220,35	0	0	24	0	0	0	74	68,1	0	0,41	0,36	0	-
02.08.2025	1,251	0	222,497	0	0	217,062	0	0	24	0	0	0	74,1	68,4	0	0,41	0,36	0	-
03.08.2025	1,259	0	222,742	0	0	217,386	0	0	24	0	0	0	73,5	67,7	0	0,41	0,36	0	-
04.08.2025	1,257	0	223,775	0	0	218,287	0	0	24	0	0	0	74,3	68,6	0	0,41	0,36	0	-
05.08.2025	1,266	0	222,73	0	0	217,264	0	0	24	0	0	0	74,3	68,5	0	0,41	0,36	0	-
06.08.2025	1,293	0	223,422	0	0	217,978	0	0	24	0	0	0	74	68,1	0	0,41	0,36	0	-
07.08.2025	1,301	0	225,147	0	0	219,594	0	0	24	0	0	0	74,5	68,6	0	0,41	0,36	0	-
08.08.2025	1,32	0	228,18	0	0	222,591	0	0	24	0	0	0	74,2	68,3	0	0,41	0,36	0	-
09.08.2025	1,291	0	229,617	0	0	223,948	0	0	24	0	0	0	74,6	68,8	0	0,41	0,36	0	-
10.08.2025	1,299	0	228,76	0	0	223,187	0	0	24	0	0	0	74	68,2	0	0,41	0,36	0	-
11.08.2025	1,299	0	229,445	0	0	223,812	0	0	24	0	0	0	74,4	68,6	0	0,41	0,36	0	-
12.08.2025	1,118	0	171,17	0	0	166,999	0	0	24	0	0	2	74	66,8	0	0,39	0,36	0	-
13.08.2025	0,998	0	137,653	0	0	134,261	0	0	24	0	0	0	74,5	66,9	0	0,37	0,36	0	-
14.08.2025	0,844	0	115,138	0	0	112,311	0	0	22,88	1,12	0	32774	74,3	65,8	0	0,35	0,34	0	-
15.08.2025	0,968	0	136,543	0	0	133,156	0	0	24	0	0	0	74,7	67,4	0	0,37	0,36	0	-
16.08.2025	0,968	0	134,966	0	0	131,63	0	0	24	0	0	0	74,6	67,2	0	0,37	0,36	0	-
17.08.2025	0,962	0	134,058	0	0	130,748	0	0	24	0	0	0	74,5	67,1	0	0,37	0,36	0	-
18.08.2025	1	0	135,983	0	0	132,614	0	0	24	0	0	0	74,7	67,1	0	0,37	0,36	0	-
19.08.2025	0,987	0	137,726	0	0	134,304	0	0	24	0	0	0	74,8	67,4	0	0,37	0,36	0	-
20.08.2025	0,952	0	130,598	0	0	127,37	0	0	24	0	0	0	74,6	67,1	0	0,37	0,36	0	-
21.08.2025	0,959	0	129,973	0	0	126,757	0	0	24	0	0	0	74,6	67	0	0,37	0,36	0	-
22.08.2025	0,965	0	127,616	0	0	124,467	0	0	24	0	0	0	74,5	66,7	0	0,37	0,36	0	-
23.08.2025	0,966	0	127,431	0	0	124,3	0	0	24	0	0	0	74,3	66,5	0	0,36	0,36	0	-
Итого:	34,691	0	5488,431	0	0	5353,889	0	0	740,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,691																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

740,86

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	801,385	59516,277	0	0	58067,508	0	0	7645,13	744	142,27	0
23.08.2025	836,078	65004,711	0	0	63421,395	0	0	8386	1484,87	145,4	3,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:00:45