

#148376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 2)
13
7524
ВКТ-9
5168
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,99	0	124,518	0	0	121,479	0	0	24	0	0	0	74,1	65,8	0	0,36	0,36	0	-
25.08.2025	0,94	0	116,175	0	0	113,411	0	0	24	0	0	0	73	64,7	0	0,36	0,36	0	-
26.08.2025	0,691	0	117,583	0	0	115,821	0	0	21,38	2,62	0	32774	55	50,6	0	0,35	0,35	0	-
27.08.2025	1,149	0	179,24	0	0	175,183	0	0	24	0	0	0	70,8	63,8	0	0,39	0,36	0	-
28.08.2025	1,221	0	195,964	0	0	191,124	0	0	24	0	0	0	74,6	68,2	0	0,4	0,36	0	-
29.08.2025	1,203	0	200,269	0	0	195,307	0	0	24	0	0	0	74,7	68,6	0	0,4	0,36	0	-
30.08.2025	1,234	0	202,199	0	0	197,284	0	0	24	0	0	0	73,9	67,7	0	0,4	0,36	0	-
31.08.2025	1,221	0	201,672	0	0	196,757	0	0	24	0	0	0	74	67,8	0	0,4	0,36	0	-
01.09.2025	1,204	0	198,037	0	0	193,182	0	0	24	0	0	0	74,3	68	0	0,4	0,36	0	-
02.09.2025	1,171	0	198,259	0	0	193,424	0	0	24	0	0	0	74,1	68	0	0,4	0,36	0	-
03.09.2025	1,19	0	197,597	0	0	192,784	0	0	24	0	0	0	74	67,8	0	0,4	0,36	0	-
04.09.2025	1,199	0	200,482	0	0	195,615	0	0	24	0	0	0	73,9	67,7	0	0,4	0,36	0	-
05.09.2025	1,228	0	219,055	0	0	213,674	0	0	24	0	0	0	74,4	68,6	0	0,41	0,36	0	-
06.09.2025	1,231	0	219,65	0	0	214,251	0	0	24	0	0	0	74,4	68,7	0	0,41	0,36	0	-
07.09.2025	1,236	0	219,277	0	0	213,917	0	0	24	0	0	0	74,2	68,4	0	0,41	0,36	0	-
08.09.2025	1,283	0	228,847	0	0	223,237	0	0	24	0	0	0	74,3	68,6	0	0,42	0,36	0	-
09.09.2025	1,269	0	219,967	0	0	214,566	0	0	24	0	0	0	74,4	68,4	0	0,41	0,36	0	-
10.09.2025	1,265	0	219,355	0	0	213,959	0	0	24	0	0	0	74,4	68,5	0	0,41	0,36	0	-
11.09.2025	1,283	0	219,592	0	0	214,238	0	0	24	0	0	0	74,1	68,1	0	0,41	0,36	0	-
12.09.2025	1,284	0	219,19	0	0	213,804	0	0	24	0	0	0	74,4	68,4	0	0,41	0,36	0	-
13.09.2025	1,291	0	220,267	0	0	214,858	0	0	24	0	0	0	74,4	68,4	0	0,41	0,36	0	-
14.09.2025	1,283	0	219,545	0	0	214,165	0	0	24	0	0	0	74,3	68,3	0	0,41	0,36	0	-
15.09.2025	1,191	0	199,41	0	0	194,475	0	0	24	0	0	0	74,7	68,5	0	0,41	0,37	0	-
16.09.2025	1,083	0	164,887	0	0	160,755	0	0	24	0	0	0	75,2	68,4	0	0,4	0,38	0	-
17.09.2025	1,161	0	167,348	0	0	163,132	0	0	24	0	0	0	75,4	68,3	0	0,4	0,38	0	-
18.09.2025	1,32	0	211,54	0	0	206,187	0	0	24	0	0	0	75,6	69,2	0	0,41	0,37	0	-
19.09.2025	1,332	0	218,955	0	0	213,454	0	0	24	0	0	0	75,3	69	0	0,42	0,37	0	-
20.09.2025	1,284	0	215,817	0	0	210,38	0	0	24	0	0	0	75,4	69,3	0	0,42	0,37	0	-
21.09.2025	1,313	0	217,112	0	0	211,623	0	0	24	0	0	0	75,6	69,4	0	0,42	0,37	0	-
22.09.2025	1,333	0	216,735	0	0	211,259	0	0	24	0	0	0	75,6	69,2	0	0,42	0,37	0	-
23.09.2025	1,319	0	214,957	0	0	209,548	0	0	24	0	0	0	75,4	69,1	0	0,42	0,37	0	-
Итого:	37,402	0	6163,501	0	0	6012,853	0	0	741,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,402																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741,38

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	836,078	65004,711	0	0	63421,395	0	0	8386	764,87	145,4	3,13
23.09.2025	873,481	71168,211	0	0	69434,25	0	0	9127,38	1506,25	148,02	5,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:46:37