

#125566#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Балтмилк, ООО
Чекистов 81А(Б), Калининград (Альбатрос)

Заводской номер счётчика 22181325	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	778,282	681,659	96.623	23.078

Подпись исполнителя _____



#125565#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

10053

Порядковый номер

TB7 (ASCII)

Тип теплосчётчика

Заводской номер

22181325

Номер системы

1

Отчёт сформирован

28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	4,493	0	44,849	44,257	0	43,815	43,795	0	24	0	71,9	47,4	0,52	0,33
22.03.2025	5,6	3,846	0	37,88	37,349	0	37,004	36,962	0	24	0	72	47,2	0,53	0,33
23.03.2025	5,7	3,468	0	33,838	33,361	0	33,06	33,021	0	24	0	71,8	46,8	0,53	0,33
24.03.2025	6,8	3,479	0	48,716	48,173	0	47,642	47,546	0	24	0	69,9	52,5	0,46	0,31
25.03.2025	5,5	3,597	0	51,642	51,062	0	50,501	50,387	0	24	0	70	53,1	0,42	0,29
26.03.2025	4,4	5,028	0	49,129	48,421	0	47,993	47,923	0	24	0	72,1	47,1	0,54	0,35
27.03.2025	6,9	5,277	0	52,815	52,072	0	51,595	51,522	0	24	0	72	47,6	0,54	0,35
28.03.2025	5,7	4,171	0	39,026	38,445	0	38,125	38,069	0	24	0	72	45,9	0,54	0,35
29.03.2025	8,9	3,539	0	32,604	32,101	0	31,853	31,797	0	24	0	71,8	45,3	0,55	0,35
30.03.2025	9,9	3,921	0	38,327	37,774	0	37,444	37,387	0	24	0	71,9	46,9	0,54	0,35
31.03.2025	6,8	3,723	0	35,566	35,037	0	34,746	34,689	0	24	0	71,9	46,4	0,54	0,35
01.04.2025	5,9	4,068	0	42,262	41,669	0	41,283	41,216	0	24	0	72	48,5	0,54	0,35
02.04.2025	-	3,639	0	33,484	32,979	0	32,713	32,666	0	24	0	71,9	45,3	0,54	0,34
03.04.2025	-	2,617	0	22,906	22,543	0	22,381	22,344	0	24	0	71,6	43,7	0,54	0,34
04.04.2025	-	3,698	0	35,008	34,491	0	34,204	34,153	0	24	0	71,8	46	0,54	0,35
05.04.2025	-	5,788	0	58,213	57,399	0	56,826	56,761	0	24	0	73,2	48,9	0,54	0,35
06.04.2025	-	6,234	0	59,759	58,887	0	58,259	58,203	0	24	0	75,5	50	0,53	0,35
07.04.2025	-	4,923	0	47,128	46,424	0	45,965	45,906	0	24	0	74,5	49	0,54	0,35
08.04.2025	-	4,327	0	43,693	43,07	0	42,673	42,605	0	24	0	72,4	48,2	0,54	0,35
09.04.2025	-	4,55	0	48,143	47,484	0	47,028	46,952	0	24	0	72,1	49	0,54	0,35
10.04.2025	-	4,983	0	52,078	51,368	0	50,852	50,786	0	24	0	72,7	49,3	0,54	0,35
11.04.2025	-	2,766	0	30,66	30,263	0	29,954	29,912	0	24	0	71,8	49,8	0,55	0,35
12.04.2025	-	0,135	0	3,851	3,846	0	3,771	3,784	0	24	0	67,9	59,4	0,55	0,34
13.04.2025	-	0,287	0	6,418	6,39	0	6,278	6,286	0	24	0	69,7	58,9	0,55	0,34
14.04.2025	-	0,806	0	8,396	8,293	0	8,21	8,209	0	24	0	70,1	46,7	0,54	0,34
15.04.2025	-	0,78	0	10,19	10,087	0	9,962	9,959	0	24	0	70,7	52,1	0,49	0,32
16.04.2025	-	0,862	0	9,144	9,035	0	8,941	8,94	0	24	0	70,5	47,5	0,46	0,31
17.04.2025	-	0,352	0	5,072	5,035	0	4,964	4,972	0	24	0	68,6	51,7	0,4	0,27
18.04.2025	-	0,299	0	3,619	3,597	0	3,544	3,559	0	24	0	67,8	47,7	0,37	0,26
19.04.2025	-	0,404	0	4,713	4,674	0	4,612	4,624	0	24	0	68,9	48	0,38	0,25
20.04.2025	-	0,565	0	6,739	6,684	0	6,591	6,608	0	24	0	69,8	49,3	0,38	0,25
Итого:	6,4	96,625	0	995,868	982,27	0	972,789	971,543	0	744	0	71,32	48,88	0,51	0,33

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	681,659	7766,304	7668,862	0,342	7570,449	7563,927	0,337	2029	5378
20.04.2025	778,282	8762,172	8651,133	0,342	8543,235	8535,468	0,337	2773	5378

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения